

#148428#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Розовый фламинго, ООО

Пугачева 13, Калининград (гост. Чайка)

8714

SKM-01

34883

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.08.2025 | 0,383     | 14,39  | 14,47  | 24       | 0      | 69,2   | 47,5   | -           |
| 22.08.2025 | 0,333     | 13,18  | 13,24  | 24       | 0      | 69     | 48     | -           |
| 23.08.2025 | 0,349     | 16,7   | 16,77  | 24       | 0      | 68,9   | 49,5   | -           |
| 24.08.2025 | 0,325     | 13,39  | 13,44  | 23,99    | 128    | 68,5   | 48,1   | -           |
| 25.08.2025 | 0,339     | 21,2   | 21,25  | 23,98    | 128    | 66,1   | 48,7   | -           |
| 26.08.2025 | 0,11      | 57,44  | 57,55  | 24       | 0      | 52,6   | 43,4   | -           |
| 27.08.2025 | 0,206     | 41,34  | 41,47  | 24       | 0      | 64     | 50,9   | -           |
| 28.08.2025 | 0,313     | 12,88  | 12,95  | 24       | 0      | 69,2   | 48,8   | -           |
| 29.08.2025 | 0,338     | 13,48  | 13,59  | 24       | 0      | 69,4   | 48,7   | -           |
| 30.08.2025 | 0,305     | 18,35  | 18,46  | 24       | 0      | 68,5   | 51,4   | -           |
| 31.08.2025 | 0,273     | 12,08  | 12,22  | 24       | 0      | 68,4   | 49,4   | -           |
| 01.09.2025 | 0,271     | 11,77  | 11,89  | 24       | 0      | 68,8   | 49,4   | -           |
| 02.09.2025 | 0,286     | 12,3   | 12,41  | 24       | 0      | 68,8   | 49,2   | -           |
| 03.09.2025 | 0,312     | 17,88  | 17,98  | 24       | 0      | 68,8   | 51,3   | -           |
| 04.09.2025 | 0,311     | 13,98  | 14,11  | 24       | 0      | 67,9   | 48,7   | -           |
| 05.09.2025 | 0,323     | 14,04  | 14,16  | 24       | 0      | 67,2   | 48,2   | -           |
| 06.09.2025 | 0,38      | 19,7   | 19,79  | 24       | 128    | 67,6   | 49,4   | -           |
| 07.09.2025 | 0,308     | 13,51  | 13,62  | 24       | 128    | 67,4   | 48,6   | -           |
| 08.09.2025 | 0,3       | 14,93  | 15,02  | 24       | 0      | 66,8   | 48,9   | -           |
| 09.09.2025 | 0,325     | 13,9   | 14     | 24       | 0      | 67,5   | 48,3   | -           |
| 10.09.2025 | 0,323     | 18,28  | 18,35  | 24       | 0      | 67,5   | 50,4   | -           |
| 11.09.2025 | 0,308     | 13,44  | 13,51  | 24       | 0      | 67,5   | 48,6   | -           |
| 12.09.2025 | 0,304     | 13,38  | 13,47  | 24       | 0      | 67,5   | 48,6   | -           |
| 13.09.2025 | 0,319     | 18,32  | 18,38  | 24       | 0      | 67,4   | 50,5   | -           |
| 14.09.2025 | 0,311     | 13,74  | 13,82  | 24       | 0      | 67,2   | 48,4   | -           |
| 15.09.2025 | 0,301     | 14,22  | 14,28  | 24       | 0      | 66     | 48,2   | -           |
| 16.09.2025 | 0,315     | 14,51  | 14,58  | 24       | 0      | 66,5   | 48,2   | -           |
| 17.09.2025 | 0,327     | 16,39  | 16,48  | 24       | 0      | 69,9   | 50,9   | -           |
| 18.09.2025 | 0,312     | 13,38  | 13,48  | 24       | 0      | 68,6   | 48,5   | -           |
| 19.09.2025 | 0,327     | 13,66  | 13,75  | 24       | 0      | 67,9   | 48,2   | -           |
| 20.09.2025 | 0,359     | 16,65  | 16,76  | 24       | 0      | 70,2   | 50,3   | -           |
| Итого:     | 9,596     | 532,41 | 535,25 | 743,97   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 8,252     |        |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,97

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dM2, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.08.2025 | 5051,619  | 173620,73 | 173999,09 | 146032,42 |
| 20.09.2025 | 5061,215  | 174153,14 | 174534,34 | 146776,39 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:35:36