#190060#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

| | |
|---|---|
| Потребитель | Розовый фламинго, ООО |
| Адрес потребителя | Пугачева 13, Калининград (гост. Чайка) |
| Номер абонента | |
| Порядковый номер | 8714 |
| Тип теплосчётчика | SKM-01 |
| Заводской номер | 34883 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 1,339 | 40,87 | 40,85 | 24 | 0 | 75,3 | 47,2 | 2,2 |
| 22.11.2025 | 1,394 | 44,48 | 44,49 | 24 | 0 | 75,4 | 48,3 | 1,3 |
| 23.11.2025 | 1,578 | 44,97 | 44,9 | 24 | 0 | 79,8 | 49,8 | -3,3 |
| 24.11.2025 | 1,622 | 45,19 | 45,08 | 24 | 0 | 80,4 | 49,6 | -3,9 |
| 25.11.2025 | 1,558 | 44,02 | 43,94 | 24 | 0 | 78,7 | 48,4 | -0,9 |
| 26.11.2025 | 1,585 | 47,51 | 47,44 | 24 | 0 | 78,1 | 49,4 | -0,4 |
| 27.11.2025 | 1,488 | 44,65 | 44,62 | 24 | 0 | 77,4 | 48,9 | -1,3 |
| 28.11.2025 | 1,491 | 42,76 | 42,74 | 24 | 0 | 76,9 | 47,3 | -0,4 |
| 29.11.2025 | 1,724 | 50,28 | 50,32 | 24 | 0 | 76,9 | 47,5 | -0,3 |
| 30.11.2025 | 1,777 | 52,13 | 52,15 | 24 | 0 | 77,4 | 48,2 | -0,5 |
| 01.12.2025 | 1,598 | 49,13 | 49,19 | 24 | 0 | 76,1 | 48,2 | - |
| 02.12.2025 | 1,734 | 51,66 | 51,68 | 24 | 0 | 77,6 | 48,9 | - |
| 03.12.2025 | 1,684 | 55,23 | 55,33 | 24 | 0 | 74 | 47,8 | - |
| 04.12.2025 | 1,502 | 50,71 | 50,79 | 24 | 0 | 72,2 | 46,8 | - |
| 05.12.2025 | 1,353 | 46,36 | 46,5 | 24 | 0 | 71,5 | 46,5 | - |
| 06.12.2025 | 1,233 | 44,66 | 44,82 | 24 | 0 | 71,4 | 47,4 | - |
| 07.12.2025 | 1,235 | 41,88 | 41,99 | 24 | 0 | 71,3 | 46 | - |
| 08.12.2025 | 1,23 | 41,62 | 41,75 | 24 | 0 | 71,8 | 46,4 | - |
| 09.12.2025 | 1,148 | 39,94 | 40,08 | 24 | 0 | 71,2 | 46,5 | - |
| 10.12.2025 | 1,099 | 41,23 | 41,41 | 24 | 0 | 71,3 | 48 | - |
| 11.12.2025 | 0,967 | 33,06 | 33,18 | 24 | 0 | 71,1 | 46 | - |
| 12.12.2025 | 1,027 | 33,12 | 33,22 | 24 | 0 | 71,4 | 44,8 | - |
| 13.12.2025 | 1,12 | 39,28 | 39,38 | 24 | 0 | 71,2 | 46,4 | - |
| 14.12.2025 | 1,089 | 35,2 | 35,28 | 24 | 0 | 71,4 | 44,8 | - |
| 15.12.2025 | 1,219 | 40,44 | 40,5 | 24 | 0 | 71,4 | 45,6 | - |
| 16.12.2025 | 1,235 | 38,48 | 38,49 | 24 | 0 | 73,4 | 45,8 | - |
| 17.12.2025 | 1,394 | 40,79 | 40,8 | 24 | 0 | 76,5 | 47,1 | - |
| 18.12.2025 | 1,413 | 42 | 41,98 | 24 | 0 | 75,2 | 46,4 | - |
| 19.12.2025 | 1,285 | 41,47 | 41,5 | 24 | 0 | 72,3 | 45,7 | - |
| 20.12.2025 | 1,129 | 38,93 | 39,01 | 24 | 0 | 71,2 | 46 | - |
| Итого: | 41,25 | 1302,05 | 1303,41 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 35,475 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Общее время работы системы, ч | 720 |
| Период нормальной работы системы, ч | 720 |

## Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 5116,143 | 176038,73 | 176425,97 | 148240,38 |
| 20.12.2025 | 5157,393 | 177340,78 | 177729,38 | 148960,38 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2025 7:42:30