

#205957#

Отчет о суточных параметрах
(23.01.2026 0:00:00 - 17.02.2026 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Береговая ул, д. 6-10 (Береговая 6-10)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00214268 БалтДомСервис
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)


Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.01.2026	87,70	52,68	35,02	112,40	109,23	2,86	108,71	107,79	0,85	0,92	6,00	4,00	3,813	24,0	0,0	
24.01.2026	86,79	51,74	35,05	109,31	106,52	2,59	105,79	105,20	0,56	0,59	6,00	4,00	3,714	24,0	0,0	
25.01.2026	86,34	52,71	33,63	114,67	111,85	2,49	111,02	110,39	0,57	0,63	6,00	4,00	3,741	24,0	0,0	
26.01.2026	83,51	51,91	31,60	114,73	112,12	2,30	111,31	110,67	0,58	0,64	6,00	4,00	3,521	24,0	0,0	
27.01.2026	83,56	52,55	31,01	116,50	113,92	2,24	112,95	112,48	0,42	0,47	6,00	4,00	3,507	24,0	0,0	
28.01.2026	83,43	51,95	31,48	112,22	109,71	2,26	108,84	108,31	0,49	0,53	6,00	4,00	3,430	24,0	0,0	
29.01.2026	87,79	53,13	34,66	110,62	107,82	2,56	106,99	106,38	0,57	0,61	6,00	4,00	3,716	24,0	0,0	
30.01.2026	88,50	52,22	36,28	106,85	104,09	2,62	103,27	102,73	0,52	0,54	6,00	4,00	3,755	24,0	0,0	
31.01.2026	89,43	52,05	37,38	105,63	102,87	2,65	102,02	101,58	0,43	0,44	6,00	4,00	3,820	24,0	0,0	
01.02.2026	90,12	51,31	38,81	101,93	99,19	2,72	98,42	97,99	0,44	0,43	6,00	4,00	3,828	24,0	0,0	
02.02.2026	91,97	51,89	40,08	103,20	100,33	2,82	99,49	99,05	0,44	0,44	6,00	4,00	3,996	24,0	0,0	
03.02.2026	92,10	53,30	38,80	108,54	105,57	2,77	104,66	104,16	0,48	0,50	6,00	4,00	4,071	24,0	0,0	
04.02.2026	92,02	53,30	38,72	108,50	105,57	2,74	104,63	104,13	0,48	0,50	6,00	4,00	4,059	24,0	0,0	
05.02.2026	89,74	53,19	36,55	110,49	107,68	2,58	106,71	106,24	0,44	0,47	6,00	4,00	3,906	24,0	0,0	
06.02.2026	86,01	52,72	33,29	113,00	110,42	2,31	109,42	108,98	0,40	0,44	6,00	4,00	3,648	24,0	0,0	
07.02.2026	84,03	52,04	31,99	111,62	109,16	2,23	108,25	107,75	0,46	0,50	6,00	4,00	3,468	24,0	0,0	
08.02.2026	85,03	52,18	32,85	109,96	107,40	2,36	106,58	106,02	0,53	0,56	6,00	4,00	3,506	24,0	0,0	
09.02.2026	88,32	52,47	35,85	105,14	102,45	2,59	101,62	101,16	0,45	0,46	6,00	4,00	3,648	24,0	0,0	
10.02.2026	88,11	52,36	35,75	105,23	102,59	2,54	101,73	101,27	0,45	0,46	6,00	4,00	3,643	24,0	0,0	
11.02.2026	83,94	52,16	31,78	111,79	109,32	2,23	108,38	107,88	0,46	0,50	6,00	4,00	3,448	24,0	0,0	
12.02.2026	80,55	51,23	29,32	112,56	110,31	2,02	109,43	108,87	0,51	0,56	6,00	4,00	3,212	24,0	0,0	
13.02.2026	81,57	52,02	29,55	113,75	111,43	2,06	110,47	110,01	0,42	0,46	6,00	4,00	3,272	24,0	0,0	
14.02.2026	85,45	52,78	32,67	109,21	106,74	2,29	105,77	105,30	0,45	0,47	6,00	4,00	3,461	24,0	0,0	
15.02.2026	89,54	54,27	35,27	108,44	105,76	2,50	104,72	104,31	0,39	0,41	6,00	4,00	3,700	24,0	0,0	
16.02.2026	91,85	54,75	37,10	107,15	104,40	2,60	103,33	102,94	0,38	0,39	6,00	4,00	3,844	24,0	0,0	
17.02.2026	90,63	53,77	36,86	106,58	103,99	2,46	102,87	102,55	0,31	0,32	6,00	4,00	3,798	24,0	0,0	
Средние:	87,23	52,56	34,67	---	---	2,48	---	---	0,48	---	6,00	4,00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2850,02	2780,44	---	2757,38	2744,14	---	13,24	---	---	95,525	624,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
22.01.2026	36927,27	36266,05	36024,71	35823,57	201,14	837,923	12116,0	229,0
17.02.2026	39777,29	39046,49	38782,09	38567,71	214,38	933,448	12740,0	229,0
Итого:	2850,02	2780,44	2757,38	2744,14	13,24	95,525	624,0	0,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации



Отчет о суточных параметрах ГВС
(23.01.2026 0:00:00 - 17.02.2026 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Береговая ул, д. 6-10 (Береговая 6-10)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00214268 БллтДомСервис
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.01.2026	67,96	63,68	4,28	92,52	83,77	90,57	82,25	8,32	4,20	3,80	0,921	0,524	24,0	0,0	
24.01.2026	66,18	62,17	4,01	93,43	83,61	91,55	82,11	9,44	4,20	3,80	0,957	0,574	24,0	0,0	
25.01.2026	66,94	62,74	4,20	92,83	83,60	90,93	82,10	8,83	4,20	3,80	0,937	0,541	24,0	0,0	
26.01.2026	65,29	61,42	3,87	92,45	83,51	90,68	82,03	8,65	4,20	3,80	0,884	0,526	24,0	0,0	
27.01.2026	65,77	61,91	3,86	91,71	83,56	89,92	82,10	7,82	4,20	3,80	0,831	0,480	24,0	0,0	
28.01.2026	64,88	61,20	3,68	92,15	83,50	90,37	82,03	8,34	4,20	3,80	0,847	0,504	24,0	0,0	
29.01.2026	67,77	63,67	4,10	91,97	83,72	90,04	82,19	7,85	4,20	3,80	0,870	0,493	24,0	0,0	
30.01.2026	67,52	63,38	4,14	92,64	83,68	90,74	82,15	8,59	4,20	3,80	0,921	0,538	24,0	0,0	
31.01.2026	67,61	63,48	4,13	92,52	83,69	90,58	82,17	8,41	4,20	3,80	0,910	0,524	24,0	0,0	
01.02.2026	66,52	62,51	4,01	93,89	83,59	92,00	82,09	9,91	4,20	3,80	0,991	0,605	24,0	0,0	
02.02.2026	68,50	64,14	4,36	93,15	83,86	91,16	82,30	8,86	4,20	3,80	0,967	0,560	24,0	0,0	
03.02.2026	70,32	65,84	4,48	92,61	84,01	90,56	82,33	8,23	4,20	3,80	0,947	0,534	24,0	0,0	
04.02.2026	69,97	65,44	4,53	93,39	83,93	91,34	82,26	9,08	4,20	3,80	1,010	0,585	24,0	0,0	
05.02.2026	68,60	64,34	4,26	93,56	83,88	91,59	82,29	9,30	4,20	3,80	0,990	0,588	24,0	0,0	
06.02.2026	66,66	62,72	3,94	93,16	84,42	91,27	82,91	8,36	4,20	3,80	0,885	0,515	24,0	0,0	
07.02.2026	65,08	61,32	3,76	93,02	84,29	91,21	82,84	8,37	4,20	3,80	0,859	0,503	24,0	0,0	
08.02.2026	64,98	61,15	3,83	94,18	84,13	92,38	82,66	9,72	4,20	3,80	0,951	0,582	24,0	0,0	
09.02.2026	66,59	62,67	3,92	93,35	84,31	91,51	82,77	8,74	4,20	3,80	0,907	0,542	24,0	0,0	
10.02.2026	66,50	62,62	3,88	93,32	84,31	91,43	82,82	8,61	4,20	3,80	0,894	0,529	24,0	0,0	
11.02.2026	65,09	61,35	3,74	93,16	84,23	91,36	82,78	8,58	4,20	3,80	0,867	0,517	24,0	0,0	
12.02.2026	62,68	59,30	3,38	92,71	84,14	91,03	82,79	8,24	4,20	3,80	0,796	0,484	24,0	0,0	
13.02.2026	64,01	60,58	3,43	94,37	85,19	92,61	83,74	8,87	4,20	3,80	0,857	0,534	24,0	0,0	
14.02.2026	65,57	61,84	3,73	94,72	84,86	92,85	83,38	9,47	4,20	3,80	0,933	0,577	24,0	0,0	
15.02.2026	68,43	64,48	3,95	94,51	85,03	92,51	83,40	9,11	4,20	3,80	0,953	0,580	24,0	0,0	
16.02.2026	70,57	66,37	4,20	96,24	87,23	94,10	85,47	8,63	4,20	3,80	0,971	0,567	24,0	0,0	
17.02.2026	69,04	64,79	4,25	94,38	85,39	92,38	83,72	8,66	4,20	3,80	0,955	0,554	24,0	0,0	
Средние:	66,89	62,89	4,00	---	---	---	---	---	4,20	3,80	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2425,94	2189,44	2376,67	2149,68	226,99	---	---	23,811	14,060	624,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.01.2026	47385,40	42616,20	46499,74	41903,02	4596,72	455,421	272,573	12116,0	229,0
17.02.2026	49811,34	44805,64	48876,41	44052,70	4823,71	479,232	286,633	12740,0	229,0
Итого:	2425,94	2189,44	2376,67	2149,68	226,99	23,811	14,060	624,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

