

#146577#


Отчет о суточных параметрах ГВС
(22.08.2025 0:00:00 - 22.09.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Береговая ул, д. 6-10 (Береговая 6-10)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00214268 БАЛТДОМСЕРВИС
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
22.08.2025	19,56	19,07	0,49	0,42	0,01	0,42	0,01	0,41	4,20	3,80	0,007	0,007	24,0	0,0	*
23.08.2025	19,15	18,90	0,25	0,42	0,02	0,42	0,02	0,40	4,20	3,80	0,007	0,007	24,0	0,0	*
24.08.2025	19,48	18,11	1,37	0,26	0,01	0,26	0,01	0,25	4,20	3,80	0,001	0,001	24,0	0,0	*
25.08.2025	17,90	17,35	0,55	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45	4,20	3,80	0,008	0,008	23,0	1,0	*
26.08.2025	22,84	22,55	0,29	37,64	33,43	37,52	33,35	4,17	4,20	3,80	0,107	0,093	24,0	0,0	*
27.08.2025	58,74	55,30	3,44	104,16	93,01	102,46	91,64	10,82	4,20	3,80	0,954	0,631	24,0	0,0	
28.08.2025	64,73	61,08	3,65	93,42	84,87	91,62	83,37	8,25	4,20	3,80	0,835	0,501	24,0	0,0	
29.08.2025	65,30	61,41	3,89	86,07	78,04	84,38	76,61	7,77	4,20	3,80	0,808	0,476	24,0	0,0	
30.08.2025	65,19	61,41	3,78	86,69	77,96	85,01	76,56	8,45	4,20	3,80	0,843	0,515	24,0	0,0	
31.08.2025	64,99	61,32	3,67	86,47	77,93	84,79	76,55	8,24	4,20	3,80	0,817	0,504	24,0	0,0	
01.09.2025	65,53	61,71	3,82	82,19	74,81	80,58	73,46	7,12	4,20	3,80	0,749	0,437	23,0	1,0	*
02.09.2025	65,43	61,70	3,73	85,68	78,04	84,00	76,60	7,40	4,20	3,80	0,769	0,457	24,0	0,0	
03.09.2025	65,06	61,45	3,61	85,81	78,03	84,13	76,63	7,50	4,20	3,80	0,766	0,458	24,0	0,0	
04.09.2025	65,30	61,61	3,69	86,21	78,03	84,52	76,61	7,91	4,20	3,80	0,802	0,488	24,0	0,0	
05.09.2025	65,36	61,75	3,61	85,48	78,40	83,80	76,97	6,83	4,20	3,80	0,724	0,422	24,0	0,0	
06.09.2025	65,33	61,68	3,65	85,64	78,10	83,96	76,66	7,30	4,20	3,80	0,759	0,447	24,0	0,0	
07.09.2025	64,96	61,38	3,58	85,79	78,06	84,11	76,67	7,44	4,20	3,80	0,758	0,455	24,0	0,0	
08.09.2025	64,98	61,39	3,59	86,56	77,99	84,87	76,58	8,29	4,20	3,80	0,815	0,506	24,0	0,0	
09.09.2025	65,26	61,61	3,65	85,55	78,05	83,87	76,61	7,26	4,20	3,80	0,752	0,445	24,0	0,0	
10.09.2025	64,98	61,38	3,60	82,54	74,58	80,94	73,26	7,68	4,20	3,80	0,764	0,470	23,0	1,0	*
11.09.2025	64,21	60,70	3,51	75,15	67,95	73,69	66,81	6,88	4,20	3,80	0,676	0,414	21,0	3,0	*
12.09.2025	64,84	61,19	3,65	83,21	74,40	81,60	73,08	8,52	4,20	3,80	0,821	0,520	23,0	1,0	*
13.09.2025	64,86	61,24	3,62	86,11	77,56	84,43	76,19	8,24	4,20	3,80	0,810	0,502	24,0	0,0	
14.09.2025	64,67	61,07	3,60	87,67	77,53	85,99	76,21	9,78	4,20	3,80	0,908	0,596	24,0	0,0	
15.09.2025	64,85	61,17	3,68	86,06	77,70	84,38	76,33	8,05	4,20	3,80	0,807	0,492	24,0	0,0	
16.09.2025	65,64	61,84	3,80	85,45	77,80	83,77	76,36	7,41	4,20	3,80	0,779	0,458	24,0	0,0	
17.09.2025	65,66	61,83	3,83	86,01	77,85	84,33	76,42	7,91	4,20	3,80	0,815	0,487	24,0	0,0	
18.09.2025	65,72	61,82	3,90	85,70	77,70	84,02	76,28	7,74	4,20	3,80	0,809	0,478	24,0	0,0	
19.09.2025	65,36	61,51	3,85	86,07	77,65	84,39	76,26	8,13	4,20	3,80	0,826	0,500	24,0	0,0	
20.09.2025	65,56	61,82	3,74	86,31	77,72	84,63	76,31	8,32	4,20	3,80	0,832	0,514	24,0	0,0	
21.09.2025	65,76	62,06	3,70	86,00	77,81	84,32	76,38	7,94	4,20	3,80	0,806	0,489	24,0	0,0	
22.09.2025	65,73	61,96	3,77	86,03	77,72	84,35	76,31	8,04	4,20	3,80	0,819	0,497	24,0	0,0	
Средние:	57,90	54,70	3,21	---	---	---	---	---	4,20	3,80	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2367,22	2138,76	2322,01	2101,11	220,90	---	---	21,753	13,275	761,0	7,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21.08.2025	34381,77	30925,89	33739,63	30411,04	3328,59	334,148	197,029	8522,0	127,0
22.09.2025	36748,99	33064,65	36061,64	32512,15	3549,49	355,901	210,304	9283,0	134,0
Итого:	2367,22	2138,76	2322,01	2101,11	220,90	21,753	13,275	761,0	7,0



Представитель энергоснабжающей организации

23 08 25