

#151788#

Отчет о суточных параметрах
(23.09.2025 0:00:00 - 23.10.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Береговая ул, д. 6-10 (Береговая 6-10)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00214268 БалтДомСервис,ООО
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mr	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.09.2025	24,65	24,67	-0,02	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	6,00	4,00	0,000	24,0	0,0	*
24.09.2025	23,93	23,90	0,03	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	6,00	4,00	0,000	24,0	0,0	*
25.09.2025	23,01	23,01	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	6,00	4,00	0,000	24,0	0,0	*
26.09.2025	22,39	22,50	-0,11	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	6,00	4,00	0,000	24,0	0,0	*
27.09.2025	22,41	22,59	-0,18	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	6,00	4,00	0,000	24,0	0,0	*
28.09.2025	22,37	22,55	-0,18	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	6,00	4,00	0,000	24,0	0,0	*
29.09.2025	21,09	20,62	0,47	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	6,00	4,00	0,000	24,0	0,0	*
30.09.2025	26,06	24,54	1,52	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	6,00	4,00	0,000	24,0	0,0	*
01.10.2025	27,88	26,78	1,10	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	6,00	4,00	0,000	24,0	0,0	*
02.10.2025	72,00	50,17	21,83	34,50	33,68	2,41	33,70	33,28	1,25	0,42	6,00	4,00	0,737	24,0	0,0	*
03.10.2025	72,06	51,89	20,17	142,33	140,84	1,05	139,03	139,07	-0,03	-0,04	6,00	4,00	2,808	24,0	0,0	
04.10.2025	71,40	51,04	20,36	140,13	138,66	1,05	136,99	136,98	0,01	0,01	6,00	4,00	2,794	24,0	0,0	
05.10.2025	72,07	52,06	20,01	140,99	139,41	1,13	137,70	137,69	0,01	0,01	6,00	4,00	2,758	24,0	0,0	
06.10.2025	72,15	52,14	20,01	140,44	139,19	0,89	137,18	137,45	-0,20	-0,27	6,00	4,00	2,748	24,0	0,0	
07.10.2025	72,72	52,67	20,05	141,06	139,70	0,97	137,72	137,86	-0,10	-0,14	6,00	4,00	2,762	24,0	0,0	
08.10.2025	72,26	52,52	19,74	141,47	140,07	0,99	138,15	138,25	-0,07	-0,10	6,00	4,00	2,730	24,0	0,0	
09.10.2025	72,36	53,06	19,30	145,47	143,84	1,13	142,07	141,92	0,11	0,15	6,00	4,00	2,743	24,0	0,0	
10.10.2025	72,27	53,03	19,24	139,00	137,58	1,03	135,78	135,74	0,03	0,04	6,00	4,00	2,617	23,0	1,0	*
11.10.2025	72,24	53,20	19,04	145,57	144,02	1,07	142,21	142,10	0,08	0,11	6,00	4,00	2,711	24,0	0,0	
12.10.2025	72,06	53,00	19,06	144,40	142,87	1,07	141,03	140,98	0,04	0,05	6,00	4,00	2,697	24,0	0,0	
13.10.2025	72,15	52,83	19,32	142,92	141,44	1,04	139,59	139,55	0,03	0,04	6,00	4,00	2,703	24,0	0,0	
14.10.2025	72,20	52,61	19,59	142,43	141,02	0,99	139,11	139,15	-0,03	-0,04	6,00	4,00	2,729	24,0	0,0	
15.10.2025	72,52	53,00	19,52	142,77	141,30	1,03	139,41	139,46	-0,04	-0,05	6,00	4,00	2,725	24,0	0,0	
16.10.2025	72,34	52,61	19,73	140,42	139,04	0,99	137,12	137,19	-0,05	-0,07	6,00	4,00	2,707	24,0	0,0	
17.10.2025	72,31	52,74	19,57	141,96	140,44	1,08	138,64	138,56	0,06	0,08	6,00	4,00	2,719	24,0	0,0	
18.10.2025	72,43	52,22	20,21	138,80	137,22	1,14	135,55	135,48	0,05	0,07	6,00	4,00	2,745	24,0	0,0	
19.10.2025	72,37	52,06	20,31	139,20	137,62	1,14	135,95	135,90	0,04	0,05	6,00	4,00	2,763	24,0	0,0	
20.10.2025	72,25	51,40	20,85	134,91	133,42	1,11	131,78	131,78	0,00	0,00	6,00	4,00	2,751	24,0	0,0	
21.10.2025	72,37	51,53	20,84	136,34	134,81	1,13	133,16	133,11	0,04	0,05	6,00	4,00	2,778	24,0	0,0	
22.10.2025	72,42	51,85	20,57	74,84	74,03	1,09	73,09	73,10	-0,01	-0,01	6,00	4,00	1,504	13,0	11,0	*
23.10.2025	71,99	52,35	19,64	---	---	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	0,0	24,0	*
Средние:	58,15	43,91	14,24	---	---	0,78	---	---	0,04	---	6,00	4,00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2789,95	2760,20	---	2724,96	2724,60	---	0,36	---	---	54,229	708,0	36,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mr	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
22.09.2025	22982,06	22568,03	22435,79	22300,15	135,64	514,022	9283,0	134,0
23.10.2025	25772,01	25328,23	25160,75	25024,75	136,00	568,251	9991,0	170,0
Итого:	2789,95	2760,20	2724,96	2724,60	0,36	54,229	708,0	36,0



Представитель энергоснабжающей организации

