

#164769#

Отчет о суточных параметрах
(23.10.2025 0:00:00 - 23.11.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Береговая ул, д. 6-10 (Береговая 6-10)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00214268 Балт-Дом-Сервис
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: TC

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.10.2025	71,99	52,35	19,64	---	---	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	0,0	24,0	*
24.10.2025	72,36	52,58	19,78	81,67	80,57	1,36	79,73	79,55	0,23	0,18	6,00	4,00	1,580	14,0	10,0	*
25.10.2025	72,47	52,46	20,01	139,52	137,62	1,37	136,24	135,89	0,26	0,35	6,00	4,00	2,732	24,0	0,0	
26.10.2025	72,28	52,24	20,04	139,01	137,09	1,39	135,77	135,41	0,27	0,36	6,00	4,00	2,726	24,0	0,0	
27.10.2025	72,48	52,21	20,27	138,90	136,90	1,45	135,61	135,22	0,29	0,39	6,00	4,00	2,752	24,0	0,0	
28.10.2025	72,01	52,02	19,99	139,51	137,48	1,47	136,29	135,80	0,36	0,49	6,00	4,00	2,728	24,0	0,0	
29.10.2025	71,88	51,99	19,89	140,66	138,69	1,41	137,44	136,99	0,33	0,45	6,00	4,00	2,735	24,0	0,0	
30.10.2025	71,69	51,97	19,72	141,62	139,86	1,25	138,35	138,12	0,17	0,23	6,00	4,00	2,732	24,0	0,0	
31.10.2025	71,73	51,69	20,04	140,24	138,56	1,21	137,00	136,88	0,09	0,12	6,00	4,00	2,747	24,0	0,0	
01.11.2025	71,86	51,78	20,08	139,74	138,07	1,20	136,53	136,38	0,11	0,15	6,00	4,00	2,746	24,0	0,0	
02.11.2025	72,15	52,68	19,47	142,92	141,18	1,22	139,56	139,26	0,22	0,30	6,00	4,00	2,722	24,0	0,0	
03.11.2025	72,21	52,99	19,22	143,58	141,74	1,29	140,22	139,82	0,29	0,40	6,00	4,00	2,700	24,0	0,0	
04.11.2025	71,79	52,39	19,40	142,27	140,47	1,27	138,96	138,61	0,25	0,35	6,00	4,00	2,700	24,0	0,0	
05.11.2025	72,19	52,62	19,57	47,45	46,82	1,34	46,33	46,21	0,26	0,12	6,00	4,00	0,909	8,0	16,0	*
06.11.2025	72,17	52,72	19,45	142,58	140,72	1,31	139,23	138,84	0,28	0,39	6,00	4,00	2,711	24,0	0,0	
07.11.2025	72,58	52,67	19,91	141,61	139,75	1,32	138,28	137,92	0,26	0,36	6,00	4,00	2,755	24,0	0,0	
08.11.2025	72,66	52,23	20,43	139,73	137,86	1,35	136,40	136,16	0,18	0,24	6,00	4,00	2,792	24,0	0,0	
09.11.2025	72,57	51,93	20,64	138,58	136,82	1,28	135,32	135,14	0,13	0,18	6,00	4,00	2,794	24,0	0,0	
10.11.2025	72,75	52,15	20,60	138,91	137,20	1,24	135,61	135,50	0,08	0,11	6,00	4,00	2,797	24,0	0,0	
11.11.2025	73,14	52,64	20,50	141,09	139,12	1,41	137,72	137,29	0,31	0,43	6,00	4,00	2,826	24,0	0,0	
12.11.2025	72,62	52,41	20,21	140,57	138,67	1,36	137,25	136,89	0,26	0,36	6,00	4,00	2,777	24,0	0,0	
13.11.2025	72,58	52,45	20,13	88,63	87,46	1,33	86,55	86,32	0,27	0,23	6,00	4,00	1,745	15,0	9,0	*
14.11.2025	72,70	52,65	20,05	94,43	93,22	1,29	92,23	92,01	0,24	0,22	6,00	4,00	1,853	16,0	8,0	*
15.11.2025	72,90	51,72	21,18	133,56	131,77	1,35	130,37	130,13	0,18	0,24	6,00	4,00	2,766	24,0	0,0	
16.11.2025	76,79	53,16	23,63	132,63	130,40	1,70	129,18	128,65	0,41	0,53	6,00	4,00	3,057	24,0	0,0	
17.11.2025	74,85	52,72	22,13	131,10	129,06	1,57	127,86	127,38	0,38	0,48	6,00	4,00	2,833	23,0	1,0	*
18.11.2025	68,31	46,72	21,59	56,18	55,17	1,81	55,01	54,62	0,71	0,39	6,00	4,00	1,193	24,0	0,0	*
19.11.2025	74,04	51,51	22,53	135,28	133,21	1,54	131,99	131,54	0,34	0,45	6,00	4,00	2,978	24,0	0,0	
20.11.2025	69,48	46,94	22,54	62,20	61,40	1,29	60,85	60,77	0,13	0,08	6,00	4,00	1,373	24,0	0,0	*
21.11.2025	75,88	51,77	24,11	131,90	129,15	2,11	128,54	127,55	0,77	0,99	6,00	4,00	3,103	24,0	0,0	
22.11.2025	76,09	50,94	25,15	122,80	120,18	2,16	119,67	118,72	0,80	0,95	6,00	4,00	3,011	24,0	0,0	
23.11.2025	81,21	52,94	28,27	120,98	118,32	2,22	117,52	116,78	0,63	0,74	6,00	4,00	3,327	24,0	0,0	
Средние:	72,89	51,95	20,94	---	---	1,45	---	---	0,31	---	6,00	4,00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3869,85	3814,53	---	3777,61	3766,35	---	11,26	---	---	79,200	700,0	68,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
22.10.2025	25772,01	25328,23	25160,75	25024,75	136,00	568,251	9991,0	146,0
23.11.2025	29641,86	29142,76	28938,36	28791,10	147,26	647,451	10691,0	214,0
Итого:	3869,85	3814,53	3777,61	3766,35	11,26	79,200	700,0	68,0



Представитель энергоснабжающей организации

