

#147625#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 62-66, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 22188075	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1709,006	1709,006	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	1460,377	1386,792	73.585	17.575

Подпись исполнителя



#147624#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 9890
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 22188075
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	3,227	0	50,543	39,954	0	49,815	39,502	0	24	0	55,3	48,9	0,01	0,01
25.08.2025	-	0,682	0	26,145	22,143	0	25,989	22,03	0	24	0	35,1	33,2	0	0
26.08.2025	-	0,079	0	1,901	0,699	0	1,899	0,698	0	22	2	20,3	20,7	0	0
27.08.2025	-	0,047	0	1,24	0,495	0	1,239	0,494	0	24	0	19,8	19,9	0	0
28.08.2025	-	0,071	0	1,594	0,465	0	1,592	0,465	0	24	0	19,5	19,7	0	0
29.08.2025	-	0,06	0	1,198	0,255	0	1,197	0,254	0	24	0	19,7	20,1	0	0
30.08.2025	-	0,536	0	14,043	11,076	0	13,964	11,031	0	24	0	33,7	29,8	0	0
31.08.2025	-	2,93	0	44,94	35,154	0	44,327	34,789	0	24	0	53,8	47	0,03	0,03
01.09.2025	-	2,796	0	42,965	35	0	42,319	34,606	0	24	0	56,7	48,9	0,03	0,03
02.09.2025	-	2,831	0	43,255	35,044	0	42,603	34,646	0	24	0	56,7	49	0,03	0,02
03.09.2025	-	2,723	0	42,899	34,847	0	42,273	34,463	0	24	0	55,6	48,2	0,02	0,02
04.09.2025	-	2,829	0	42,896	34,831	0	42,233	34,425	0	24	0	57,4	49,6	0,02	0,02
05.09.2025	-	2,776	0	42,403	34,868	0	41,73	34,455	0	24	0	58,2	50,2	0,02	0,02
06.09.2025	-	2,89	0	42,886	34,747	0	42,21	34,334	0	24	0	58,1	50,2	0,02	0,02
07.09.2025	-	2,85	0	43,073	34,774	0	42,413	34,369	0	24	0	57,2	49,6	0,02	0,02
08.09.2025	-	2,805	0	42,563	34,839	0	41,893	34,429	0	24	0	58	50	0,02	0,02
09.09.2025	-	2,847	0	42,688	34,681	0	42,019	34,274	0	24	0	57,8	49,9	0,02	0,02
10.09.2025	-	2,803	0	42,392	34,642	0	41,728	34,234	0	24	0	57,9	49,9	0,02	0,02
11.09.2025	-	2,835	0	42,393	34,509	0	41,733	34,107	0	24	0	57,7	49,7	0,02	0,02
12.09.2025	-	2,634	0	41,326	34,346	0	40,687	33,952	0	24	0	57,5	49,4	0,02	0,02
13.09.2025	-	3,11	0	43,562	34,173	0	42,893	33,779	0	24	0	57,3	49,4	0,02	0,02
14.09.2025	-	3,106	0	43,986	34,184	0	43,331	33,801	0	24	0	56,3	48,8	0,02	0,02
15.09.2025	-	2,854	0	42,057	34,229	0	41,397	33,829	0	24	0	58	49,7	0,02	0,02
16.09.2025	-	2,81	0	41,516	34,265	0	40,841	33,855	0	24	0	59	50,4	0,02	0,02
17.09.2025	-	2,877	0	41,953	34,151	0	41,283	33,748	0	24	0	58,4	50	0,02	0,02
18.09.2025	-	2,923	0	42,104	34,04	0	41,44	33,644	0	24	0	58,1	49,6	0,02	0,02
19.09.2025	-	2,875	0	41,676	33,985	0	41,015	33,59	0	24	0	58,3	49,7	0,02	0,02
20.09.2025	-	2,896	0	41,807	33,914	0	41,142	33,515	0	24	0	58,4	49,9	0,02	0,02
21.09.2025	-	3,041	0	42,645	33,888	0	41,963	33,485	0	24	0	58,4	50,2	0,02	0,02
22.09.2025	-	2,889	0	41,751	33,898	0	41,08	33,497	0	24	0	58,6	50,1	0,02	0,02
23.09.2025	-	2,952	0	42,027	33,853	0	41,358	33,458	0	24	0	58,2	49,7	0,02	0,02
Итого:	-	73,584	0	1118,427	901,949	0	1101,606	891,758	0	742	2	51,13	44,56	0,02	0,02

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1386,792	23614,83	19833,182	0	23232,381	19579,647	0	0	0
23.09.2025	1460,377	24733,26	20735,129	0	24333,986	20471,403	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения