

#190057#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Севастьянова проф. 15-25, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9893
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 22185639
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2025 | 31,915 | 0 | 363,481 | 355,598 | 0 | 352,875 | 349,613 | 0 | 24 | 0 | 82 | 60,5 | 0,6 | 0,41 | -3,3 |
| 25.11.2025 | 30,753 | 0 | 375,006 | 368,02 | 0 | 364,536 | 361,921 | 0 | 24 | 0 | 80,1 | 60 | 0,6 | 0,41 | -3,9 |
| 26.11.2025 | 30,803 | 0 | 398,522 | 391,555 | 0 | 387,565 | 384,963 | 0 | 24 | 0 | 79,4 | 60,5 | 0,61 | 0,39 | -0,9 |
| 27.11.2025 | 30,514 | 0 | 402,019 | 395,001 | 0 | 391,148 | 388,455 | 0 | 24 | 0 | 78,6 | 60,1 | 0,62 | 0,39 | -0,4 |
| 28.11.2025 | 30,541 | 0 | 412,295 | 404,22 | 0 | 401,276 | 397,509 | 0 | 24 | 0 | 78,2 | 60 | 0,62 | 0,39 | -1,3 |
| 29.11.2025 | 30,819 | 0 | 413,185 | 405,647 | 0 | 402,138 | 398,922 | 0 | 24 | 0 | 78,1 | 59,9 | 0,62 | 0,39 | -0,4 |
| 30.11.2025 | 30,771 | 0 | 404,131 | 396,845 | 0 | 393,307 | 390,367 | 0 | 24 | 0 | 78,2 | 59,6 | 0,62 | 0,39 | -0,3 |
| 01.12.2025 | 30,075 | 0 | 418,167 | 411,717 | 0 | 407,167 | 404,931 | 0 | 24 | 0 | 77,4 | 59,8 | 0,62 | 0,39 | -0,5 |
| 02.12.2025 | 30,697 | 0 | 386,37 | 379,625 | 0 | 375,84 | 373,413 | 0 | 24 | 0 | 79 | 59,6 | 0,61 | 0,4 | - |
| 03.12.2025 | 27,073 | 0 | 363,041 | 358,302 | 0 | 354,018 | 352,951 | 0 | 24 | 0 | 75 | 56,8 | 0,62 | 0,41 | - |
| 04.12.2025 | 25,32 | 0 | 353,699 | 351,408 | 0 | 345,004 | 346,109 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 57 | 0,62 | 0,41 | - |
| 05.12.2025 | 27,048 | 0 | 373,071 | 367,67 | 0 | 363,915 | 362,178 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 56,8 | 0,62 | 0,4 | - |
| 06.12.2025 | 26,694 | 0 | 375,34 | 370,334 | 0 | 366,233 | 364,844 | 0 | 24 | 0 | 74 | 56,7 | 0,63 | 0,4 | - |
| 07.12.2025 | 26,76 | 0 | 363,277 | 358,146 | 0 | 354,498 | 352,943 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 55,9 | 0,62 | 0,41 | - |
| 08.12.2025 | 26,599 | 0 | 364,495 | 359,693 | 0 | 355,682 | 354,471 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 56,1 | 0,62 | 0,4 | - |
| 09.12.2025 | 26,267 | 0 | 383,769 | 380,384 | 0 | 374,542 | 374,677 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 56,9 | 0,63 | 0,4 | - |
| 10.12.2025 | 26,292 | 0 | 389,245 | 385,924 | 0 | 379,846 | 380,044 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 57,4 | 0,62 | 0,4 | - |
| 11.12.2025 | 26,748 | 0 | 391,146 | 387,4 | 0 | 381,653 | 381,506 | 0 | 24 | 0 | 74 | 57,4 | 0,62 | 0,4 | - |
| 12.12.2025 | 26,433 | 0 | 385,908 | 381,94 | 0 | 376,534 | 376,129 | 0 | 24 | 0 | 74 | 57,3 | 0,62 | 0,4 | - |
| 13.12.2025 | 26,057 | 0 | 368,274 | 364,32 | 0 | 359,428 | 358,958 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 56,4 | 0,62 | 0,4 | - |
| 14.12.2025 | 26,495 | 0 | 373,629 | 369,872 | 0 | 364,652 | 364,441 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 56,4 | 0,62 | 0,4 | - |
| 15.12.2025 | 23,986 | 0 | 342,586 | 340,612 | 0 | 334,612 | 335,802 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 55,2 | 0,61 | 0,41 | - |
| 16.12.2025 | 25,232 | 0 | 328,665 | 326,115 | 0 | 320,778 | 321,573 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 54,8 | 0,61 | 0,41 | - |
| 17.12.2025 | 27,587 | 0 | 335,039 | 330,691 | 0 | 326,412 | 325,825 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 56,4 | 0,61 | 0,41 | - |
| 18.12.2025 | 27,714 | 0 | 341,579 | 336,888 | 0 | 332,732 | 331,851 | 0 | 24 | 0 | 76,8 | 56,9 | 0,61 | 0,41 | - |
| 19.12.2025 | 26,419 | 0 | 356,871 | 353,031 | 0 | 348,138 | 347,839 | 0 | 24 | 0 | 74,4 | 56,3 | 0,62 | 0,41 | - |
| 20.12.2025 | 25,624 | 0 | 364,205 | 360,604 | 0 | 355,45 | 355,296 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 56,4 | 0,62 | 0,4 | - |
| 21.12.2025 | 25,536 | 0 | 371,655 | 368,495 | 0 | 362,73 | 362,997 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 56,8 | 0,62 | 0,4 | - |
| 22.12.2025 | 26,671 | 0 | 373,103 | 369,396 | 0 | 364,111 | 363,964 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 56,4 | 0,62 | 0,4 | - |
| 23.12.2025 | 29,042 | 0 | 360,326 | 354,793 | 0 | 350,855 | 349,362 | 0 | 24 | 0 | 77,4 | 57,7 | 0,61 | 0,41 | - |
| Итого: | 832,485 | 0 | 11232,099 | 11084,246 | 0 | 10947,675 | 10913,854 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 198,836 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|---------|--------|
| 23.11.2025 | 7283,683 | 175040,946 | 172994,147 | 0 | 170951,572 | 169912,435 | 0 | 13646 | 16 |
| 23.12.2025 | 8116,166 | 186273,046 | 184078,394 | 0 | 181899,244 | 180826,29 | 0 | 14366 | 16 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.12.2025 8:02:06