

#120842#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 65а, Калининград
5346
6483
ВКТ-7
00207558
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.02.2025 | 4,927 | -0,149 | 264,21 | 265,07 | 257,89 | 261,51 | -3,62 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 53,6 | 19,74 | 0,5 | 0,2 | - |
| 25.02.2025 | 4,72 | -0,158 | 259,97 | 261,11 | 253,97 | 257,72 | -3,75 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 52,5 | 19,24 | 0,5 | 0,2 | - |
| 26.02.2025 | 4,695 | -0,148 | 266,8 | 267,74 | 260,7 | 264,22 | -3,52 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 52,8 | 18,61 | 0,5 | 0,2 | - |
| 27.02.2025 | 4,649 | -0,139 | 269,19 | 270,06 | 263,09 | 266,47 | -3,38 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 53 | 18,24 | 0,5 | 0,2 | - |
| 28.02.2025 | 4,625 | -0,149 | 264,36 | 265,37 | 258,36 | 261,91 | -3,55 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 52,7 | 18,5 | 0,5 | 0,2 | - |
| 01.03.2025 | 4,862 | -0,148 | 262,23 | 263,1 | 256,02 | 259,6 | -3,58 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 53,2 | 19,61 | 0,5 | 0,2 | - |
| 02.03.2025 | 4,8 | -0,139 | 266,17 | 266,9 | 259,98 | 263,36 | -3,38 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 53,1 | 19,05 | 0,5 | 0,2 | - |
| 03.03.2025 | 4,723 | -0,135 | 269,07 | 269,75 | 262,88 | 266,16 | -3,28 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 53,1 | 18,51 | 0,5 | 0,2 | - |
| 04.03.2025 | 4,663 | -0,133 | 269,74 | 270,47 | 263,61 | 266,88 | -3,27 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 53 | 18,24 | 0,5 | 0,2 | - |
| 05.03.2025 | 4,652 | -0,122 | 274,74 | 275,26 | 268,48 | 271,53 | -3,05 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 53,5 | 17,83 | 0,5 | 0,2 | - |
| 06.03.2025 | 4,616 | -0,112 | 278,9 | 279,23 | 272,59 | 275,43 | -2,84 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 53,7 | 17,4 | 0,5 | 0,2 | - |
| 07.03.2025 | 4,562 | -0,113 | 280,2 | 280,58 | 273,88 | 276,72 | -2,84 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 54 | 17,11 | 0,5 | 0,2 | - |
| 08.03.2025 | 4,558 | -0,107 | 287,53 | 287,7 | 281,05 | 283,71 | -2,66 | 24 | 0 | 0 | 71 | 54,3 | 16,64 | 0,5 | 0,2 | - |
| 09.03.2025 | 4,563 | -0,103 | 287,66 | 287,82 | 281,18 | 283,78 | -2,6 | 24 | 0 | 0 | 71 | 54,4 | 16,64 | 0,5 | 0,2 | - |
| 10.03.2025 | 4,503 | -0,099 | 293,4 | 293,43 | 286,81 | 289,3 | -2,49 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 54,8 | 16,08 | 0,5 | 0,2 | - |
| 11.03.2025 | 4,506 | -0,115 | 281,84 | 282,23 | 275,53 | 278,37 | -2,84 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 53,8 | 16,81 | 0,5 | 0,2 | - |
| 12.03.2025 | 4,538 | -0,121 | 278,16 | 278,63 | 271,88 | 274,86 | -2,98 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 53,7 | 17,17 | 0,5 | 0,2 | - |
| 13.03.2025 | 4,635 | -0,139 | 264,85 | 265,68 | 258,69 | 262,06 | -3,37 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 53,6 | 18,5 | 0,5 | 0,2 | - |
| 14.03.2025 | 4,906 | -0,135 | 265,63 | 266,25 | 259,24 | 262,57 | -3,33 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 54,1 | 19,51 | 0,5 | 0,2 | - |
| 15.03.2025 | 5,085 | -0,141 | 268,35 | 268,76 | 261,66 | 264,96 | -3,3 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 54,9 | 20,02 | 0,5 | 0,2 | - |
| 16.03.2025 | 5,068 | -0,135 | 269,78 | 270,15 | 263,09 | 266,34 | -3,25 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 54,9 | 19,83 | 0,5 | 0,2 | - |
| 17.03.2025 | 5,175 | -0,141 | 265,8 | 266,23 | 259,1 | 262,45 | -3,35 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 54,9 | 20,57 | 0,5 | 0,2 | - |
| 18.03.2025 | 4,994 | -0,132 | 269,75 | 270,18 | 263,26 | 266,45 | -3,19 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 54 | 19,52 | 0,5 | 0,2 | - |
| 19.03.2025 | 4,762 | -0,13 | 269,73 | 270,33 | 263,52 | 266,72 | -3,2 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 53,1 | 18,6 | 0,5 | 0,2 | - |
| 20.03.2025 | 4,695 | -0,123 | 272,79 | 273,33 | 266,56 | 269,65 | -3,09 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 53,3 | 18,13 | 0,5 | 0,2 | - |
| 21.03.2025 | 4,682 | -0,115 | 280,46 | 280,77 | 274,08 | 276,94 | -2,86 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 53,7 | 17,55 | 0,5 | 0,2 | - |
| 22.03.2025 | 4,65 | -0,121 | 277,16 | 277,61 | 270,83 | 273,87 | -3,04 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 53,5 | 17,66 | 0,5 | 0,2 | - |
| 23.03.2025 | 4,257 | -0,103 | 259,81 | 260,13 | 253,95 | 256,58 | -2,63 | 24 | 0 | 0 | 71 | 53,8 | 17,22 | 0,5 | 0,2 | - |
| Итого: | 132,071 | 0 | 7618,28 | 7633,87 | 7441,88 | 7530,12 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 132,071 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.02.2025 | 757,839 | 38020,67 | 35894,83 | 37126,11 | 35397,04 |
| 23.03.2025 | 889,91 | 45638,95 | 43528,7 | 44567,99 | 42927,16 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:25:32