

#161587#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 21.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 65а, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207558	Показания прибора, Гкал 21.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1032,224	<i>03.10.25</i> 957,951 <i>956.426</i>	74.273 <i>75.798</i>
Количество тепловой энергии, система 2	423,077	394,889	28.188

Подпись исполнителя



#161585#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 21.10.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6483
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207558
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	-0,168	-0,168	8,41	23,78	8,41	23,78	-15,37	24	0	1	17,7	17,7	0,02	0,5	0,2
25.09.2025	-	-0,168	-0,168	8,23	23,75	8,23	23,75	-15,52	24	0	1	17,1	17	0,04	0,5	0,2
26.09.2025	-	-0,152	-0,157	8,1	23,73	8,1	23,73	-15,63	24	0	1	16,6	16,6	0,05	0,5	0,2
27.09.2025	-	-0,144	-0,144	7,96	23,72	7,96	23,72	-15,76	24	0	1	16,2	16,1	0,05	0,5	0,2
28.09.2025	-	-0,144	-0,144	7,91	23,71	7,91	23,71	-15,8	24	0	1	16	15,9	0,07	0,5	0,2
29.09.2025	-	-0,144	-0,144	7,87	23,7	7,87	23,7	-15,83	24	0	1	15,9	15,8	0,06	0,5	0,2
30.09.2025	-	-0,144	-0,144	7,74	23,69	7,74	23,69	-15,95	24	0	1	15,4	15,4	0,06	0,5	0,2
01.10.2025	-	-0,144	-0,144	7,64	23,67	7,64	23,67	-16,03	24	0	1	15,1	15,1	0,06	0,5	0,2
02.10.2025	-	-0,129	-0,131	7,53	23,66	7,53	23,66	-16,13	24	0	1	14,8	14,7	0,04	0,5	0,2
03.10.2025	-	-0,188	-0,18	8,03	23,74	8,03	23,74	-15,71	24	0	1	18,5	18,6	-0,11	0,5	0,2
04.10.2025	-	2,782	-0,008	292,16	290,8	285,4	285,65	-0,25	24	0	1	71,7	62	9,74	0,5	0,2
05.10.2025	-	4,95	0,169	305,17	299,24	298,04	294,81	3,23	24	0	0	72,3	56,3	16	0,5	0,2
06.10.2025	-	5	0,188	306,72	300,33	299,56	295,89	3,67	24	0	0	72,2	56,2	16,01	0,5	0,2
07.10.2025	-	4,982	0,132	304,51	299,28	297,29	294,79	2,5	24	0	0	72,9	56,6	16,26	0,5	0,2
08.10.2025	-	4,761	0,031	301,99	298,92	294,89	294,44	0,45	24	0	0	72,5	56,5	16,01	0,5	0,2
09.10.2025	-	4,767	-0,001	306,68	304,4	299,43	299,81	-0,38	24	0	0	72,8	56,8	15,94	0,5	0,2
10.10.2025	-	4,765	-0,029	305,64	303,93	298,45	299,38	-0,93	24	0	0	72,6	56,5	16,07	0,5	0,2
11.10.2025	-	4,781	-0,035	306,83	305,24	299,61	300,68	-1,07	24	0	0	72,6	56,5	16,1	0,5	0,2
12.10.2025	-	4,828	-0,041	305,19	303,69	298,05	299,25	-1,2	24	0	0	72,4	56	16,36	0,5	0,2
13.10.2025	-	3,698	-0,496	231,7	240,94	226,26	237,67	-11,41	24	0	1	72,3	53,6	18,72	0,5	0,2
14.10.2025	-	4,513	-0,013	239,23	237,29	233,59	234,14	-0,55	24	0	0	72,4	53,1	19,38	0,5	0,2
15.10.2025	-	4,011	-0,053	184,02	183,62	179,71	181,42	-1,71	24	0	1	72,6	49,9	22,7	0,5	0,2
16.10.2025	-	2,891	-0,156	100,05	103,71	97,66	102,9	-5,24	24	0	1	72,1	40,6	31,49	0,5	0,2
17.10.2025	-	2,681	-0,178	85,08	89,95	83,08	89,34	-6,26	24	0	1	72,2	37,5	34,66	0,5	0,2
18.10.2025	-	3,041	-0,14	98,76	102,06	96,41	101,26	-4,85	24	0	1	72,3	39,1	33,23	0,5	0,2
19.10.2025	-	3,394	-0,103	116,48	118,27	113,81	117,31	-3,5	24	0	0	72,4	41,4	30,92	0,5	0,2
20.10.2025	-	3,409	-0,051	113,23	113,7	110,62	112,76	-2,14	24	0	0	72,2	40,6	31,5	0,5	0,2
21.10.2025	-	3,396	-0,055	111,08	111,64	108,46	110,73	-2,27	24	0	0	72,3	40,3	32,02	0,5	0,2
Итого:	-	71,125	-2,363	4093,94	4244,16	3999,74	4189,38	-189,64	672	0	-	52,36	38,3	14,05	0,5	0,2

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2025	957,951	52926,25	53233,99	51721,27	52552,75
21.10.2025	1032,224	57122,72	57583,04	55821,14	56846,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#161586#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 21.10.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6484
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207558
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0,833	0,381	20,6	9,07	20,24	9,07	11,17	24	0	0	61,5	39	22,51	0,5	0,2
25.09.2025	-	0,94	0,454	22,15	8,53	21,78	8,53	13,25	24	0	0	61,5	38,9	22,62	0,5	0,2
26.09.2025	-	0,918	0,444	21,6	8,24	21,21	8,24	12,97	24	0	0	61,5	38,7	22,77	0,5	0,2
27.09.2025	-	0,893	0,432	20,86	7,85	20,47	7,85	12,62	24	0	0	61,5	38,7	22,79	0,5	0,2
28.09.2025	-	0,777	0,525	14,66	0,83	14,41	0,83	13,58	24	0	0	61,4	45,7	15,74	0,5	0,2
29.09.2025	-	0,84	0,445	17,03	3,19	16,75	3,19	13,56	24	0	0	61,3	37,3	24,05	0,5	0,2
30.09.2025	-	0,805	0,433	16,78	3,72	16,5	3,72	12,78	24	0	0	61,3	37,9	23,37	0,5	0,2
01.10.2025	-	0,811	0,463	20,7	7,81	20,31	7,76	12,55	24	0	0	61,3	47,6	13,68	0,5	0,2
02.10.2025	-	0,696	0,353	24,41	11,52	24,06	11,42	12,64	24	0	0	55,1	49,4	5,65	0,5	0,2
03.10.2025	-	1,067	0,484	42,24	28,78	41,5	28,5	13	24	0	0	61,2	49,4	11,79	0,5	0,2
04.10.2025	-	1,252	0,568	62,03	48,86	60,98	48,37	12,61	24	0	0	60,6	49,2	11,38	0,5	0,2
05.10.2025	-	1,179	0,542	61,08	48,86	60,06	48,24	11,82	24	0	0	60,8	50,1	10,77	0,5	0,2
06.10.2025	-	1,08	0,472	60,79	50,14	59,75	49,49	10,26	24	0	0	60,6	50,4	10,26	0,5	0,2
07.10.2025	-	1,011	0,424	58,49	48,94	57,51	48,32	9,19	24	0	0	60,9	50,6	10,26	0,5	0,2
08.10.2025	-	1,041	0,455	59,09	48,88	58,09	48,24	9,85	24	0	0	60,9	50,8	10,11	0,5	0,2
09.10.2025	-	0,976	0,413	58,01	48,78	57,04	48,15	8,89	24	0	0	61	51	9,95	0,5	0,2
10.10.2025	-	1,061	0,482	59,8	49,11	58,79	48,46	10,33	24	0	0	61,1	51,2	9,88	0,5	0,2
11.10.2025	-	1,049	0,464	59,58	49,41	58,52	48,69	9,83	24	0	0	62,1	52,1	9,99	0,5	0,2
12.10.2025	-	1,095	0,489	59,6	48,78	58,53	48,06	10,47	24	0	0	62,1	51,8	10,32	0,5	0,2
13.10.2025	-	1,062	0,487	54,63	43,73	53,64	43,11	10,53	24	0	0	62,1	51,4	10,7	0,5	0,2
14.10.2025	-	1,094	0,495	59,65	48,79	58,61	48,07	10,54	24	0	0	62,1	51,9	10,25	0,5	0,2
15.10.2025	-	1,099	0,509	55,32	43,91	54,34	43,33	11,01	24	0	0	62	51,2	10,82	0,5	0,2
16.10.2025	-	1,068	0,485	54,71	43,91	53,77	43,31	10,46	24	0	0	62,1	51,2	10,86	0,5	0,2
17.10.2025	-	1,077	0,471	59,61	49,29	58,55	48,57	9,98	24	0	0	62,1	51,8	10,35	0,5	0,2
18.10.2025	-	1,092	0,466	60,25	49,9	59,18	49,18	10	24	0	0	62,2	51,6	10,57	0,5	0,2
19.10.2025	-	1,152	0,519	60,86	49,35	59,77	48,63	11,14	24	0	0	62,2	51,7	10,55	0,5	0,2
20.10.2025	-	1,103	0,473	59,46	48,99	58,4	48,27	10,13	24	0	0	62,1	51,3	10,81	0,5	0,2
21.10.2025	-	1,117	0,478	59,72	49,07	58,67	48,35	10,32	24	0	0	62,1	51,2	10,91	0,5	0,2
Итого:	-	28,188	13,106	1283,71	958,24	1261,43	945,95	315,48	672	0	-	61,31	47,97	13,35	0,5	0,2

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2025	394,889	20289,37	16271,42	19933,93	16076,26
21.10.2025	423,077	21573,08	17229,66	21195,36	17022,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения