

#190055#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 65а, Калининград
5346
6483
ВКТ-7
00207558
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	5,423	0,109	176,81	171,86	171,74	169,8	1,94	24	0	1	81,4	50,3	31,01	0,5	0,2	-3,9
25.11.2025	4,385	-0,207	139,49	142,96	135,68	141,53	-5,85	24	0	1	79,3	45,3	33,99	0,5	0,2	-0,9
26.11.2025	4,344	-0,178	136,85	139,6	133,17	138,27	-5,1	24	0	1	78,7	44,6	34,08	0,5	0,2	-0,4
27.11.2025	4,29	-0,154	136,05	138,28	132,43	137,02	-4,59	24	0	0	77,9	44,1	33,72	0,5	0,2	-1,3
28.11.2025	4,279	-0,131	136,29	137,91	132,69	136,71	-4,02	24	0	0	77,4	44	33,38	0,5	0,2	-0,4
29.11.2025	4,24	-0,141	133,79	135,59	130,21	134,39	-4,18	24	0	1	77,4	43,6	33,75	0,5	0,2	-0,3
30.11.2025	4,229	-0,137	132,64	134,52	129,12	133,32	-4,2	24	0	1	77,4	43,5	33,95	0,5	0,2	-0,5
01.12.2025	4,078	-0,139	129,47	131,61	126,15	130,48	-4,33	24	0	1	76,6	43	33,61	0,5	0,2	-
02.12.2025	4,094	-0,165	120,97	123,89	117,73	122,81	-5,08	24	0	1	78,2	41,8	36,32	0,5	0,2	-
03.12.2025	3,799	-0,165	124,39	127,56	121,34	126,57	-5,23	24	0	1	74,3	41,4	32,86	0,5	0,2	-
04.12.2025	3,709	-0,163	122,03	125,25	119,09	124,29	-5,2	24	0	1	73,8	41,1	32,7	0,5	0,2	-
05.12.2025	3,7	-0,112	120,23	122,11	117,35	121,15	-3,8	24	0	0	73,8	41,2	32,68	0,5	0,2	-
06.12.2025	3,622	-0,11	120,7	122,5	117,82	121,54	-3,72	24	0	0	73,4	41,5	31,86	0,5	0,2	-
07.12.2025	3,542	-0,122	117,09	119,39	114,29	118,43	-4,14	24	0	1	73,2	40,9	32,28	0,5	0,2	-
08.12.2025	3,51	-0,143	115,64	118,57	112,88	117,61	-4,73	24	0	1	73,2	40,6	32,56	0,5	0,2	-
09.12.2025	3,494	-0,147	118,61	121,44	115,74	120,48	-4,74	24	0	1	72,9	41,3	31,65	0,5	0,2	-
10.12.2025	3,243	-0,158	106,77	110,22	104,21	109,37	-5,16	24	0	1	73,1	40,2	32,84	0,5	0,2	-
11.12.2025	2,972	-0,174	92,08	96,81	89,92	96,09	-6,17	24	0	1	73,1	37,8	35,28	0,5	0,2	-
12.12.2025	3,125	-0,175	98,79	103,12	96,47	102,33	-5,86	24	0	1	73,2	38,8	34,39	0,5	0,2	-
13.12.2025	3,412	-0,187	114,91	119,09	112,21	118,13	-5,92	24	0	1	72,9	40,6	32,27	0,5	0,2	-
14.12.2025	3,404	-0,182	115,22	119,24	112,56	118,28	-5,72	24	0	1	72,9	40,8	32,04	0,5	0,2	-
15.12.2025	3,465	-0,144	121,14	124,21	118,36	123,16	-4,8	24	0	1	71,7	41	30,71	0,5	0,2	-
16.12.2025	3,977	-0,033	140,15	139,4	136,8	138,1	-1,3	24	0	0	72,9	43,5	29,41	0,5	0,2	-
17.12.2025	4,103	-0,08	132,68	133,22	129,32	132,02	-2,7	24	0	0	75,8	43,3	32,5	0,5	0,2	-
18.12.2025	4,137	-0,119	135,14	136,59	131,71	135,33	-3,62	24	0	0	76,1	43,6	32,43	0,5	0,2	-
19.12.2025	3,908	-0,163	139,28	142,05	135,88	140,75	-4,87	24	0	1	73,8	43,7	30,12	0,5	0,2	-
20.12.2025	3,819	-0,147	138,55	140,86	135,23	139,66	-4,43	24	0	0	73	43,5	29,48	0,5	0,2	-
21.12.2025	3,833	-0,117	140,21	141,77	136,86	140,49	-3,63	24	0	0	72,9	43,9	29,01	0,5	0,2	-
22.12.2025	3,824	-0,109	138,05	139,38	134,73	138,18	-3,45	24	0	0	73,1	43,8	29,33	0,5	0,2	-
23.12.2025	4,387	-0,062	147,34	147,07	143,49	145,61	-2,12	24	0	0	76,9	45,7	31,15	0,5	0,2	-
Итого:	116,347	0	3841,36	3906,07	3745,18	3871,9	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	116,347															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	1127,917	60228,07	60848,07	58852,94	60087,33
23.12.2025	1244,264	64069,43	64754,14	62598,12	63959,23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 10:50:39