

#207170#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 23, Калининград
5346
9867
ВКТ-7
00261591
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,383	0,171	12,12	6,56	11,93	6,56	5,37	24	0	1	54,5	36,6	17,83	0,55	0,24	-9,4
25.01.2026	0,409	0,165	12,66	6,85	12,49	6,85	5,64	24	0	1	54,6	35,7	18,82	0,55	0,72	-7,3
26.01.2026	0,379	0,159	14,36	9,46	14,15	9,46	4,69	24	0	1	55	39,4	15,61	0,55	0,54	-4,4
27.01.2026	0,388	0,154	14,66	9,9	14,41	9,9	4,51	24	0	0	55,2	39,1	16,11	0,55	0,45	-3,8
28.01.2026	0,393	0,16	15,33	10,48	15,09	10,48	4,61	24	0	1	55,1	39,7	15,43	0,55	0,19	-6
29.01.2026	0,428	0,184	15,54	9,94	15,3	9,94	5,36	24	0	1	54,9	38,9	15,98	0,55	0,19	-9,7
30.01.2026	0,403	0,156	14,6	9,5	14,36	9,5	4,86	24	0	1	54,5	37,3	17,21	0,55	0,17	-12,4
31.01.2026	0,399	0,147	14,34	9,43	14,1	9,43	4,67	24	0	1	54,4	36,3	18,08	0,55	0,2	-13,8
01.02.2026	0,44	0,158	14,44	8,69	14,21	8,69	5,52	24	0	1	54,3	34,9	19,36	0,55	0,13	-18,9
02.02.2026	0,379	0,128	12,62	7,82	12,43	7,82	4,61	24	0	1	53,2	33,3	19,87	0,55	0,11	-20,1
03.02.2026	0,392	0,13	12,75	7,65	12,55	7,65	4,9	24	0	0	53,4	33,1	20,31	0,55	0,14	-18
04.02.2026	0,388	0,137	12,75	7,7	12,56	7,7	4,86	24	0	1	53,5	33,3	20,21	0,55	0,14	-12,3
05.02.2026	0,384	0,137	12,33	7,2	12,14	7,2	4,94	24	0	1	53,4	33,1	20,32	0,55	0,12	-7,6
06.02.2026	0,387	0,139	12,2	6,97	12	6,97	5,03	24	0	0	53,6	33	20,53	0,55	0,15	-3,2
07.02.2026	0,377	0,132	12,16	7,29	11,99	7,29	4,7	24	0	1	53,6	33,4	20,16	0,55	0,12	-3,3
08.02.2026	0,431	0,16	13,09	7,17	12,9	7,17	5,73	24	0	0	54,1	33,5	20,61	0,55	0,18	-4,9
09.02.2026	0,391	0,14	12,62	7,42	12,42	7,42	5	24	0	1	53,5	33,5	20,03	0,55	0,24	-12,1
10.02.2026	0,362	0,125	12,22	7,61	12,02	7,61	4,41	24	0	1	53,2	33,5	19,71	0,55	0,29	-12,4
11.02.2026	0,378	0,139	12,32	7,27	12,11	7,27	4,84	24	0	1	53,6	33,7	19,86	0,55	0,25	-3,8
12.02.2026	0,376	0,13	12,43	7,57	12,24	7,57	4,67	24	0	1	53,7	34	19,78	0,51	0,34	-0,7
13.02.2026	0,305	0,099	11,55	8,19	11,42	8,19	3,23	24	0	1	51,2	32,7	18,49	0,55	0,5	-1,2
14.02.2026	0,411	0,155	14,44	9,26	14,2	9,26	4,94	24	0	0	54,5	36,5	17,98	0,55	0,38	-6,7
15.02.2026	0,462	0,187	15,05	8,69	14,81	8,69	6,12	24	0	1	54,6	36,1	18,51	0,55	0,4	-11,2
16.02.2026	0,417	0,155	14,31	8,96	14,07	8,96	5,11	24	0	1	54,1	35,7	18,37	0,55	0,39	-
17.02.2026	0,403	0,152	13,86	8,66	13,62	8,66	4,96	24	0	1	54	35,5	18,43	0,55	0,46	-
Итого:	9,865	0	334,75	206,24	329,52	206,24	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,865															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	199,06	8388,24	6179,2	8260,07	6156,79
17.02.2026	208,925	8722,99	6385,44	8589,59	6363,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 7:52:59