

#144744#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 23, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261591	Показания прибора, Гкал 23.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	214,354	214,354	0
Количество тепловой энергии, система 2	142,816	135,874	6.942

Подпись исполнителя



#144233#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 9867
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261591
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2025	-	0,346	0,13	15,09	11,29	14,85	11,29	3,56	24	0	0	56,1	41,5	14,6	0,62	0,59
25.07.2025	-	0,391	0,168	16,64	11,82	16,4	11,81	4,59	24	0	0	55,3	41,6	13,67	0,32	0,28
26.07.2025	-	0,058	0,021	4,65	3,98	4,6	3,98	0,62	24	0	0	46,3	38,3	7,97	0,36	0,32
27.07.2025	-	0,128	0,047	5,86	4,19	5,78	4,19	1,59	24	0	0	49,1	35,5	13,62	0,55	0,51
28.07.2025	-	0,387	0,165	14,57	9,52	14,33	9,52	4,81	24	0	0	55,1	39,5	15,63	0,55	0,5
29.07.2025	-	0,363	0,148	14,09	9,6	13,85	9,6	4,25	24	0	0	55,4	39,8	15,56	0,55	0,5
30.07.2025	-	0,369	0,15	13,9	9,32	13,66	9,32	4,34	24	0	0	55,5	39,4	16,12	0,55	0,53
31.07.2025	-	0,343	0,132	13,36	9,28	13,12	9,28	3,84	24	0	0	55,5	39,3	16,19	0,55	0,55
01.08.2025	-	0,345	0,131	13,17	9,13	12,93	9,13	3,8	24	0	0	55,9	39,3	16,63	0,55	0,63
02.08.2025	-	0,331	0,117	13,2	9,59	12,96	9,59	3,37	24	0	0	56,2	39,9	16,33	0,55	0,51
03.08.2025	-	0,326	0,12	12,88	9,24	12,64	9,24	3,4	24	0	1	56	39,6	16,45	0,55	0,41
04.08.2025	-	0,345	0,131	12,77	8,73	12,53	8,73	3,8	24	0	1	56	39	17	0,55	0,42
05.08.2025	-	0,338	0,124	12,67	8,77	12,43	8,77	3,66	24	0	1	56	38,9	17,14	0,55	0,37
06.08.2025	-	0,364	0,136	13,3	8,94	13,06	8,94	4,12	24	0	1	55,9	38,8	17,15	0,55	0,45
07.08.2025	-	0,374	0,142	13,38	8,89	13,14	8,89	4,25	24	0	1	56,2	38,7	17,54	0,55	0,45
08.08.2025	-	0,352	0,128	12,87	8,8	12,63	8,8	3,83	24	0	1	56,2	38,5	17,63	0,55	0,48
09.08.2025	-	0,32	0,11	12,38	8,92	12,14	8,92	3,22	24	0	1	56,1	38,7	17,4	0,55	0,39
10.08.2025	-	0,394	0,157	13,51	8,6	13,27	8,6	4,67	24	0	1	56,4	38,7	17,71	0,55	0,42
11.08.2025	-	0,356	0,134	12,89	8,67	12,65	8,67	3,98	24	0	1	56,2	38,6	17,64	0,55	0,64
12.08.2025	-	0,367	0,144	13,44	9,02	13,2	9,02	4,18	24	0	1	56,4	39,2	17,28	0,37	0,32
13.08.2025	-	0,118	0,054	6,31	4,58	6,25	4,58	1,67	24	0	1	44,2	33,3	10,84	0,26	0,39
14.08.2025	-	0,018	0,009	1,87	1,31	1,87	1,31	0,56	24	0	1	26,8	24,2	2,58	0,23	0,39
15.08.2025	-	0,025	0,023	1,11	0,04	1,11	0,04	1,07	24	0	1	29,9	21,9	7,99	0,25	0,39
16.08.2025	-	0,022	0,012	0,98	0,13	0,98	0,13	0,85	24	0	1	29,2	20,9	8,29	0,24	0,39
17.08.2025	-	0,02	0,007	0,84	0,1	0,84	0,1	0,74	24	0	1	28,2	21,9	6,22	0,21	0,39
18.08.2025	-	0,017	0,004	0,74	0,13	0,74	0,13	0,61	24	0	1	29,4	20,6	8,82	0,19	0,39
19.08.2025	-	0,02	0	0,7	0,11	0,7	0,11	0,59	24	0	1	30	20,5	9,53	0,19	0,39
20.08.2025	-	0,022	0,005	0,82	0,07	0,82	0,07	0,75	24	0	1	28,2	20	8,24	0,16	0,39
21.08.2025	-	0,027	0,02	1,26	0	1,26	0	1,26	24	0	1	29,1	20,1	8,97	0,15	0,39
22.08.2025	-	0,029	0,024	1,4	0	1,4	0	1,4	24	0	1	28,6	19,9	8,7	0,15	0,39
23.08.2025	-	0,027	0,024	1,37	0	1,37	0	1,37	24	0	1	28,6	19,3	9,32	0,14	0,39
Итого:	-	6,942	2,717	272,02	182,77	267,51	182,76	84,75	744	0	-	46,26	33,08	13,19	0,41	0,44

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2025	135,874	6013,37	4569,29	5924,35	4546,91
23.08.2025	142,816	6285,39	4752,06	6191,86	4729,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения