

#147612#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 23, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261591	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	214,354	214,354	0
Количество тепловой энергии, система 2	152,235	142,816	9.419

Подпись исполнителя _____



#147166#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 9867
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261591
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,037	0,024	1,68	0	1,68	0	1,68	24	0	1	27,9	18,6	9,23	0,14	0,39
25.08.2025	-	0,041	0,024	1,78	0	1,78	0	1,78	24	0	1	28,4	18,3	10,16	0,13	0,39
26.08.2025	-	0,047	0,024	1,99	0	1,99	0	1,99	24	0	1	28,1	18	10,03	0,3	0,55
27.08.2025	-	0,129	0,081	5,44	2,39	5,4	2,39	3,01	24	0	1	45,9	43	2,89	0,55	0,9
28.08.2025	-	0,273	0,142	11,7	7,83	11,52	7,83	3,69	24	0	0	54,3	42,6	11,64	0,55	0,88
29.08.2025	-	0,326	0,159	13,6	9,22	13,37	9,22	4,15	24	0	0	55,6	43	12,58	0,55	0,9
30.08.2025	-	0,289	0,135	12,79	9,04	12,57	9,04	3,53	24	0	0	55,4	42,9	12,52	0,55	0,98
31.08.2025	-	0,353	0,18	13,84	8,89	13,6	8,89	4,71	24	0	0	56,2	43,4	12,8	0,55	0,86
01.09.2025	-	0,309	0,148	12,83	8,72	12,59	8,72	3,87	24	0	0	55,8	43	12,79	0,53	0,77
02.09.2025	-	0,256	0,128	10,65	7,08	10,48	7,08	3,4	24	0	1	54,4	41,9	12,58	0,55	0,94
03.09.2025	-	0,342	0,182	13,93	9,07	13,71	9,07	4,64	24	0	0	55,7	43,5	12,19	0,55	0,79
04.09.2025	-	0,353	0,156	14,79	10,44	14,55	10,44	4,11	24	0	0	56,5	42,9	13,52	0,55	0,73
05.09.2025	-	0,364	0,157	15,18	10,81	14,94	10,81	4,13	24	0	0	56,6	42,8	13,81	0,55	0,68
06.09.2025	-	0,35	0,143	14,99	10,96	14,75	10,96	3,79	24	0	0	56,7	42,8	13,89	0,55	0,56
07.09.2025	-	0,377	0,164	15,5	10,89	15,26	10,89	4,37	24	0	0	56,4	42,3	14,11	0,55	0,54
08.09.2025	-	0,356	0,142	14,87	10,81	14,63	10,81	3,82	24	0	1	56,6	41,8	14,78	0,55	0,47
09.09.2025	-	0,347	0,135	14,46	10,55	14,21	10,55	3,66	24	0	1	56,4	41,4	15,04	0,55	0,47
10.09.2025	-	0,335	0,126	14,18	10,52	13,94	10,52	3,42	24	0	1	56,4	41,3	15,09	0,55	0,41
11.09.2025	-	0,355	0,14	14,55	10,43	14,31	10,43	3,88	24	0	1	56	41	15,04	0,55	0,45
12.09.2025	-	0,326	0,117	13,95	10,48	13,71	10,48	3,23	24	0	1	56,2	41	15,19	0,55	0,42
13.09.2025	-	0,358	0,141	14,43	10,21	14,19	10,21	3,98	24	0	1	56,2	40,8	15,39	0,55	0,42
14.09.2025	-	0,362	0,147	14,45	10,13	14,21	10,13	4,08	24	0	1	56	40,6	15,34	0,55	0,26
15.09.2025	-	0,354	0,138	13,97	9,78	13,73	9,78	3,95	24	0	1	55,6	40	15,65	0,55	0,33
16.09.2025	-	0,334	0,123	13,62	9,95	13,38	9,95	3,43	24	0	1	56	40,2	15,81	0,55	0,22
17.09.2025	-	0,336	0,124	13,59	9,8	13,35	9,8	3,55	24	0	0	55,9	39,9	15,98	0,55	0,26
18.09.2025	-	0,346	0,132	13,69	9,61	13,45	9,61	3,84	24	0	1	55,4	39,4	15,98	0,55	0,25
19.09.2025	-	0,336	0,124	13,22	9,38	12,98	9,38	3,6	24	0	1	55,8	39,4	16,36	0,55	0,39
20.09.2025	-	0,359	0,137	13,41	9,14	13,17	9,14	4,03	24	0	0	56,1	39,6	16,51	0,55	0,58
21.09.2025	-	0,369	0,155	13,62	9,03	13,38	9,03	4,35	24	0	1	56,2	39,9	16,36	0,55	0,38
22.09.2025	-	0,353	0,141	13,23	8,92	12,99	8,92	4,07	24	0	1	56,1	39,4	16,64	0,55	0,31
23.09.2025	-	0,347	0,13	13,25	9,23	13,01	9,23	3,78	24	0	1	56	39,3	16,75	0,55	0,28
Итого:	-	9,419	3,999	383,18	263,31	376,83	263,31	113,52	744	0	-	52,93	39,16	13,76	0,51	0,54

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	142,816	6285,39	4752,06	6191,86	4729,67
23.09.2025	152,235	6668,57	5015,37	6568,69	4992,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения