

#162582#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 23, Калининград
5346
9867
ВКТ-7
00261591
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,357	0,134	13,75	9,63	13,51	9,63	3,88	24	0	1	56	39,5	16,5	0,55	0,25	-
25.09.2025	0,354	0,133	13,58	9,49	13,34	9,49	3,85	24	0	1	55,8	39	16,73	0,55	0,24	-
26.09.2025	0,372	0,139	13,81	9,41	13,57	9,41	4,16	24	0	1	55,8	38,9	16,83	0,55	0,29	-
27.09.2025	0,35	0,131	13,56	9,51	13,33	9,51	3,82	24	0	0	55,8	39,2	16,67	0,55	0,59	-
28.09.2025	0,422	0,179	16,14	10,98	15,9	10,98	4,92	24	0	0	56,7	41,2	15,45	0,55	0,43	-
29.09.2025	0,422	0,174	15,96	10,9	15,7	10,9	4,8	24	0	1	56,5	40,5	16,06	0,5	0,36	-
30.09.2025	0,33	0,127	12,97	9,11	12,77	9,11	3,66	24	0	1	55,2	39,2	16,05	0,55	0,27	-
01.10.2025	0,378	0,143	15,48	11,11	15,24	11,11	4,13	24	0	1	54,8	39,4	15,44	0,55	0,24	-
02.10.2025	0,391	0,149	15,71	11,09	15,47	11,09	4,38	24	0	1	54,9	39,3	15,64	0,55	0,35	-
03.10.2025	0,385	0,145	15,46	11,08	15,22	11,08	4,14	24	0	1	55,5	39,6	15,89	0,55	0,37	-
04.10.2025	0,384	0,14	15,23	10,97	14,99	10,97	4,02	24	0	1	56	39,6	16,4	0,55	0,45	-
05.10.2025	0,416	0,164	15,73	10,74	15,49	10,74	4,75	24	0	0	55,9	39,7	16,28	0,55	0,52	-
06.10.2025	0,408	0,16	15,35	10,48	15,11	10,48	4,63	24	0	1	56,1	39,6	16,59	0,55	0,63	-
07.10.2025	0,38	0,148	14,83	10,4	14,59	10,4	4,19	24	0	0	56	39,8	16,16	0,55	0,68	-
08.10.2025	0,404	0,164	15,21	10,26	14,97	10,26	4,71	24	0	0	56	39,9	16,1	0,55	0,73	-
09.10.2025	0,393	0,162	15,06	10,22	14,82	10,22	4,6	24	0	0	55,9	40,1	15,84	0,55	0,68	-
10.10.2025	0,363	0,141	14,61	10,37	14,37	10,37	4	24	0	0	55,6	40,1	15,42	0,55	0,74	-
11.10.2025	0,358	0,141	14,34	10,15	14,1	10,15	3,95	24	0	0	55,7	40,1	15,57	0,55	0,6	-
12.10.2025	0,416	0,18	15,39	10,08	15,14	10,08	5,06	24	0	0	56	40,3	15,75	0,55	0,6	-
13.10.2025	0,376	0,149	14,7	10,21	14,46	10,21	4,25	24	0	0	55,8	40,2	15,59	0,55	0,64	-
14.10.2025	0,341	0,13	14,06	10,15	13,82	10,15	3,67	24	0	0	55,6	40	15,64	0,55	0,74	-
15.10.2025	0,372	0,147	14,72	10,32	14,48	10,32	4,16	24	0	0	55,8	40,3	15,48	0,4	0,64	-
16.10.2025	0,249	0,11	10,77	7,66	10,61	7,64	2,97	24	0	1	55,2	42,2	13,01	0,55	1,02	-
17.10.2025	0,368	0,178	15,61	10,71	15,36	10,71	4,65	24	0	0	55,5	42,9	12,59	0,55	0,7	-
18.10.2025	0,347	0,147	15,38	11,22	15,14	11,22	3,92	24	0	0	55,6	42,3	13,37	0,55	0,94	-
19.10.2025	0,427	0,207	16,7	11,03	16,44	11,03	5,41	24	0	0	56,3	42,6	13,75	0,55	0,64	-
20.10.2025	0,331	0,123	14,85	11,25	14,61	11,25	3,36	24	0	0	55,6	41,3	14,33	0,55	0,44	-
21.10.2025	0,371	0,151	14,82	10,37	14,58	10,37	4,21	24	0	1	55,7	40,5	15,18	0,55	0,42	-
22.10.2025	0,383	0,16	14,78	10,05	14,54	10,05	4,49	24	0	0	55,7	40,3	15,43	0,55	0,51	-
23.10.2025	0,373	0,152	14,41	9,83	14,17	9,83	4,34	24	0	1	55,7	40,2	15,42	0,55	0,39	-
Итого:	11,221	0	442,97	308,78	435,84	308,76	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,221															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	152,235	6668,57	5015,37	6568,69	4992,98
23.10.2025	163,456	7111,54	5324,15	7004,53	5301,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 13:09:20