

#190049#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 23, Калининград
5346
9926
ВКТ-7
00261591
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|----------------|
| 24.11.2025 | 1,686 | 0 | 195,25 | 198,37 | 0 | 191,71 | 195,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 54,3 | 8,8 | 0,55 | 0,54 | -3,9 |
| 25.11.2025 | 1,547 | 0 | 194,37 | 197,17 | 0 | 191,13 | 194,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 60 | 51,9 | 8,11 | 0,55 | 0,54 | -0,9 |
| 26.11.2025 | 1,559 | 0 | 193,28 | 195,5 | 0 | 190,04 | 193,08 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 60,3 | 52,1 | 8,21 | 0,55 | 0,54 | -0,4 |
| 27.11.2025 | 1,506 | 0 | 193,9 | 196,66 | 0 | 190,75 | 194,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 59,3 | 51,4 | 7,9 | 0,55 | 0,54 | -1,3 |
| 28.11.2025 | 1,481 | 0 | 194,3 | 197,38 | 0 | 191,19 | 194,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 58,8 | 51,1 | 7,74 | 0,54 | 0,54 | -0,4 |
| 29.11.2025 | 1,549 | 0 | 194,72 | 197,94 | 0 | 191,51 | 195,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 60 | 51,9 | 8,11 | 0,55 | 0,54 | -0,3 |
| 30.11.2025 | 1,609 | 0 | 195,18 | 198,52 | 0 | 191,83 | 195,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 52,7 | 8,4 | 0,55 | 0,54 | -0,5 |
| 01.12.2025 | 1,421 | 0 | 193,75 | 196,73 | 0 | 190,79 | 194,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57,3 | 49,9 | 7,45 | 0,55 | 0,54 | - |
| 02.12.2025 | 1,607 | 0 | 195,44 | 198,73 | 0 | 192,09 | 196,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 52,7 | 8,38 | 0,53 | 0,48 | - |
| 03.12.2025 | 1,185 | 0 | 166,11 | 169,34 | 0 | 163,75 | 167,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 55,2 | 48 | 7,24 | 0,55 | 0,55 | - |
| 04.12.2025 | 1,227 | 0 | 193,26 | 197,48 | 0 | 190,73 | 195,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 53,2 | 46,8 | 6,45 | 0,55 | 0,54 | - |
| 05.12.2025 | 1,082 | 0 | 193,32 | 197,71 | 0 | 191,05 | 195,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50,3 | 44,6 | 5,69 | 0,56 | 0,55 | - |
| 06.12.2025 | 1,035 | 0 | 193,25 | 197,6 | 0 | 191,11 | 195,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 48,9 | 43,5 | 5,42 | 0,56 | 0,55 | - |
| 07.12.2025 | 1,193 | 0 | 193,85 | 198,15 | 0 | 191,39 | 196,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52,4 | 46,2 | 6,24 | 0,56 | 0,55 | - |
| 08.12.2025 | 1,1 | 0 | 193,35 | 197,58 | 0 | 191,05 | 195,71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50,6 | 44,8 | 5,78 | 0,56 | 0,56 | - |
| 09.12.2025 | 0,866 | 0 | 192,19 | 196,16 | 0 | 190,3 | 194,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 45,3 | 40,8 | 4,56 | 0,56 | 0,55 | - |
| 10.12.2025 | 0,793 | 0 | 192,38 | 196,34 | 0 | 190,61 | 194,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 43,9 | 39,7 | 4,17 | 0,56 | 0,55 | - |
| 11.12.2025 | 0,875 | 0 | 192,14 | 195,99 | 0 | 190,24 | 194,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 45,7 | 41,1 | 4,61 | 0,56 | 0,55 | - |
| 12.12.2025 | 0,933 | 0 | 192,32 | 196,47 | 0 | 190,33 | 194,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 47 | 42,1 | 4,91 | 0,56 | 0,55 | - |
| 13.12.2025 | 1,105 | 0 | 193,34 | 197,7 | 0 | 190,99 | 195,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 51,2 | 45,4 | 5,81 | 0,56 | 0,55 | - |
| 14.12.2025 | 0,994 | 0 | 192,41 | 196,27 | 0 | 190,25 | 194,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 48,6 | 43,3 | 5,24 | 0,56 | 0,55 | - |
| 15.12.2025 | 1,18 | 0 | 192,52 | 196,31 | 0 | 190,01 | 194,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52,6 | 46,4 | 6,22 | 0,55 | 0,54 | - |
| 16.12.2025 | 1,301 | 0 | 193,68 | 198,19 | 0 | 190,98 | 196,02 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54,9 | 48,1 | 6,83 | 0,55 | 0,55 | - |
| 17.12.2025 | 1,428 | 0 | 193,59 | 198,08 | 0 | 190,59 | 195,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57,6 | 50,2 | 7,5 | 0,56 | 0,55 | - |
| 18.12.2025 | 1,406 | 0 | 193,91 | 198,34 | 0 | 190,99 | 196,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57,2 | 49,8 | 7,37 | 0,57 | 0,57 | - |
| 19.12.2025 | 1,176 | 0 | 193,45 | 197,88 | 0 | 191 | 195,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52,2 | 46 | 6,17 | 0,56 | 0,56 | - |
| 20.12.2025 | 1,051 | 0 | 193,35 | 197,56 | 0 | 191,11 | 195,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49,9 | 44,4 | 5,51 | 0,57 | 0,57 | - |
| 21.12.2025 | 1,037 | 0 | 193,44 | 197,75 | 0 | 191,24 | 195,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49,5 | 44 | 5,44 | 0,57 | 0,57 | - |
| 22.12.2025 | 1,101 | 0 | 193,74 | 198,12 | 0 | 191,39 | 196,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50,9 | 45,1 | 5,77 | 0,57 | 0,57 | - |
| 23.12.2025 | 1,541 | 0 | 193,49 | 197 | 0 | 190,28 | 194,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 60 | 51,9 | 8,12 | 0,56 | 0,55 | - |
| Итого: | 37,574 | 0 | 5779,28 | 5893,02 | 0 | 5700,43 | 5830,56 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 37,574 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.11.2025 | 256,884 | 45009,01 | 44999,83 | 0 | 44445,42 | 44555,59 | 0 |
| 23.12.2025 | 294,458 | 50788,29 | 50892,85 | 0 | 50145,85 | 50386,15 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:39:20