

#193616#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 23, Калининград  
5346  
9867  
ВКТ-7  
00261591  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	0,369	0,132	13,78	9,43	13,54	9,43	4,11	24	0	1	55	37,4	17,52	0,55	0,22	-6,3
25.12.2025	0,409	0,159	14,2	9,1	13,98	9,1	4,88	24	0	1	55,1	37	18,11	0,55	0,28	-5,6
26.12.2025	0,364	0,126	13,46	9,28	13,23	9,28	3,95	24	0	1	54,8	37,1	17,67	0,55	0,22	4,4
27.12.2025	0,429	0,169	14,55	9,11	14,32	9,11	5,21	24	0	1	55,3	37,2	18,06	0,55	0,25	5,4
28.12.2025	0,409	0,157	14,43	9,42	14,23	9,42	4,81	24	0	1	55,2	37,4	17,81	0,55	0,3	3,8
29.12.2025	0,435	0,177	14,86	9,3	14,64	9,3	5,34	24	0	1	55,3	37,5	17,82	0,55	0,17	2,5
30.12.2025	0,472	0,189	15,59	9,64	15,35	9,64	5,71	24	0	1	56,5	38,1	18,37	0,55	0,74	-1,1
31.12.2025	0,542	0,235	16,82	9,89	16,57	9,89	6,68	24	0	0	58,3	39,6	18,77	0,55	0,47	-4,2
01.01.2026	0,356	0,112	13,1	9,51	12,86	9,51	3,35	24	0	0	57,3	38,2	19,13	0,55	0,58	-5,2
02.01.2026	0,427	0,158	14,38	9,42	14,13	9,42	4,71	24	0	1	57,7	38,6	19,09	0,55	0,48	1,2
03.01.2026	0,379	0,123	13,53	9,61	13,29	9,61	3,68	24	0	0	57,8	38,6	19,11	0,55	0,44	-0,6
04.01.2026	0,437	0,163	14,46	9,44	14,22	9,44	4,78	24	0	1	58	38,7	19,37	0,55	0,37	-4
05.01.2026	0,411	0,148	14,11	9,57	13,87	9,57	4,3	24	0	0	57,9	38,6	19,32	0,55	0,53	-3
06.01.2026	0,402	0,138	13,96	9,6	13,72	9,6	4,12	24	0	0	58	38,8	19,22	0,55	0,29	-5,5
07.01.2026	0,41	0,144	13,95	9,38	13,71	9,38	4,33	24	0	1	57,9	38,4	19,49	0,55	0,17	-7,8
08.01.2026	0,442	0,163	14,4	9,22	14,16	9,22	4,94	24	0	1	57,9	38,2	19,75	0,55	0,16	-11
09.01.2026	0,422	0,147	14,13	9,39	13,88	9,39	4,49	24	0	1	57,9	38,2	19,68	0,55	0,17	-9,6
10.01.2026	0,418	0,149	14,12	9,47	13,88	9,47	4,41	24	0	1	57,7	38,2	19,52	0,55	0,36	-5,2
11.01.2026	0,473	0,186	15,22	9,52	14,96	9,52	5,44	24	0	1	58,2	38,6	19,53	0,55	0,37	-5,2
12.01.2026	0,381	0,124	13,4	9,43	13,16	9,43	3,73	24	0	1	57,8	38,2	19,63	0,55	0,37	-
13.01.2026	0,424	0,15	14,08	9,33	13,84	9,33	4,51	24	0	1	57,9	38,2	19,78	0,55	0,33	-
14.01.2026	0,391	0,126	13,61	9,56	13,37	9,56	3,81	24	0	1	57,7	38	19,71	0,55	0,53	-
15.01.2026	0,431	0,153	14,13	9,28	13,89	9,28	4,61	24	0	0	58	38	20,02	0,55	0,38	-
16.01.2026	0,41	0,138	13,93	9,53	13,69	9,53	4,16	24	0	1	57,9	37,9	19,99	0,55	0,42	-
17.01.2026	0,425	0,147	14,15	9,43	13,9	9,43	4,47	24	0	1	57,9	37,8	20,07	0,55	0,48	-
18.01.2026	0,467	0,174	15,02	9,54	14,76	9,54	5,22	24	0	1	58,1	38,1	19,95	0,55	0,38	-
19.01.2026	0,449	0,161	14,39	9,22	14,15	9,22	4,93	24	0	1	57,9	37,6	20,34	0,55	0,31	-
20.01.2026	0,404	0,135	13,6	9,21	13,36	9,21	4,15	24	0	1	57,7	37,4	20,26	0,55	0,26	-
21.01.2026	0,393	0,131	13,41	9,24	13,17	9,24	3,93	24	0	1	57,7	37,5	20,2	0,55	0,25	-
22.01.2026	0,437	0,157	14,13	9,12	13,89	9,12	4,77	24	0	1	57,9	37,6	20,31	0,52	0,42	-
23.01.2026	0,291	0,115	10,5	6,84	10,32	6,84	3,48	24	0	1	54,9	38	16,84	0,55	0,27	-
Итого:	12,909	0	437,4	289,03	430,04	289,03	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,909															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	186,151	7950,84	5890,17	7830,03	5867,76
23.01.2026	199,06	8388,24	6179,2	8260,07	6156,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 7:59:26