

#151875#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 46 отоп.

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 10.00°C

Заводской номер 00070196

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хD12A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2025	28,03	24,5	3,53	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
24.09.2025	27,3	23,71	3,59	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
25.09.2025	26,79	23,26	3,53	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
26.09.2025	26,4	22,94	3,46	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
27.09.2025	26,23	22,75	3,48	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
28.09.2025	26,2	22,74	3,46	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
29.09.2025	26,14	22,56	3,58	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
30.09.2025	25,8	22,29	3,51	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
01.10.2025	25,62	22,11	3,51	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
02.10.2025	25,39	21,68	3,71	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
03.10.2025	43,67	38,18	5,49	137,89	136,61	137,12	136,12	0,49	0	0	0,739	24	0	
04.10.2025	46,17	40,2	5,97	332,8	329,34	330,07	327,45	1,89	0	0	1,964	24	0	
05.10.2025	43,05	37,63	5,42	337,95	334,88	336,63	334,35	0,53	0	0	1,809	24	0	
06.10.2025	42,36	36,87	5,49	320,86	318,07	320,23	318,12	-0,05	0	0	1,742	24	0	
07.10.2025	43,99	37,51	6,48	277,7	275,09	277,37	275,45	-0,36	0	0	1,78	24	0	
08.10.2025	42,75	36,34	6,41	254,03	251,75	253,91	252,27	-0,52	0	0	1,609	24	0	
09.10.2025	41,58	35,66	5,92	252,53	250,37	252,55	250,98	-0,61	0	0	1,481	24	0	
10.10.2025	41,49	35,59	5,9	250,91	248,8	251	249,42	-0,62	0	0	1,465	24	0	
11.10.2025	40,65	35,17	5,48	247,37	245,39	247,58	246,1	-0,71	0	0	1,343	24	0	
12.10.2025	42,2	36,14	6,06	243,41	241,3	243,64	242,15	-0,85	0	0	1,46	24	0	
13.10.2025	44,39	37,71	6,68	240,38	238,09	240,54	238,88	-0,79	0	0	1,586	24	0	
14.10.2025	44,72	37,98	6,74	240,46	238,1	240,57	238,89	-0,79	0	0	1,599	24	0	
15.10.2025	43,13	36,87	6,26	241,99	239,82	242,21	240,65	-0,83	0	0	1,502	24	0	
16.10.2025	42,92	36,64	6,28	242,42	240,23	242,65	241,04	-0,81	0	0	1,505	24	0	
17.10.2025	42,4	36,26	6,14	241,47	239,37	241,72	240,19	-0,82	0	0	1,464	24	0	
18.10.2025	47,11	39,38	7,73	241,1	238,54	241,1	239,29	-0,75	0	0	1,836	24	0	
19.10.2025	47,7	39,78	7,92	242,86	240,2	242,83	240,97	-0,77	0	0	1,898	24	0	
20.10.2025	50,35	41,53	8,82	243,45	240,49	243,25	241,22	-0,73	0	0	2,114	24	0	
21.10.2025	50,26	41,57	8,69	245,38	242,38	245,12	243,04	-0,66	0	0	2,098	24	0	
22.10.2025	45,89	38,54	7,35	246,72	244,21	246,71	244,93	-0,72	0	0	1,788	24	0	
23.10.2025	42,65	36,44	6,21	248,2	246,04	248,35	246,79	-0,75	0	0	1,522	24	0	
Итого:				5329,8	5279,07	5325,1	5288,3	-9,23			34,304	744	0	
Средние:	38,49	32,92	5,57						0	0				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/09/2524:00	4649,31	4599,36	4647,46	4613,26	-13,9	37,299	4382	0
23/10/2524:00	9979,19	9878,43	9972,61	9901,56	-23,13	71,603	5126	0
Итого:	5329,88	5279,07	5325,15	5288,3	-9,23	34,304	744	0

Период нормальной работы _____
Период отсутств. счета _____
Время работы прибора после сброса 5138ч _____

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

