

#165221#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/25г.-23/11/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 46 отоп.

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 10.00°C

Заводской номер 00070196

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хD12A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2025	42,65	36,44	6,21	248,2	246,04	248,35	246,79	-0,75	0	0	1,522	24	0	
24.10.2025	42,43	36,25	6,18	251,2	248,98	251,34	249,72	-0,74	0	0	1,538	24	0	
25.10.2025	44,96	37,94	7,02	251,01	248,56	251,05	249,31	-0,75	0	0	1,739	24	0	
26.10.2025	46,75	39,28	7,47	249,75	247,12	249,72	247,81	-0,69	0	0	1,842	24	0	
27.10.2025	49,35	40,95	8,4	249,4	246,5	249,21	247,22	-0,72	0	0	2,065	24	0	
28.10.2025	47,2	39,44	7,76	251,11	248,44	251,01	249,09	-0,65	0	0	1,926	24	0	
29.10.2025	46,48	38,93	7,55	252,1	249,46	252,05	250,22	-0,76	0	0	1,881	24	0	
30.10.2025	45,62	38,31	7,31	252,65	250,1	252,63	250,81	-0,71	0	0	1,82	24	0	
31.10.2025	46,55	38,79	7,76	254,22	251,59	254,12	252,25	-0,66	0	0	1,95	24	0	
01.11.2025	47,67	39,66	8,01	255,58	252,79	255,4	253,46	-0,67	0	0	2,023	24	0	
02.11.2025	43,68	37,15	6,53	255,03	252,68	255,1	253,37	-0,69	0	0	1,645	24	0	
03.11.2025	42,07	36,02	6,05	253,91	251,74	254,04	252,42	-0,68	0	0	1,521	24	0	
04.11.2025	44,8	37,87	6,93	253,4	250,94	253,37	251,6	-0,66	0	0	1,736	24	0	
05.11.2025	42,38	36,29	6,09	252,98	250,75	253,09	251,43	-0,68	0	0	1,526	24	0	
06.11.2025	42,29	36,21	6,08	253,95	251,77	254,07	252,45	-0,68	0	0	1,526	24	0	
07.11.2025	46,66	39,08	7,58	255,7	253,02	255,59	253,67	-0,65	0	0	1,916	24	0	
08.11.2025	49,32	40,75	8,57	215,67	213,11	215,62	213,89	-0,78	0	0	1,825	24	0	
09.11.2025	50,74	41,58	9,16	248,87	245,86	248,99	246,91	-1,05	0	0	2,249	24	0	
10.11.2025	48,82	40,36	8,46	247,53	244,71	247,75	245,78	-1,07	0	0	2,068	24	0	
11.11.2025	47,12	39,23	7,89	247	244,34	247,25	245,4	-1,06	0	0	1,923	24	0	
12.11.2025	46,79	38,95	7,84	248,02	245,41	248,21	246,37	-0,96	0	0	1,92	24	0	
13.11.2025	44,29	37,44	6,85	248,6	246,23	249,07	247,35	-1,12	0	0	1,681	24	0	
14.11.2025	44,21	37,23	6,98	248,39	246,03	249	247,35	-1,32	0	0	1,712	24	0	
15.11.2025	51	41,61	9,39	248,58	245,5	248,7	246,59	-1,09	0	0	2,296	24	0	
16.11.2025	59,28	46,93	12,35	248,88	244,75	248,36	245,68	-0,93	0	0	3,014	24	0	
17.11.2025	55,09	44,39	10,7	248,19	244,64	248,03	245,68	-1,04	0	0	2,614	24	0	
18.11.2025	52,36	42,04	10,32	96,07	94,8	95,87	95,06	-0,26	0	0	0,98	24	0	
19.11.2025	54,76	43,83	10,93	249,84	246,28	249,51	247,18	-0,9	0	0	2,687	24	0	
20.11.2025	54,95	43,78	11,17	115,52	113,85	115,21	114,1	-0,25	0	0	1,271	24	0	
21.11.2025	57,14	45,56	11,58	249,57	245,73	249,18	246,69	-0,96	0	0	2,84	24	0	
22.11.2025	56,94	45,65	11,29	248,91	245,09	248,6	246,09	-1	0	0	2,762	24	0	
23.11.2025	63,4	49,98	13,42	249,72	245,07	248,97	245,99	-0,92	0	0	3,283	24	0	
Итого:				7699,5	7611,88	7698,4	7637,73	-25,85			63,301	768	0	
Средние:	48,67	40,24	8,43						0	0				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2524:00	9730,99	9632,39	9724,26	9654,77	-22,38	70,081	5102	0
23/11/2524:00	17430,54	17244,27	17422,72	17292,5	-48,23	133,382	5870	0
Итого:	7699,55	7611,88	7698,46	7637,73	-25,85	63,301	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5680ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

