

#179281#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/25г.-23/12/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 46

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 10.00°C

Заводской номер 00070196

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хD12A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.2025	63,4	49,98	13,42	249,72	245,07	248,97	245,99	-0,92	0	0	3,283	24	0	
24.11.2025	63,77	50,34	13,43	250,48	245,78	249,74	246,72	-0,94	0	0	3,299	24	0	
25.11.2025	60,48	48,29	12,19	250,79	246,55	250,24	247,45	-0,9	0	0	3,001	24	0	
26.11.2025	60,58	48,3	12,28	251,11	246,79	250,49	247,63	-0,84	0	0	3,025	24	0	
27.11.2025	59,65	47,84	11,81	250,37	246,2	249,88	247,13	-0,93	0	0	2,906	24	0	
28.11.2025	59,51	47,72	11,79	249,71	245,6	249,24	246,48	-0,88	0	0	2,892	24	0	
29.11.2025	60,2	48,11	12,09	249,69	245,49	249,21	246,5	-1,01	0	0	2,963	24	0	
30.11.2025	61,27	48,83	12,44	250,56	246,21	250,01	247,16	-0,95	0	0	3,059	24	0	
01.12.2025	57,75	46,76	10,99	251,03	247,1	250,73	248,07	-0,97	0	0	2,711	24	0	
02.12.2025	62,08	49,4	12,68	251,42	246,92	250,85	247,91	-0,99	0	0	3,127	24	0	
03.12.2025	55,71	45,54	10,17	211,35	208,26	211,2	209,08	-0,82	0	0	2,115	24	0	
04.12.2025	54,17	45,06	9,11	247,75	244,28	247,44	244,98	-0,7	0	0	2,22	24	0	
05.12.2025	51,31	43,24	8,07	250,62	247,46	250,57	248,28	-0,82	0	0	1,993	24	0	
06.12.2025	49,03	41,7	7,33	248,88	246,02	248,92	246,84	-0,82	0	0	1,799	24	0	
07.12.2025	52,73	44,07	8,66	250,6	247,26	250,36	247,97	-0,71	0	0	2,138	24	0	
08.12.2025	51,87	43,6	8,27	250,43	247,23	250,28	247,99	-0,76	0	0	2,042	24	0	
09.12.2025	45,94	39,72	6,22	248,6	246,07	248,81	246,92	-0,85	0	0	1,525	24	0	
10.12.2025	44,99	39,14	5,85	247,51	245,09	247,82	246	-0,91	0	0	1,43	24	0	
11.12.2025	45,86	39,58	6,28	247,58	245,04	247,81	245,88	-0,84	0	0	1,536	24	0	
12.12.2025	47,32	40,58	6,74	248,5	245,82	248,63	246,64	-0,82	0	0	1,656	24	0	
13.12.2025	51,82	43,48	8,34	250,17	246,96	249,98	247,69	-0,73	0	0	2,054	24	0	
14.12.2025	48,97	41,61	7,36	249,72	246,83	249,75	247,61	-0,78	0	0	1,814	24	0	
15.12.2025	52,72	43,91	8,81	249,53	246,25	249,28	247,01	-0,76	0	0	2,162	24	0	
16.12.2025	54,79	45,23	9,56	248,76	245,22	248,39	245,95	-0,73	0	0	2,34	24	0	
17.12.2025	58,07	47,43	10,64	249,06	245,09	248,45	245,75	-0,66	0	0	2,605	24	0	
18.12.2025	58,14	47,53	10,61	250,22	246,26	249,58	246,85	-0,59	0	0	2,606	24	0	
19.12.2025	53	44,32	8,68	250,57	247,2	250,26	247,91	-0,71	0	0	2,141	24	0	
20.12.2025	50,64	42,8	7,84	249,9	246,83	249,77	247,58	-0,75	0	0	1,93	24	0	
21.12.2025	49,79	42,2	7,59	248,77	245,79	248,68	246,55	-0,76	0	0	1,862	24	0	
22.12.2025	51,16	43,08	8,08	247,97	244,86	247,82	245,6	-0,74	0	0	1,976	24	0	
23.12.2025	58,62	47,61	11,01	249,07	245,05	248,37	245,64	-0,59	0	0	2,691	24	0	
Итого:				7700,4	7590,58	7691,5	7615,76	-25,18			72,901	744	0	
Средние:	54,68	45,06	9,62						0	0				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/2524:00	17180,82	16999,2	17173,75	17046,51	-47,31	130,099	5846	0
23/12/2524:00	24881,26	24589,78	24865,28	24662,27	-72,49	203	6590	0
Итого:	7700,44	7590,58	7691,53	7615,76	-25,18	72,901	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 6600ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

