

#207176#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Борзова 95, Калининград (старый корпус)
Номер абонента 3540
Порядковый номер 9897
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 22184907
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	15,219	0	115,101	116,073	0	111,443	114,518	0	24	0	86,2	53,6	0,55	0,39	-10,9
22.01.2026	16,047	0	126,083	127,284	0	122,03	125,472	0	24	0	86,7	55,3	0,54	0,4	-12,2
23.01.2026	14,993	0	117,859	119,46	0	114,147	117,825	0	24	0	85,6	54,3	0,55	0,39	-11,6
24.01.2026	14,714	0	120,755	122,433	0	116,979	120,683	0	24	0	85,4	55,4	0,54	0,4	-8,3
25.01.2026	13,81	0	114,13	115,449	0	110,649	113,865	0	24	0	84,2	54,4	0,55	0,39	-9,4
26.01.2026	13,463	0	112,141	114,359	0	108,886	112,902	0	24	0	81,8	52,3	0,56	0,39	-7,3
27.01.2026	13,49	0	113,699	116,091	0	110,426	114,618	0	24	0	81,4	52,2	0,56	0,39	-4,4
28.01.2026	14,081	0	117,022	119,061	0	113,587	117,522	0	24	0	82,3	52,8	0,52	0,37	-3,8
29.01.2026	15,409	0	123,276	124,685	0	119,374	122,926	0	24	0	85,9	55,2	0,53	0,4	-6
30.01.2026	16,116	0	127,794	129,194	0	123,657	127,313	0	24	0	87	56	0,53	0,4	-9,7
31.01.2026	15,658	0	128,621	129,84	0	124,403	127,835	0	24	0	87,7	57,7	0,54	0,4	-12,4
01.02.2026	16,742	0	142,12	143,386	0	137,366	141,036	0	24	0	88,7	59,6	0,53	0,4	-13,8
02.02.2026	17,553	0	140,467	141,568	0	135,619	139,263	0	24	0	90,3	59,4	0,53	0,4	-18,9
03.02.2026	16,369	0	123,526	124,256	0	119,263	122,348	0	24	0	90,3	57,6	0,55	0,4	-20,1
04.02.2026	15,752	0	115,16	115,775	0	111,234	114,096	0	24	0	89,7	55,9	0,55	0,4	-18
05.02.2026	14,504	0	105,118	105,819	0	101,711	104,433	0	24	0	87,1	53,2	0,56	0,39	-12,3
06.02.2026	13,149	0	101,02	102,44	0	97,987	101,187	0	24	0	83,4	51,4	0,56	0,39	-7,6
07.02.2026	12,497	0	103,941	105,656	0	100,915	104,308	0	24	0	81,9	52,4	0,55	0,39	-3,2
08.02.2026	13,133	0	110,484	112,079	0	107,199	110,574	0	24	0	82,9	53,7	0,55	0,39	-3,3
09.02.2026	15,355	0	123,296	124,134	0	119,367	122,344	0	24	0	86,3	55,6	0,54	0,39	-4,9
10.02.2026	15,292	0	122,294	123,463	0	118,4	121,699	0	24	0	86,2	55,5	0,55	0,4	-12,1
11.02.2026	12,889	0	104,569	106,066	0	101,551	104,769	0	24	0	81,5	51,2	0,57	0,39	-12,4
12.02.2026	12,244	0	106,073	108,143	0	103,23	106,893	0	24	0	78,2	49,9	0,56	0,39	-3,8
13.02.2026	13,267	0	120,234	122,792	0	116,988	121,288	0	24	0	78,5	51,4	0,55	0,39	-0,7
14.02.2026	13,325	0	107,241	107,705	0	104,04	106,326	0	24	0	83	52,5	0,54	0,39	-1,2
15.02.2026	14,277	0	105,625	105,14	0	102,196	103,718	0	24	0	87,2	53,9	0,54	0,39	-6,7
16.02.2026	15,689	0	112,42	111,46	0	108,606	109,895	0	24	0	89,4	55	0,53	0,39	-11,2
17.02.2026	15,558	0	113,466	113,619	0	109,674	112,037	0	24	0	88,6	54,8	0,54	0,39	-17,4
18.02.2026	13,967	0	106,811	107,795	0	103,548	106,434	0	24	0	84,2	52,1	0,55	0,39	-11,6
19.02.2026	13,071	0	106,478	107,885	0	103,462	106,604	0	24	0	80,6	50,5	0,56	0,39	-
20.02.2026	12,721	0	103,504	104,466	0	100,614	103,258	0	24	0	80	49,9	0,56	0,39	-
Итого:	450,354	0	3590,328	3627,576	0	3478,551	3577,989	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	107,565														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	3457,849	39815,735	39421,139	0	38915,052	38963,463	0	14765	29
20.02.2026	3908,202	43406,063	43048,712	0	42393,604	42541,453	0	15509	29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2026 7:53:21