

# #282653#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Борзова 95, Калининград (старый корпус)  
Номер абонента 3540  
Порядковый номер 9897  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 22184907  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	12,307	0	107,09	106,361	0	104,12	105,048	0	24	0	79,7	51,5	0,56	0,39	-
22.02.2026	10,754	0	98,545	99,423	0	96,045	98,303	0	24	0	75,8	49,2	0,56	0,37	-
23.02.2026	10,686	0	102,43	103,509	0	99,896	102,34	0	24	0	74,8	49,3	0,57	0,39	-
24.02.2026	12,38	0	126,065	128,684	0	123,006	127,192	0	24	0	74	50	0,56	0,39	-
25.02.2026	11,941	0	107,814	109,388	0	105,068	108,177	0	24	0	76	48,9	0,56	0,39	-
26.02.2026	11,949	0	111,491	112,105	0	108,701	110,845	0	24	0	75,2	49	0,56	0,39	-
27.02.2026	10,584	0	106,61	108,625	0	104,209	107,531	0	24	0	70,9	46,7	0,56	0,39	-
28.02.2026	8,636	0	90,285	91,861	0	88,343	90,972	0	24	0	69,1	45,8	0,56	0,39	-
01.03.2026	9,876	0	108,13	110,022	0	105,781	108,878	0	24	0	69,6	47,4	0,54	0,38	-
02.03.2026	10,89	0	113,406	115,315	0	110,836	114,098	0	24	0	71,2	47,8	0,56	0,39	-
03.03.2026	10,337	0	108,757	110,635	0	106,371	109,512	0	24	0	70	46,8	0,57	0,39	-
04.03.2026	11,193	0	122,519	124,525	0	119,824	123,211	0	24	0	70	47,7	0,55	0,39	-
05.03.2026	10,885	0	112,074	112,405	0	109,52	111,213	0	24	0	71,4	47,7	0,56	0,39	-
06.03.2026	10,789	0	111,216	110,68	0	108,678	109,499	0	24	0	71,5	47,8	0,56	0,39	-
07.03.2026	9,242	0	105,161	104,643	0	102,88	103,511	0	24	0	69,5	48,1	0,56	0,39	-
08.03.2026	8,469	0	91,589	90,621	0	89,628	89,712	0	24	0	69	46,5	0,57	0,38	-
09.03.2026	8,053	0	86,544	85,235	0	84,705	84,393	0	24	0	68,8	46,1	0,57	0,38	-
10.03.2026	8,585	0	86,361	84,591	0	84,519	83,807	0	24	0	68,9	44,6	0,57	0,38	-
11.03.2026	8,379	0	82,81	80,819	0	81,051	80,093	0	24	0	68,8	44,1	0,57	0,38	-
12.03.2026	8,518	0	80,991	78,626	0	79,277	77,954	0	24	0	68,6	43	0,57	0,38	-
13.03.2026	6,847	0	61,803	58,491	0	60,524	58,05	0	24	0	67,7	40,7	0,57	0,38	-
14.03.2026	5,622	0	52,064	48,596	0	51,017	48,235	0	24	0	66,7	40,5	0,57	0,37	-
15.03.2026	6,678	0	61,568	58,118	0	60,298	57,67	0	24	0	67,6	41,2	0,58	0,38	-
16.03.2026	8,346	0	75,842	72,887	0	74,241	72,309	0	24	0	68,5	41,7	0,57	0,38	-
17.03.2026	8,173	0	73,341	70,402	0	71,799	69,859	0	24	0	68,4	41,2	0,56	0,38	-
18.03.2026	8,489	0	75,628	72,669	0	73,999	72,084	0	24	0	69,2	41,9	0,56	0,38	-
19.03.2026	8,193	0	77,721	75,184	0	76,124	74,578	0	24	0	67,5	41,9	0,55	0,38	-
20.03.2026	7,68	0	67,006	64,387	0	65,601	63,912	0	24	0	68,2	40,3	0,57	0,38	-
Итого:	264,481	0	2604,861	2588,807	0	2546,061	2562,986	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,17														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	3908,202	43406,063	43048,712	0	42393,604	42541,453	0	15509	29
20.03.2026	4172,683	46010,924	45637,52	0	44939,664	45104,441	0	16181	29

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.03.2026 11:17:47