

#134960#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/06/25г.-25/06/25г.

Абонент: борзова 95

Адрес: ДС 122

Договор N:000000000

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 22184907, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА6ВЕ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.06.25 23	62,04	47,99	14,05	4,22	3,01	18,361	18,507	18,037	18,308	-0,271	0,254	24	0	
21.06.25 23	61,27	50,17	11,11	4,26	3,04	16,712	16,841	16,425	16,643	-0,219	0,183	24	0	
22.06.25 23	61,25	50,23	11,02	4,25	3,04	16,81	16,891	16,521	16,692	-0,172	0,182	24	0	
23.06.25 23	61,84	48,36	13,47	4,24	3,04	18,052	18,093	17,736	17,895	-0,159	0,239	24	0	
24.06.25 23	62,1	48,09	14,01	4,23	3,06	18,353	18,371	18,028	18,173	-0,144	0,253	24	0	
25.06.25 23	61,85	48,31	13,55	4,19	3,07	18,452	18,531	18,129	18,33	-0,201	0,246	24	0	
Итого/Средн	61,74	48,82	12,92	4,23	3,04	106,741	107,235	104,875	106,041	-1,165	1,357	144	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.06.25 23	25636,102	25091,721	25064,353	24795,111	269,243	509,455	9632	2
25.06.25 23	25742,844	25198,956	25169,229	24901,152	268,077	510,812	9776	2
Итого	106,741	107,235	104,875	106,041	-1,165	1,357	144	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/06/25г.-20/07/25г.

Абонент: борзова 95

Адрес: _____

Договор N:000000000

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 22184907, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА6ВЕ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.06.25 23	61,92	48,25	13,67	4,19	3,07	18,466	18,48	18,141	18,28	-0,139	0,248	24	0	
27.06.25 23	61,89	48,25	13,64	4,2	3,07	18,341	18,413	18,019	18,213	-0,194	0,246	24	0	
28.06.25 23	61,21	50,17	11,05	4,21	3,07	16,882	17,009	16,592	16,808	-0,217	0,184	24	0	

29.06.25 23	61,13	50,12	11,01	4,2	3,06	16,896	17,028	16,606	16,828	-0,222	0,183	24	0
30.06.25 23	61,9	48,07	13,82	4,2	3,06	18,225	18,294	17,905	18,096	-0,191	0,248	24	0
01.07.25 23	61,6	48,55	13,05	4,17	3,05	18,358	18,466	18,038	18,264	-0,226	0,236	24	0
02.07.25 23	61,68	48,72	12,96	4,18	3,03	17,709	17,813	17,4	17,616	-0,216	0,226	24	0
03.07.25 23	61,68	48,85	12,84	4,16	3,01	17,552	17,667	17,246	17,47	-0,224	0,222	24	0
04.07.25 23	61,87	48,49	13,37	4,16	3	17,905	18,024	17,591	17,826	-0,235	0,236	24	0
05.07.25 23	61,22	50,34	10,87	4,16	3	16,621	16,744	16,335	16,547	-0,212	0,178	24	0
06.07.25 23	61,07	50,29	10,79	4,18	3,01	16,355	16,436	16,074	16,242	-0,168	0,174	24	0
07.07.25 23	61,7	48,62	13,08	4,19	3,01	17,446	17,554	17,141	17,36	-0,218	0,225	24	0
08.07.25 23	61,82	48,54	13,27	4,19	2,99	17,7	17,801	17,389	17,605	-0,216	0,231	24	0
09.07.25 23	61,7	49,18	12,52	4,2	3,01	17,195	17,327	16,895	17,132	-0,237	0,212	24	0
10.07.25 23	61,79	48,9	12,89	4,19	3	17,5	17,624	17,193	17,427	-0,234	0,222	24	0
11.07.25 23	61,78	48,89	12,89	4,13	2,94	17,595	17,71	17,286	17,512	-0,226	0,223	24	0
12.07.25 23	61,34	50,3	11,04	4,12	2,94	16,521	16,589	16,235	16,393	-0,157	0,18	24	0
13.07.25 23	61,21	50,27	10,94	4,13	2,93	16,295	16,362	16,015	16,17	-0,155	0,176	24	0
14.07.25 23	61,46	49,53	11,94	4,14	2,94	16,696	16,795	16,407	16,604	-0,196	0,196	24	0
15.07.25 23	61,16	49,19	11,97	4,11	2,88	17,997	18,181	17,688	17,975	-0,287	0,212	24	0
16.07.25 23	60,54	49,34	11,21	4,09	2,85	19,292	19,585	18,966	19,362	-0,396	0,213	24	0
17.07.25 23	60,5	49,56	10,93	4,17	3,04	19,336	19,647	19,011	19,422	-0,411	0,208	24	0
18.07.25 23	60,42	49,71	10,71	4,15	3,05	19,37	19,648	19,044	19,421	-0,377	0,204	24	0
19.07.25 23	59,93	50,57	9,36	4,12	3,07	19,131	19,404	18,815	19,172	-0,357	0,177	24	0
20.07.25 23	59,94	50,62	9,32	4,14	3,07	18,891	19,186	18,578	18,957	-0,379	0,173	24	0
Итого/Средн	61,28	49,32	11,96	4,16	3,01	444,279	447,786	436,612	442,701	-6,089	5,233	600	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	dM	Q _{гв}	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
25.06.25 23	25742,844	25198,956	25169,229	24801,152	268,077	510,812	9776	2
20.07.25 23	26187,122	25646,742	25606,911	25345,852	261,988	516,045	10376	2
Итого	444,279	447,786	436,612	442,701	6,089	5,233	600	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель, снабжающей организации _____

