

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/25г.-21/10/25г.

Абонент: Борзова 95, Калининград (старый корДоговор N:000000000

Адрес: ДС № 122

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут

G обр max = 36.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 22184907, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА6ВЕ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.25 23	59.66	50.42	9.24	0.42	0.29	19.020	19.521	18.708	19.289	-0.582	0.726	24	0	
22.09.25 23	60.70	48.09	12.62	0.42	0.29	20.339	20.830	19.994	20.605	-0.610	1.058	24	0	
23.09.25 23	60.91	47.63	13.28	0.42	0.29	20.854	21.315	20.498	21.089	-0.591	1.142	24	0	
24.09.25 23	60.77	48.00	12.76	0.41	0.30	20.507	20.987	20.160	20.762	-0.603	1.079	24	0	
25.09.25 23	60.81	47.76	13.05	0.41	0.29	20.820	21.247	20.466	21.021	-0.555	1.120	24	0	
26.09.25 23	60.98	47.70	13.28	0.41	0.29	21.205	20.792	20.843	20.570	0.273	1.161	24	0	
27.09.25 23	60.30	50.10	10.20	0.42	0.30	20.112	20.608	19.777	20.366	-0.590	0.847	24	0	
28.09.25 23	60.25	50.15	10.11	0.41	0.30	19.905	20.334	19.572	20.095	-0.523	0.830	24	0	
29.09.25 23	67.21	42.41	24.80	0.41	0.30	55.605	53.876	54.464	53.426	1.038	5.660	24	0	
30.09.25 23	68.59	42.62	25.97	0.41	0.30	83.581	82.715	81.806	82.023	-0.217	8.903	24	0	
01.10.25 23	68.13	42.10	26.03	0.39	0.28	73.052	72.936	71.522	72.338	-0.817	7.801	24	0	
02.10.25 23	68.87	43.30	25.57	0.48	0.32	79.574	79.144	77.871	78.460	-0.589	8.347	24	0	
03.10.25 23	68.93	43.86	25.07	0.54	0.36	82.088	81.705	80.331	80.981	-0.651	8.444	24	0	
04.10.25 23	68.80	44.09	24.71	0.54	0.37	79.882	79.370	78.182	78.662	-0.480	8.098	24	0	
05.10.25 23	68.32	42.78	25.54	0.55	0.37	70.622	70.521	69.139	69.929	-0.790	7.403	24	0	
06.10.25 23	68.35	42.21	26.14	0.55	0.37	71.171	71.280	69.676	70.698	-1.022	7.635	24	0	
07.10.25 23	68.75	43.97	24.78	0.55	0.37	77.329	77.724	75.684	77.029	-1.345	7.864	24	0	
08.10.25 23	69.23	46.15	23.08	0.55	0.37	94.591	95.175	92.559	94.240	-1.682	8.958	24	0	

09.10.25 23	68.57	43.96	24.60	0.55	0.37	76.784	77.365	75.161	76.674	-1.514	7.754	24	0
10.10.25 23	68.66	44.39	24.28	0.55	0.37	79.563	80.055	77.878	79.325	-1.447	7.928	24	0
11.10.25 23	68.56	44.88	23.68	0.55	0.37	75.049	75.495	73.460	74.794	-1.334	7.294	24	0
12.10.25 23	68.49	44.97	23.52	0.55	0.37	76.832	77.346	75.210	76.626	-1.415	7.419	24	0
13.10.25 23	69.17	46.07	23.10	0.55	0.37	92.115	92.650	90.131	91.736	-1.605	8.730	24	0
14.10.25 23	69.46	46.88	22.58	0.55	0.37	98.016	98.761	95.893	97.757	-1.865	9.081	24	0
15.10.25 23	69.28	45.89	23.39	0.55	0.37	90.762	91.396	88.801	90.508	-1.706	8.710	24	0
16.10.25 23	69.12	45.29	23.83	0.55	0.37	90.636	91.284	88.689	90.419	-1.731	8.862	24	0
17.10.25 23	69.00	44.75	24.25	0.55	0.37	85.689	86.374	83.855	85.576	-1.721	8.528	24	0
18.10.25 23	69.37	47.28	22.10	0.55	0.37	101.211	101.916	99.026	100.861	-1.835	9.177	24	0
19.10.25 23	69.64	48.15	21.49	0.54	0.37	108.122	108.819	105.768	107.647	-1.879	9.534	24	0
20.10.25 23	69.92	48.57	21.35	0.53	0.37	117.124	117.879	114.555	116.582	-2.027	10.259	24	0
21.10.25 23	69.79	47.64	22.15	0.54	0.38	111.438	111.955	109.000	110.775	-1.774	10.124	24	0
Итого/Средн	68.33	45.44	22.89	0.50	0.34	2133.600	2141.376	2088.679	2120.868	-32.189	200.476	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.09.25 23	27362.900	26845.699	26762.064	26529.183	232.881	2212.868	11837	29
21.10.25 23	29496.500	28987.075	28850.743	28650.051	200.692	2413.344	12581	29
Итого	2133.600	2141.376	2088.679	2120.868	-32.189	200.476	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

