#150574#

Месячная ведомость учёта тепловой энергии и теплоносителя за Сентябрь 2025 на ЦО

(с 21.09.2025 по 20.10.2025)

Потребитель: Центр Детство **Абонент:**

Адрес потребителя: Красноярская,5 **Телефон:**

Ответственное лицо:

Прибор: ТЭМ-104 **Сер.номер:** 1140971 **Расход 1:** 0.150 .. 60.000 м3/ч ДУ 50 мм

Модель: ТЭМ-104 **Версия ПО:**

Подача **Q=M(h1 - h2)** **Тхв.дог.=3.0°C**

Дата/Время	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [ат]	P2 [ат]	Тнар [час]
21.09.2025	0	0	0	18.30	17.62	9.18	5.10	24.00
22.09.2025	0	0	0	18.41	17.70	9.18	5.10	24.00
23.09.2025	0	0	0	18.34	17.75	9.18	5.10	24.00
24.09.2025	0	0	0	18.17	17.47	9.18	5.10	24.00
25.09.2025	0	0	0	17.93	17.18	9.18	5.10	24.00
26.09.2025	0	0	0	17.72	16.90	9.18	5.10	24.00
27.09.2025	0	0	0	17.54	16.66	9.18	5.10	24.00
28.09.2025	0	0	0	17.42	16.48	9.18	5.10	24.00
29.09.2025	0	0	0	17.26	16.26	9.18	5.10	24.00
30.09.2025	0	0	0	17.01	15.88	9.18	5.10	24.00
01.10.2025	0	0	0	16.77	15.56	9.18	5.10	24.00
02.10.2025	1.2848	65.5419	67.0280	70.56	51.04	9.18	5.10	24.00
03.10.2025	2.2239	116.3994	118.9925	69.92	50.90	9.18	5.10	24.00
04.10.2025	1.9063	80.9045	82.7070	69.93	46.45	9.18	5.10	24.00
05.10.2025	1.8751	83.6192	85.4751	69.77	47.43	9.18	5.10	23.99
06.10.2025	1.6698	69.1238	70.6645	69.95	45.88	9.18	5.10	24.00
07.10.2025	1.5497	58.6871	59.9998	70.08	43.76	9.18	5.10	24.00
08.10.2025	1.5151	57.4169	58.6926	69.82	43.51	9.18	5.10	24.00
09.10.2025	1.4837	57.9169	59.1859	69.31	43.77	9.18	5.10	24.00
10.10.2025	1.4683	55.9175	57.1575	69.74	43.56	9.18	5.10	24.00
11.10.2025	1.4843	57.0733	58.3494	70.06	44.13	9.18	5.10	24.00
12.10.2025	1.4531	55.6620	56.9036	69.98	43.95	9.18	5.10	24.00
13.10.2025	1.4309	54.7785	55.9871	69.55	43.51	9.18	5.10	24.00
14.10.2025	1.4953	57.4738	58.7504	69.81	43.88	9.18	5.10	24.00
15.10.2025	1.5048	57.6809	58.9769	70.25	44.24	9.18	5.10	24.00
16.10.2025	1.4748	55.6942	56.9441	70.20	43.80	9.18	5.10	24.00
17.10.2025	1.4703	55.8892	57.1421	70.16	43.93	9.18	5.10	24.00
18.10.2025	1.3894	51.1388	52.2650	69.50	42.41	9.18	5.10	24.00
19.10.2025	1.4104	50.8148	51.9433	69.80	42.13	9.18	5.10	24.00
20.10.2025	1.0159	31.9512	32.6785	70.68	39.48	9.18	5.10	24.00
Итого:	29.1056	1173.6841	1199.8434	50.80	34.44	9.18	5.10	720.00

	Отч.пер	Нараб.	Gmin	Gmax	dTmin	Эл.пит.	Проч.ав.
T [ч]	720.00 =	720.00 +	0.00 +	0.00 +	0.00 +	0.00 +	0.00
Q [Гкал]	29.1056 =	29.1056 +	0.0000 +	0.0000 +	0.0000 +	0.0001 +	0.00000

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	Тнар [час]
21.09.2025	655.5922	20725.7576	21239.0640	18871.13
20.10.2025	684.6978	21899.4418	22438.9074	19591.12
Итого:	29.1056	1173.6841	1199.8434	720.00

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекция часов
(#) электропитание
(E) функц.отказ

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1043902621 Отдел Для отчетов «ШЕЛЕН-Сервис» ИНН 3907038971 Российская Федерация г. Калининград

20.10.2025 Подпись

ТЕПЛОСЧЕТ ООО МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 22 10 2025