

#141964#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Левитана 60кЗ, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 1541343	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	675,98	641,199	34.781

Подпись исполнителя



от 02.07.25 номер Т1

#135574#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 7254
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1541343
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T _{Nar} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0,671	72,961	71,207	71,266	69,902	24	24	0	0	72,5	63,2	9	5,1
25.06.2025	-	0,655	73,191	71,445	71,492	70,137	24	24	0	0	72,3	63,2	9	5,1
26.06.2025	-	0,697	77,723	75,977	75,926	74,586	24	24	0	0	72,3	63,2	9	5,1
27.06.2025	-	0,64	73	71,305	71,309	69,992	24	24	0	0	72,3	63,4	9	5,1
28.06.2025	-	0,641	72,512	70,848	70,82	69,535	24	24	0	0	72,6	63,6	9	5,1
29.06.2025	-	0,345	40,027	39,086	39,094	38,359	24	24	0	0	72,6	63,8	9	5,1
30.06.2025	-	0,26	24,957	24,422	24,379	23,992	24	24	0	0	72,3	61,7	9	5,1
01.07.2025	-	0,81	117,281	116,105	114,398	113,59	24	22,51	0	0	76,2	69,2	9	5,1
02.07.2025	-	0,028	0,25	0,238	0,246	0,234	24	0,14	0	0	176,3	63	9	5,1
03.07.2025	-	0,021	0,176	0,172	0,176	0,168	24	0,06	0	0	0	62,5	9	5,1
04.07.2025	-	0,033	0,285	0,277	0,285	0,273	24	0,12	0	0	179,3	62	9,1	5,1
05.07.2025	-	0,026	0,219	0,211	0,219	0,207	24	0,07	0	0	0	63,5	9	5,1
06.07.2025	-	0,048	0,398	0,383	0,395	0,375	24	0,19	0	0	0	63,5	9,1	5,1
07.07.2025	-	3,77	32,652	31,73	32,586	31,156	24	11,86	0	0	177,5	62,8	9,1	5,1
08.07.2025	-	1,214	10,367	10,031	10,344	9,848	24	4,62	0	0	179,5	63,5	9,1	5,1
09.07.2025	-	2,7	23,715	23	23,555	22,586	24	9,52	0	0	177,7	62,7	9,1	5,1
10.07.2025	-	0,032	0,273	0,266	0,273	0,262	24	0,13	0	0	178,7	64,3	9,1	5,1
11.07.2025	-	0,008	0,074	0,07	0,074	0,066	24	0,04	0	0	178,5	63,5	9	5,1
12.07.2025	-	0,032	0,266	0,262	0,266	0,258	24	0,08	0	0	0	63,4	9,1	5,1
13.07.2025	-	1,074	9,133	8,867	9,125	8,711	24	3,26	0	0	0	62,3	9	5,1
14.07.2025	-	2,631	22,641	21,918	22,605	21,52	24	9,75	0	0	179,2	63,1	9,1	5,1
15.07.2025	-	0,911	9,012	8,832	8,781	8,648	24	4,2	0	0	174,7	66,8	9,1	5,1
16.07.2025	-	4,714	43,129	41,969	42,645	41,199	24	16,8	0	0	172,5	63,4	9,1	5,1
17.07.2025	-	0,823	7,113	6,941	7,086	6,816	24	3,87	0	0	176,4	63,2	9	5,1
18.07.2025	-	2,439	21,398	20,688	21,32	20,312	24	8,88	0	0	175,9	62,6	9,1	5,1
19.07.2025	-	3,046	31,473	30,441	30,555	29,895	24	12,54	0	0	166,8	62,8	9,1	5,1
20.07.2025	-	1,829	16,852	16,34	16,633	16,043	24	6,35	0	0	176,5	62,9	9	5,1
21.07.2025	-	2,081	18,508	17,879	18,316	17,555	24	7,87	0	0	176,1	62,8	9,1	5,1
22.07.2025	-	0,724	6,395	6,195	6,371	6,086	24	2,46	0	0	176,9	62,6	9,1	5,1
23.07.2025	-	1,879	17,051	16,441	16,867	16,145	24	7,73	0	0	176,4	62,8	9,1	5,1
Итого:	-	34,782	823,032	803,546	807,407	788,456	720	301,05	-	-	119,4	63,38	9,05	5,1

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 301,05 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{Nar} , ч	T _{tn} , ч
23.06.2025	641,199	50049,543	49532,129	48701,668	48458,293	6635	702,04
23.07.2025	675,98	50872,574	50335,676	49509,074	49246,75	6936,04	1121

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения