

#207174#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК
Печатная 45, Калининград
6954
9910
ТЭМ-104
1642470
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,667	207,008	200,539	24	24	0	0	85,6	67,4	9	5,1	-9,4
25.01.2026	3,623	212,359	205,844	24	24	0	0	84,6	67,2	9	5,1	-7,3
26.01.2026	3,307	183,891	178,547	24	24	0	0	82	63,6	9	5,1	-4,4
27.01.2026	3,228	174,266	169,266	24	24	0	0	81,5	62,5	9	5,1	-3,8
28.01.2026	3,373	193,953	188,227	24	24	0	0	82,8	65	9	5,1	-6
29.01.2026	3,738	216,719	209,859	24	24	0	0	86,2	68,5	9	5,1	-9,7
30.01.2026	3,779	212,281	205,414	24	24	0	0	87,2	69	9	5,1	-12,4
31.01.2026	3,822	209,477	202,617	24	24	0	0	87,8	69	9	5,1	-13,8
01.02.2026	3,881	199,742	193,094	24	24	0	0	88,6	68,7	9	5,1	-18,9
02.02.2026	4,072	211,273	204	24	24	0	0	90,4	70,5	9	5,1	-20,1
03.02.2026	4	211,102	203,805	24	24	0	0	90,6	71,1	9	5,1	-18
04.02.2026	3,994	215,164	207,766	24	24	0	0	90,3	71,2	9	5,1	-12,3
05.02.2026	3,633	178,008	172,141	24	24	0	0	88,2	67,2	9	5,1	-7,6
06.02.2026	3,248	148,422	143,914	24	24	0	0	84,1	61,6	9	5,1	-3,2
07.02.2026	3,201	156,797	152,195	24	24	0	0	82,6	61,6	9	5,1	-3,3
08.02.2026	3,264	164,953	160,055	24	24	0	0	83	62,7	9	5,1	-4,9
09.02.2026	3,608	187,031	181,047	24	24	0	0	86,7	66,9	9	5,1	-12,1
10.02.2026	3,646	196,523	190,25	24	24	0	0	86,5	67,4	9	5,1	-12,4
11.02.2026	3,141	154,57	150,023	24	24	0	0	82,6	61,8	9	5,1	-3,8
12.02.2026	2,875	144,219	140,328	24	24	0	0	78,7	58,3	9	5,1	-0,7
13.02.2026	3,026	162,578	158,109	24	24	0	0	79,6	60,5	9	5,1	-1,2
14.02.2026	3,401	192,273	186,516	24	24	0	0	83,4	65,3	9	5,1	-6,7
15.02.2026	3,718	196,211	189,781	24	24	0	0	87,9	68,4	9	5,1	-11,2
16.02.2026	3,85	200,125	193,266	24	24	0	0	90,1	70,3	9	5,1	-
17.02.2026	3,83	202,375	195,547	24	24	0	0	89,4	69,9	9	5,1	-
Итого:	88,925	4731,32	4582,15	600	600	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	88,925											

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	1030,147	107648,609	105296,836	14180,38	0,04
17.02.2026	1119,071	112379,93	109878,984	14780,38	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.02.2026 8:10:19