

#282652#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Печатная 45, Калининград
Номер абонента 6954
Порядковый номер 9910
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1642470
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,43	178,109	172,609	24	24	0	0	84,9	65,2	9	5,1	-
19.02.2026	3,203	166,828	162,055	24	24	0	0	81,4	61,7	9	5,1	-
20.02.2026	3,046	158,617	154,141	24	24	0	0	80,6	61	9	5,1	-
21.02.2026	3,129	175,914	170,992	24	24	0	0	80,3	62,1	9	5,1	-
22.02.2026	2,688	127,156	123,906	24	24	0	0	76,4	54,8	9	5,1	-
23.02.2026	2,653	133,719	130,375	24	24	0	0	75,4	55,2	9	5,1	-
24.02.2026	2,699	143,328	139,789	24	24	0	0	74,9	55,7	9	5,1	-
25.02.2026	2,82	158,453	154,398	24	24	0	0	76,4	58,3	9	5,1	-
26.02.2026	2,836	166,852	162,586	24	24	0	0	76,3	58,9	9	5,1	-
27.02.2026	2,235	108,219	105,672	24	24	0	0	73	52	9	5,1	-
28.02.2026	1,942	76,68	74,883	24	24	0	0	72,8	47	9	5,1	-
01.03.2026	2,194	90,141	88,016	24	24	0	0	73,1	48,2	9	5,1	-
02.03.2026	2,253	95,742	93,461	24	24	0	0	73,4	49,4	9	5,1	-
03.03.2026	2,142	85,953	83,922	24	24	0	0	73,1	47,7	9	5,1	-
04.03.2026	2,306	98,711	96,359	24	24	0	0	73,4	49,5	9	5,1	-
05.03.2026	2,4	105,789	103,273	24	24	0	0	73,4	50,2	9	5,1	-
06.03.2026	2,312	109,906	107,289	24	24	0	0	73,4	52	9	5,1	-
07.03.2026	2,211	105,031	102,531	24	24	0	0	73,2	51,8	9	5,1	-
08.03.2026	1,989	81,961	80,047	24	24	0	0	72,7	48	9	5,1	-
09.03.2026	1,912	74,562	72,82	24	24	0	0	72,5	46,4	9	5,1	-
10.03.2026	1,82	70,133	68,516	24	24	0	0	72,3	45,8	9	5,1	-
11.03.2026	1,744	65,469	63,961	24	24	0	0	72,1	45	9	5,1	-
12.03.2026	1,871	71,711	70,055	24	24	0	0	72,2	45,5	9	5,1	-
13.03.2026	1,796	69,289	67,688	24	24	0	0	72,2	45,7	9	5,1	-
14.03.2026	1,58	57,422	56,117	24	24	0	0	71,5	43,5	9	5,1	-
15.03.2026	1,901	72,938	71,258	24	24	0	0	72,1	45,5	9	5,1	-
16.03.2026	2,028	81,867	79,945	24	24	0	0	72,8	47,5	9	5,1	-
17.03.2026	1,931	80,102	78,234	24	24	0	0	72,5	48	9	5,1	-
18.03.2026	2,194	94,625	92,398	24	24	0	0	73	49,3	9	5,1	-
Итого:	67,265	3105,227	3027,296	696	696	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,265											

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	1119,071	112379,93	109878,984	14780,38	0,04
18.03.2026	1186,337	115485,156	112906,281	15476,38	0,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 8:01:20