

#120836#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК  
Невского А. 188 к3, Калининград  
8758  
ВКТ-7  
00289053  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,295	0,613	166,18	155,1	163,18	152,63	10,55	24	0	0	62,7	58,6	4,13	0,37	0,32	-
25.02.2025	1,179	0,522	165,19	155,71	162,27	153,28	8,99	24	0	0	61,9	57,9	4,07	0,37	0,33	-
26.02.2025	1,186	0,565	165,63	154,88	162,88	152,61	10,27	24	0	0	59,7	56	3,76	0,37	0,32	-
27.02.2025	1,297	0,601	165,59	155	162,43	152,4	10,03	24	0	0	64,2	59,9	4,28	0,37	0,33	-
28.02.2025	1,198	0,523	164,9	155,51	161,91	153,04	8,87	24	0	0	63	58,8	4,18	0,37	0,32	-
01.03.2025	1,211	0,572	165,22	154,7	162,42	152,35	10,07	24	0	0	60,8	56,8	3,94	0,37	0,32	-
02.03.2025	1,416	0,714	166,64	154,1	163,5	151,55	11,95	24	0	0	64,1	59,8	4,3	0,37	0,32	-
03.03.2025	1,268	0,601	165,19	154,44	162,23	152,03	10,2	24	0	0	62,3	58,1	4,16	0,37	0,32	-
04.03.2025	1,185	0,516	164,68	155,11	161,81	152,75	9,06	24	0	0	61,4	57,3	4,1	0,37	0,33	-
05.03.2025	1,264	0,584	165,68	155,19	162,67	152,69	9,98	24	0	0	62,8	58,6	4,17	0,37	0,32	-
06.03.2025	1,302	0,627	166,03	154,85	163,02	152,38	10,64	24	0	0	62,8	58,6	4,16	0,37	0,32	-
07.03.2025	1,268	0,568	165,54	155,6	162,33	152,96	9,37	24	0	0	64,8	60,5	4,3	0,37	0,33	-
08.03.2025	1,181	0,528	165,15	155,54	162,22	153,06	9,16	24	0	0	62,4	58,4	3,96	0,37	0,32	-
09.03.2025	1,317	0,665	166,52	154,55	163,51	152,09	11,42	24	0	0	62,6	58,6	3,96	0,37	0,32	-
10.03.2025	1,199	0,559	165,24	155,06	162,3	152,57	9,73	24	0	0	62,3	58,4	3,89	0,37	0,33	-
11.03.2025	1,288	0,573	166,18	156,22	162,95	153,54	9,41	24	0	0	65,2	60,9	4,39	0,37	0,32	-
12.03.2025	1,244	0,602	166,33	155,44	163,41	152,99	10,42	24	0	0	62	58	3,93	0,37	0,32	-
13.03.2025	1,386	0,662	166,98	155,45	163,69	152,77	10,92	24	0	0	65,3	60,9	4,4	0,37	0,32	-
14.03.2025	1,318	0,655	166,86	154,87	163,9	152,42	11,48	24	0	0	62,2	58,2	3,95	0,37	0,32	-
15.03.2025	1,397	0,706	167,55	155,14	164,46	152,6	11,86	24	0	0	63,4	59,1	4,23	0,37	0,32	-
16.03.2025	1,474	0,802	168,08	153,83	165,01	151,34	13,67	24	0	0	63	58,9	4,06	0,37	0,32	-
17.03.2025	1,398	0,719	167,65	154,83	164,64	152,36	12,28	24	0	0	62,6	58,5	4,11	0,37	0,32	-
18.03.2025	1,328	0,632	166,98	155,59	163,94	153,12	10,82	24	0	0	62,6	58,4	4,24	0,37	0,32	-
19.03.2025	1,386	0,66	167,53	155,98	164,33	153,38	10,95	24	0	0	64,6	60,2	4,41	0,37	0,32	-
20.03.2025	1,298	0,654	167,24	155,1	164,34	152,75	11,59	24	0	0	61,2	57,3	3,85	0,37	0,32	-
21.03.2025	1,496	0,77	168,51	154,92	165,19	152,27	12,92	24	0	0	65,4	61,2	4,28	0,37	0,32	-
22.03.2025	1,444	0,78	168,76	154,68	165,82	152,31	13,51	24	0	0	61,3	57,2	4,04	0,35	0,31	-
23.03.2025	1,548	1,012	150,36	130,86	147,79	128,86	18,93	24	0	1	60,7	57,6	3,11	0,36	0,32	-
Итого:	36,771	0	4642,39	4318,25	4558,15	4249,1	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,771															

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	706,733	84346,22	76369,82	82814,23	75111
23.03.2025	743,504	88988,61	80688,07	87372,38	79360,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:58:03