

#147848#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025


Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК  
Невского А. 188 к3, Калининград

| Заводской<br>номер<br>счётчика<br>00289053      | Показания<br>прибора,<br>Гкал<br>23.09.2025 | Предыдущие<br>показания,<br>Гкал<br>23.08.2025 | Разность<br>показаний,<br>Гкал |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 1 | 760,647                                     | 760,647                                        | 0                              |
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 2 | 959,01                                      | 925,488                                        | 33.522                         |

391.53 м<sup>3</sup>  
36.504 (расгр)

Подпись исполнителя



#147144#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы  
Отчёт сформирован

0  
ВКТ-7  
00289053  
2  
30.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | tнар,<br>°C | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr, | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td,   | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|
| 24.08.2025 | -           | 1,459       | 0,832        | 48,01      | 31,78      | 47,01     | 31,35     | 15,66     | 24          | 0          | 0       | 67,6      | 54,8      | 12,77 | 0,46       | 0,46       |
| 25.08.2025 | -           | 1,418       | 0,708        | 48,16      | 33,65      | 47,17     | 33,2      | 13,97     | 24          | 0          | 0       | 66,5      | 51,7      | 14,74 | 0,46       | 0,46       |
| 26.08.2025 | -           | 1,373       | 0,742        | 48,41      | 34,05      | 47,4      | 33,55     | 13,85     | 24          | 0          | 0       | 67,5      | 54,4      | 13,06 | 0,46       | 0,46       |
| 27.08.2025 | -           | 1,492       | 0,845        | 49,75      | 33,41      | 48,74     | 32,93     | 15,81     | 24          | 0          | 0       | 67,6      | 54,6      | 12,91 | 0,46       | 0,46       |
| 28.08.2025 | -           | 1,627       | 0,968        | 49,68      | 31,01      | 48,67     | 30,55     | 18,12     | 24          | 0          | 0       | 67,6      | 54,3      | 13,23 | 0,46       | 0,44       |
| 29.08.2025 | -           | 1,478       | 0,858        | 47,04      | 30,63      | 46,08     | 30,2      | 15,88     | 24          | 0          | 0       | 67        | 53,3      | 13,67 | 0,46       | 0,46       |
| 30.08.2025 | -           | 1,079       | 0,593        | 45,46      | 34,32      | 44,52     | 33,81     | 10,71     | 24          | 0          | 0       | 67,3      | 56,8      | 10,57 | 0,46       | 0,46       |
| 31.08.2025 | -           | 1,104       | 0,572        | 46,48      | 35,55      | 45,51     | 35,03     | 10,48     | 24          | 0          | 0       | 67,3      | 55,9      | 11,4  | 0,47       | 0,46       |
| 01.09.2025 | -           | 1,148       | 0,573        | 48,01      | 36,95      | 47,02     | 36,45     | 10,57     | 24          | 0          | 0       | 67,6      | 55,5      | 12,02 | 0,47       | 0,46       |
| 02.09.2025 | -           | 1,166       | 0,571        | 47,91      | 36,82      | 46,92     | 36,31     | 10,61     | 24          | 0          | 0       | 67,6      | 55,3      | 12,34 | 0,46       | 0,46       |
| 03.09.2025 | -           | 1,144       | 0,561        | 47,47      | 36,63      | 46,49     | 36,12     | 10,37     | 24          | 0          | 0       | 67,5      | 55,2      | 12,29 | 0,47       | 0,46       |
| 04.09.2025 | -           | 1,239       | 0,641        | 48,69      | 36,4       | 47,69     | 35,89     | 11,8      | 24          | 0          | 0       | 67,6      | 55,3      | 12,32 | 0,46       | 0,46       |
| 05.09.2025 | -           | 1,183       | 0,591        | 48,35      | 36,97      | 47,35     | 36,49     | 10,86     | 24          | 0          | 0       | 67,6      | 55,3      | 12,32 | 0,46       | 0,45       |
| 06.09.2025 | -           | 1,326       | 0,723        | 49,27      | 35,46      | 48,25     | 34,95     | 13,3      | 24          | 0          | 0       | 67,4      | 55,1      | 12,36 | 0,46       | 0,44       |
| 07.09.2025 | -           | 1,468       | 0,831        | 49,48      | 33,4       | 48,46     | 32,92     | 15,54     | 24          | 0          | 0       | 67,5      | 54,8      | 12,74 | 0,47       | 0,46       |
| 08.09.2025 | -           | 1,364       | 0,643        | 32,87      | 15,31      | 32,17     | 15,08     | 17,09     | 24          | 0          | 1       | 68,4      | 55,7      | 12,66 | 0,48       | 0,44       |
| 09.09.2025 | -           | 0,583       | 0,218        | 8,77       | 0          | 8,61      | 0         | 8,61      | 24          | 0          | 1       | 67,4      | 25,2      | 42,27 | 0,48       | 0,44       |
| 10.09.2025 | -           | 0,871       | 0,316        | 13,14      | 0          | 12,88     | 0         | 12,88     | 24          | 0          | 1       | 67,6      | 24,6      | 43,09 | 0,48       | 0,43       |
| 11.09.2025 | -           | 0,815       | 0,286        | 12,28      | 0          | 12,03     | 0         | 12,03     | 24          | 0          | 1       | 67,7      | 23,8      | 43,9  | 0,47       | 0,44       |
| 12.09.2025 | -           | 0,786       | 0,286        | 11,91      | 0          | 11,69     | 0         | 11,69     | 24          | 0          | 1       | 67,4      | 24,4      | 42,97 | 0,47       | 0,42       |
| 13.09.2025 | -           | 0,914       | 0,331        | 13,91      | 0          | 13,64     | 0         | 13,64     | 24          | 0          | 1       | 67,2      | 24        | 43,18 | 0,47       | 0,41       |
| 14.09.2025 | -           | 0,894       | 0,314        | 13,65      | 0          | 13,39     | 0         | 13,39     | 24          | 0          | 1       | 66,8      | 23,3      | 43,44 | 0,47       | 0,42       |
| 15.09.2025 | -           | 0,884       | 0,312        | 13,4       | 0          | 13,13     | 0         | 13,13     | 24          | 0          | 1       | 67,3      | 23,8      | 43,57 | 0,41       | 0,41       |
| 16.09.2025 | -           | 1,009       | 0,417        | 18,1       | 0          | 17,82     | 0         | 17,82     | 24          | 0          | 1       | 56,8      | 23,3      | 33,44 | 0,47       | 0,43       |
| 17.09.2025 | -           | 1,278       | 0,461        | 20,01      | 0          | 19,6      | 0         | 19,6      | 24          | 0          | 1       | 65,2      | 23,3      | 41,94 | 0,47       | 0,41       |
| 18.09.2025 | -           | 1,152       | 0,41         | 17,95      | 0          | 17,62     | 0         | 17,62     | 24          | 0          | 1       | 65,4      | 23,2      | 42,19 | 0,46       | 0,42       |
| 19.09.2025 | -           | 0,901       | 0,294        | 14,69      | 2,11       | 14,4      | 2,11      | 12,29     | 24          | 0          | 1       | 66,1      | 24,3      | 41,76 | 0,46       | 0,5        |
| 20.09.2025 | -           | 0,942       | 0,513        | 24,13      | 12,88      | 23,65     | 12,76     | 10,89     | 24          | 0          | 0       | 66,4      | 49,1      | 17,31 | 0,46       | 0,37       |
| 21.09.2025 | -           | 0,73        | 0,281        | 20,68      | 14,01      | 20,27     | 13,9      | 6,37      | 24          | 0          | 1       | 66,5      | 44,5      | 21,98 | 0,45       | 0,36       |
| 22.09.2025 | -           | 0,695       | 0,322        | 16,68      | 8,86       | 16,31     | 8,81      | 7,5       | 24          | 0          | 1       | 67        | 45,4      | 21,55 | 0,37       | 0,19       |
| 23.09.2025 | -           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 24          | 0          | 1       | 46,1      | 21,6      | 24,5  | 0,4        | 0,32       |
| Итого:     | -           | 33,522      | 16,013       | 974,34     | 570,2      | 954,49    | 562,41    | 392,08    | 744         | 0          | -       | 66,15     | 41,99     | 24,14 | 0,46       | 0,43       |

Общее время работы системы 744 час.  
Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3   | M1, т     | M2, т    |
|------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| 23.08.2025 | 925,488 | 102301,02 | 92235,65 | 100423,06 | 90719,96 |
| 23.09.2025 | 959,01  | 103275,36 | 92805,85 | 101377,55 | 91282,37 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения