

#165966#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК
Невского А. 188 к3, Калининград

8757
ВКТ-7
00289053
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,399	172,65	170,98	170,98	24	0	0	45,1	36,9	8,2	0,51	0,4	-
25.10.2025	1,631	173,2	171,28	171,28	24	0	0	49	39,5	9,52	0,53	0,42	-
26.10.2025	1,643	172,78	170,86	170,86	24	0	0	49	39,3	9,63	0,51	0,4	-
27.10.2025	1,646	172,49	170,57	170,57	24	0	0	48,8	39,2	9,65	0,51	0,4	-
28.10.2025	1,617	172,26	170,34	170,34	24	0	0	48,5	39	9,48	0,51	0,4	-
29.10.2025	1,602	172,1	170,18	170,18	24	0	0	48,3	38,9	9,41	0,44	0,33	-
30.10.2025	1,631	171,72	169,8	169,8	24	0	0	48,5	38,9	9,59	0,41	0,3	-
31.10.2025	1,288	171,42	169,87	169,87	24	0	0	42,9	35,3	7,57	0,5	0,39	-
01.11.2025	1,617	171,68	169,8	169,8	24	0	0	47,9	38,4	9,51	0,49	0,39	-
02.11.2025	1,601	171,5	169,63	169,63	24	0	0	47,9	38,4	9,45	0,49	0,38	-
03.11.2025	1,492	171,32	169,52	169,52	24	0	0	47,3	38,5	8,8	0,5	0,39	-
04.11.2025	1,579	171,32	169,44	169,44	24	0	0	47,8	38,5	9,31	0,5	0,4	-
05.11.2025	1,493	171,01	169,23	169,23	24	0	0	47,3	38,4	8,82	0,52	0,42	-
06.11.2025	1,579	170,89	169,02	169,02	24	0	0	47,7	38,4	9,35	0,49	0,38	-
07.11.2025	1,565	170,74	168,95	168,95	24	0	0	47,2	37,9	9,26	0,48	0,37	-
08.11.2025	1,485	170,45	168,77	168,77	24	0	0	46,1	37,3	8,8	0,43	0,35	-
09.11.2025	1,437	174,52	172,78	172,78	24	0	1	46,1	37,8	8,31	0,39	0,35	-
10.11.2025	1,274	179,38	177,6	177,6	24	0	1	46,2	39,1	7,19	0,52	0,41	-
11.11.2025	1,309	170,47	168,79	168,79	24	0	0	44,9	37,1	7,75	0,52	0,41	-
12.11.2025	1,419	170,81	169,15	169,15	24	0	0	45,3	36,9	8,38	0,52	0,42	-
13.11.2025	1,443	169,86	168,17	168,17	24	0	0	46,1	37,5	8,59	0,52	0,41	-
14.11.2025	1,422	167,92	166,24	166,24	24	0	0	45,9	37,4	8,56	0,52	0,42	-
15.11.2025	1,478	167,47	165,79	165,79	24	0	0	46,1	37,2	8,91	0,53	0,42	-
16.11.2025	1,513	167,25	165,57	165,57	24	0	0	46	36,9	9,14	0,52	0,42	-
17.11.2025	1,591	167,27	165,51	165,51	24	0	0	47	37,4	9,61	0,51	0,41	-
18.11.2025	1,794	167,66	165,74	165,74	24	0	0	50,1	39,2	10,82	0,52	0,42	-
19.11.2025	1,795	167,55	165,63	165,63	24	0	0	49,9	39,1	10,84	0,51	0,4	-
20.11.2025	1,82	167,41	165,49	165,49	24	0	0	50,1	39,1	11	0,51	0,41	-
21.11.2025	1,842	167,28	165,35	165,35	24	0	0	50,4	39,2	11,13	0,52	0,41	-
22.11.2025	1,869	167,11	165,19	165,19	24	0	0	50,8	39,4	11,32	0,52	0,42	-
23.11.2025	1,995	167,25	165,14	165,14	24	0	0	52,2	40,2	12,08	0,52	0,41	-
Итого:	48,869	5286,74	5230,38	5230,38	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,869												

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	784,505	91111,41	90053,09	90053,09
23.11.2025	833,374	96398,15	95283,47	95283,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2025 8:41:22