

#165967#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК
Невского А. 188 к3, Калининград

8758
ВКТ-7
00289053
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,323	0,587	87,9	76,71	86,21	75,58	10,63	24	0	0	64,3	55,8	8,48	0,49	0,42	-
25.10.2025	1,368	0,626	88,03	76,17	86,33	75,06	11,27	24	0	0	64,6	56,1	8,52	0,48	0,37	-
26.10.2025	1,363	0,632	86,18	74,13	84,58	73,05	11,53	24	0	0	64,1	55,6	8,52	0,49	0,35	-
27.10.2025	1,385	0,628	87,96	76,01	86,29	74,88	11,41	24	0	0	64,5	55,9	8,62	0,48	0,33	-
28.10.2025	1,305	0,556	87,53	76,85	85,84	75,72	10,12	24	0	0	64,6	56	8,57	0,48	0,34	-
29.10.2025	1,346	0,599	87,46	76,06	85,8	74,93	10,87	24	0	0	64,4	55,8	8,61	0,49	0,35	-
30.10.2025	1,27	0,524	87,25	77,25	85,57	76,1	9,47	24	0	0	64,6	56	8,65	0,49	0,34	-
31.10.2025	1,265	0,504	87,14	77,46	85,47	76,31	9,16	24	0	0	64,6	55,8	8,8	0,48	0,38	-
01.11.2025	1,278	0,535	86,73	76,33	85,12	75,22	9,9	24	0	0	63,8	55,2	8,57	0,48	0,54	-
02.11.2025	1,26	0,533	86,71	76,52	85,11	75,41	9,7	24	0	0	64,2	55,7	8,51	0,49	0,5	-
03.11.2025	1,263	0,532	86,95	76,74	85,32	75,63	9,69	24	0	0	64,3	55,8	8,5	0,48	0,41	-
04.11.2025	1,343	0,61	86,92	75,25	85,29	74,15	11,14	24	0	0	64,1	55,6	8,46	0,49	0,38	-
05.11.2025	1,298	0,558	86,84	76,16	85,19	75,05	10,14	24	0	0	64,4	55,8	8,62	0,49	0,36	-
06.11.2025	1,215	0,485	86,38	77,07	84,72	75,93	8,79	24	0	0	64,4	55,9	8,52	0,49	0,31	-
07.11.2025	1,227	0,491	86,49	77,12	84,82	75,99	8,83	24	0	0	64,8	56,2	8,6	0,48	0,31	-
08.11.2025	1,381	0,632	87,38	75,36	85,72	74,25	11,47	24	0	0	64,5	55,9	8,6	0,48	0,29	-
09.11.2025	1,353	0,617	86,39	74,55	84,77	73,47	11,3	24	0	0	64,2	55,7	8,5	0,48	0,29	-
10.11.2025	1,343	0,608	86,93	75,32	85,29	74,19	11,1	24	0	0	64,3	55,8	8,45	0,48	0,28	-
11.11.2025	1,273	0,546	86,61	76,15	84,96	75,01	9,95	24	0	0	64,2	55,8	8,43	0,48	0,28	-
12.11.2025	1,314	0,578	86,94	75,93	85,29	74,82	10,47	24	0	0	64,4	55,9	8,51	0,49	0,27	-
13.11.2025	1,294	0,557	86,94	76,36	85,26	75,19	10,07	24	0	0	64,5	56	8,55	0,48	0,26	-
14.11.2025	1,224	0,487	85,89	76,53	84,25	75,39	8,86	24	0	0	64,5	55,9	8,59	0,48	0,26	-
15.11.2025	1,364	0,627	86,36	74,31	84,74	73,25	11,49	24	0	0	63,9	55,3	8,54	0,48	0,25	-
16.11.2025	1,43	0,7	85,52	72,05	83,94	71	12,94	24	0	0	63,6	55	8,52	0,48	0,25	-
17.11.2025	1,339	0,599	86,43	74,96	84,79	73,87	10,92	24	0	0	64,1	55,4	8,63	0,48	0,25	-
18.11.2025	1,3	0,546	86,22	75,73	84,59	74,62	9,97	24	0	0	64,4	55,6	8,81	0,48	0,24	-
19.11.2025	1,346	0,587	86,88	75,62	85,23	74,51	10,72	24	0	0	64,3	55,6	8,74	0,48	0,24	-
20.11.2025	1,396	0,622	86,94	74,99	85,29	73,88	11,41	24	0	0	64,5	55,7	8,87	0,48	0,24	-
21.11.2025	1,239	0,479	86,66	77,48	84,99	76,34	8,65	24	0	0	64,7	55,8	8,87	0,48	0,23	-
22.11.2025	1,35	0,587	86,6	75,32	84,96	74,23	10,73	24	0	0	64,2	55,4	8,86	0,48	0,22	-
23.11.2025	1,317	0,628	86,13	72,89	84,7	71,94	12,76	24	0	0	59,5	51,8	7,76	0,48	0,23	-
Итого:	40,772	0	2691,29	2349,38	2640,43	2314,97	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,772															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	1004,23	105427,22	94494,66	103490,76	92949,33
23.11.2025	1045,002	108118,51	96844,04	106131,19	95264,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:44:37