

#190052#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК  
Невского А. 188 к3, Калининград  
  
8757  
ВКТ-7  
00289053  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,101	167,44	165,26	165,26	24	0	0	53,7	41	12,71	0,52	0,42	-3,9
25.11.2025	2,087	167,18	165,02	165,02	24	0	0	53,4	40,8	12,64	0,52	0,42	-0,9
26.11.2025	2,05	166,97	164,85	164,85	24	0	0	52,8	40,3	12,44	0,52	0,41	-0,4
27.11.2025	2,112	167	164,84	164,84	24	0	0	53,9	41,1	12,83	0,52	0,42	-1,3
28.11.2025	2,092	166,85	164,69	164,69	24	0	0	53,8	41,1	12,72	0,51	0,41	-0,4
29.11.2025	2,091	166,71	164,55	164,55	24	0	0	53,8	41	12,72	0,5	0,39	-0,3
30.11.2025	2,105	166,69	164,53	164,53	24	0	0	53,9	41,1	12,81	0,5	0,4	-0,5
01.12.2025	2,095	166,45	164,26	164,26	24	0	0	53,9	41,2	12,77	0,51	0,4	-
02.12.2025	2,127	166,31	164,05	164,05	24	0	0	54,2	41,2	12,97	0,51	0,4	-
03.12.2025	2,111	166,11	163,88	163,88	24	0	0	54,2	41,3	12,87	0,5	0,4	-
04.12.2025	2,037	165,85	163,57	163,57	24	0	0	53,6	41,2	12,46	0,51	0,4	-
05.12.2025	1,868	165,42	163,37	163,37	24	0	0	51,2	39,8	11,43	0,51	0,4	-
06.12.2025	1,822	165,19	163,27	163,27	24	0	0	50,8	39,6	11,15	0,51	0,4	-
07.12.2025	1,831	165,06	163,13	163,13	24	0	0	51,1	39,9	11,24	0,51	0,41	-
08.12.2025	1,692	164,61	162,77	162,77	24	0	0	49,2	38,8	10,39	0,51	0,41	-
09.12.2025	1,458	164,14	162,46	162,46	24	0	0	45,8	36,8	8,96	0,51	0,41	-
10.12.2025	1,444	163,92	162,24	162,24	24	0	0	45,9	37	8,91	0,51	0,41	-
11.12.2025	1,443	163,77	162,09	162,09	24	0	0	45,8	36,9	8,91	0,51	0,41	-
12.12.2025	1,423	163,64	162,01	162,01	24	0	0	45,6	36,8	8,78	0,51	0,41	-
13.12.2025	1,459	163,64	162,03	162,03	24	0	0	45,5	36,5	9	0,51	0,4	-
14.12.2025	1,445	163,49	161,9	161,9	24	0	0	45,3	36,4	8,92	0,51	0,41	-
15.12.2025	1,475	163,46	161,83	161,83	24	0	0	45,4	36,3	9,1	0,51	0,41	-
16.12.2025	1,614	163,54	161,82	161,82	24	0	0	47,2	37,2	9,98	0,51	0,41	-
17.12.2025	1,809	163,75	161,83	161,83	24	0	0	50,2	39	11,19	0,52	0,41	-
18.12.2025	1,779	161,53	159,63	159,63	24	0	0	50,2	39	11,13	0,51	0,41	-
19.12.2025	1,629	163,93	162,18	162,18	24	0	0	47,6	37,5	10,05	0,52	0,41	-
20.12.2025	1,452	163,55	162,01	162,01	24	0	0	44,9	35,9	8,95	0,51	0,41	-
21.12.2025	1,429	163,5	161,97	161,97	24	0	0	44,8	36	8,83	0,5	0,41	-
22.12.2025	1,537	151,7	150,08	150,08	24	0	0	46,9	36,7	10,23	0,49	0,41	-
23.12.2025	2,008	143,13	141,1	141,1	24	0	0	54,3	40	14,25	0,48	0,4	-
Итого:	53,625	4914,53	4857,22	4857,22	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,625												

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	833,374	96398,15	95283,47	95283,47
23.12.2025	886,999	101312,68	100140,69	100140,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:37:00