

#207169#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР

Борзова 95, Калининград (новый корпус)

3540

6182

ТВ7 (АСЦП)

14014838

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	19,073	0	190,8	0	0,001	184,595	0	0,001	24	0	88,1	63,2	0,53	0,24	-12,2
22.01.2026	19,17	0	189,94	0	0	183,669	0	0	24	0	88,3	64,3	0,52	0,25	-11,6
23.01.2026	20,416	0	209,605	0	0	202,64	0	0	24	0	87,3	59,9	0,53	0,25	-8,3
24.01.2026	18,396	0	165,615	0	0	160,234	0	0	24	0	87,1	63,4	0,52	0,25	-9,4
25.01.2026	18,924	0	196,125	0	0	189,77	0	0	24	0	85,8	58,5	0,54	0,25	-7,3
26.01.2026	16,634	0	149,94	0	0	145,207	0	0	24	0	83,2	54,3	0,54	0,24	-4,4
27.01.2026	15,829	0	134,39	0	0	130,37	0	0	24	0	82,9	53,7	0,54	0,24	-3,8
28.01.2026	16,373	0	137,725	0	0	133,633	0	0	24	0	84,2	57,4	0,49	0,24	-6
29.01.2026	17,882	0	164,14	0	0	159,118	0	0	24	0	87,7	62,5	0,51	0,25	-9,7
30.01.2026	20,679	0	202,075	0	0	195,446	0	0	24	0	88,7	65,7	0,52	0,25	-12,4
31.01.2026	22,002	0	235,64	0	0,001	227,75	0	0,001	24	0	89,4	68,6	0,52	0,25	-13,8
01.02.2026	21,284	0	251,18	0	0	242,656	0	0	24	0	90,3	71,9	0,51	0,25	-18,9
02.02.2026	22,956	0	306,515	0	0	295,925	0	0	24	0	91,9	71,1	0,52	0,25	-20,1
03.02.2026	23,928	0	282,77	0	0	272,7	0	0	24	0	92,2	67,6	0,53	0,26	-18
04.02.2026	22,4	0	224,57	0	0	216,538	0	0	24	0	91,6	64,6	0,53	0,26	-12,3
05.02.2026	21,036	0	192,215	0	0,001	185,409	0	0,001	24	0	88,9	57,3	0,54	0,25	-7,6
06.02.2026	18,465	0	143,86	0	0	139,021	0	0	24	0	85,1	52,4	0,53	0,25	-3,2
07.02.2026	15,794	0	118,835	0	0	115,143	0	0	24	0	83,7	53,6	0,53	0,25	-3,3
08.02.2026	15,051	0	122,92	0	0	119,204	0	0	24	0	85,3	58,8	0,53	0,26	-4,9
09.02.2026	17,006	0	157,615	0	0	152,68	0	0	24	0	88,1	64,6	0,52	0,26	-12,1
10.02.2026	21,139	0	221,52	0	0	214,191	0	0	24	0	87,9	61,9	0,53	0,26	-12,4
11.02.2026	20,322	0	192,61	0	0,001	186,263	0	0,001	24	0	83	52,7	0,54	0,25	-3,8
12.02.2026	15,522	0	125,595	0	0	121,855	0	0	24	0	79,8	50,8	0,53	0,25	-0,7
13.02.2026	14,359	0	121,265	0	0	117,889	0	0	24	0	79,3	52,5	0,52	0,25	-1,2
14.02.2026	15,47	0,001	141,08	0	0,004	137,202	0	0,004	24	0	85,3	57,4	0,52	0,25	-6,7
15.02.2026	16,543	0	145,94	0	0	141,378	0	0	24	0	89,6	63,9	0,52	0,26	-11,2
16.02.2026	18,801	0	180,245	0	0	174,104	0	0	24	0	91,5	65,1	0,51	0,26	-17,4
17.02.2026	20,916	0	195,665	0	0,001	188,748	0	0,001	24	0	90,5	62,7	0,51	0,26	-11,6
18.02.2026	20,279	0	180,115	0	0	173,869	0	0	24	0	85,9	56	0,53	0,25	-
19.02.2026	17,429	0	143,17	0	0	138,638	0	0	24	0	82,3	53,4	0,54	0,25	-
20.02.2026	15,707	0	133,315	0	0	129,401	0	0	24	0	81,9	53,3	0,54	0,25	-
Итого:	579,785	0	5556,995	0	0,009	5375,246	0	0,009	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	138,479														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	2743,25	28842,385	0	0,294	28148,596	0	0,291	8885	18
20.02.2026	3323,035	34399,38	0	0,303	33523,844	0	0,3	9629	18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2026 7:44:48