

#282647#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Борзова 95, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3540
Порядковый номер 6182
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 14014838
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	15,661	0	134,395	0	0	130,49	0	0	24	0	81,3	54,4	0,54	0,25	-
22.02.2026	14,307	0	130,37	0	0,001	126,628	0	0,001	24	0	77,4	49,3	0,53	0,25	-
23.02.2026	11,899	0	103,615	0	0	100,885	0	0	24	0	76,3	49,4	0,54	0,25	-
24.02.2026	11,917	0	108,29	0	0	105,508	0	0	24	0	74,5	51,2	0,53	0,25	-
25.02.2026	14,178	0	148,67	0	0	145,01	0	0	24	0	77,8	51,6	0,54	0,25	-
26.02.2026	14,648	0	137,04	0	0	133,398	0	0	24	0	76,7	52	0,54	0,25	-
27.02.2026	14,23	0	141,1	0	0	137,442	0	0	24	0	72,2	48	0,54	0,25	-
28.02.2026	11,989	0	120,765	0	0	117,963	0	0	24	0	70,8	47,1	0,53	0,25	-
01.03.2026	9,271	0	95,275	0	0	93,142	0	0	24	0	71,1	49,6	0,52	0,25	-
02.03.2026	11,428	0	129,44	0	0	126,513	0	0	24	0	72,5	48,9	0,54	0,24	-
03.03.2026	12,329	0	127,4	0	0	124,418	0	0	24	0	71,1	47,4	0,54	0,24	-
04.03.2026	11,243	0	115,495	0	0	112,887	0	0	24	0	71,3	50,1	0,53	0,24	-
05.03.2026	13,126	0	150,905	0	0	147,485	0	0	24	0	72,8	49,9	0,53	0,23	-
06.03.2026	12,975	0	138,32	0	0,001	135,054	0	0,001	24	0	72,6	50,6	0,53	0,24	-
07.03.2026	13,081	0	144,625	0	0	141,227	0	0	24	0	70,9	51,2	0,53	0,24	-
08.03.2026	10,475	0	129,03	0	0	126,123	0	0	24	0	70,7	49,3	0,54	0,24	-
09.03.2026	9,682	0	110,05	0	0	107,586	0	0	24	0	70,5	48,5	0,54	0,24	-
10.03.2026	8,912	0	98,445	0	0	96,248	0	0	24	0	70,6	47,3	0,54	0,23	-
11.03.2026	9,75	0	101,92	0	0	99,641	0	0	24	0	70,4	45,8	0,54	0,23	-
12.03.2026	8,658	0	85,715	0	0	83,809	0	0	24	0	70,5	45,3	0,54	0,23	-
13.03.2026	10,554	0	102,14	0	0	99,876	0	0	24	0	70,1	45,3	0,54	0,23	-
14.03.2026	8,658	0	84,935	0	0	83,06	0	0	24	0	69,5	43,3	0,54	0,23	-
15.03.2026	6,461	0	60,195	0	0	58,891	0	0	24	0	70,2	44,6	0,54	0,23	-
16.03.2026	9,131	0	87,035	0	0	85,114	0	0	24	0	70,5	45,6	0,53	0,23	-
17.03.2026	11,149	0	109,02	0	0	106,592	0	0	24	0	70,5	46,2	0,53	0,23	-
18.03.2026	11,165	0	111,75	0	0	109,263	0	0	24	0	71,5	48,7	0,53	0,23	-
19.03.2026	12,19	0	130,42	0	0	127,437	0	0	24	0	68,6	48,7	0,52	0,23	-
20.03.2026	11,431	0,003	139,94	0	0,016	136,972	0	0,016	24	0	70,7	46,3	0,54	0,23	-
Итого:	320,498	0	3276,3	0	0,018	3198,662	0	0,018	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,55														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	3323,035	34399,38	0	0,303	33523,844	0	0,3	9629	18
20.03.2026	3643,533	37675,68	0	0,321	36722,505	0	0,317	10301	18

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 7:49:48