

#142106#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Борзова 95, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3540
Порядковый номер 6182
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 14014838
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	3,128	0	63,73	0	0	62,339	0	0	24	0	69,5	58,6	0,41	0,28	-
22.06.2025	2,655	0	59,245	0	0	57,957	0	0	24	0	69,5	58,9	0,41	0,28	-
23.06.2025	2,556	0	58,475	0	0	57,205	0	0	24	0	69,6	57,1	0,41	0,28	-
24.06.2025	3,353	0	65,08	0	0	63,66	0	0	24	0	69,8	57,1	0,4	0,28	-
25.06.2025	3,358	0	64,21	0	0	62,806	0	0	24	0	69,4	57	0,4	0,28	-
26.06.2025	3,196	0	62,53	0	0	61,171	0	0	24	0	69,6	56,9	0,4	0,28	-
27.06.2025	3,316	0	63,625	0	0	62,237	0	0	24	0	69,6	57	0,4	0,27	-
28.06.2025	3,227	0	62,59	0	0	61,224	0	0	24	0	69,4	58,2	0,4	0,28	-
29.06.2025	2,667	0	57,855	0	0	56,601	0	0	24	0	69,2	58,2	0,4	0,28	-
30.06.2025	2,603	0	57,345	0	0	56,107	0	0	24	0	69,6	56,9	0,4	0,28	-
01.07.2025	3,311	0	63,555	0	0	62,172	0	0	24	0	69,1	56,9	0,4	0,28	-
02.07.2025	3,171	0	63,21	0	0	61,843	0	0	24	0	69,5	58,3	0,4	0,28	-
03.07.2025	2,746	0	59,8	0	0	58,499	0	0	24	0	69,5	58,2	0,4	0,28	-
04.07.2025	2,838	0	60,69	0	0	59,368	0	0	24	0	69,7	57,5	0,4	0,28	-
05.07.2025	3,208	0	64,06	0	0	62,656	0	0	24	0	69,5	58,2	0,4	0,28	-
06.07.2025	2,818	0	60,79	0	0	59,467	0	0	24	0	69,4	58,9	0,4	0,28	-
07.07.2025	2,513	0	58,155	0	0	56,892	0	0	24	0	69,6	57,8	0,4	0,27	-
08.07.2025	3,026	0	62,72	0	0	61,351	0	0	24	0	69,6	58,4	0,4	0,28	-
09.07.2025	2,809	0	61,085	0	0	59,752	0	0	24	0	69,7	57,5	0,4	0,28	-
10.07.2025	3,23	0	64,245	0	0	62,838	0	0	24	0	69,7	57,7	0,4	0,28	-
11.07.2025	3,092	0	63,035	0	0	61,66	0	0	24	0	69,6	57,7	0,39	0,27	-
12.07.2025	3,089	0	63,135	0	0	61,758	0	0	24	0	69,6	58,5	0,39	0,28	-
13.07.2025	2,757	0	60,325	0	0	59,011	0	0	24	0	69,5	59,2	0,39	0,28	-
14.07.2025	2,448	0	57,785	0	0	56,525	0	0	24	0	69,6	58	0,4	0,28	-
15.07.2025	2,995	0	62,525	0	0	61,16	0	0	24	0	68,8	56	0,39	0,28	-
16.07.2025	2,013	0	38,425	0	0	37,604	0	0	24	0	66,1	48,5	0,39	0,28	-
17.07.2025	1,148	0	15,835	0	0	15,521	0	0	24	0	66,1	48,7	0,4	0,29	-
18.07.2025	1,156	0	16,1	0	0	15,78	0	0	24	0	66,2	48,6	0,39	0,29	-
19.07.2025	1,17	0	16,255	0	0	15,932	0	0	24	0	65,1	50,6	0,39	0,29	-
20.07.2025	0,737	0	12,345	0	0	12,107	0	0	24	0	65,2	50,5	0,39	0,29	-
Итого:	80,334	0	1638,76	0	0	1603,203	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,187														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	1352,67	14288,745	0	0,059	13953,29	0	0,058	3754	13
20.07.2025	1433,003	15927,505	0	0,059	15556,492	0	0,058	4474	13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2025 7:25:28