

#162581#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР
Борзова 95, Калининград (новый корпус)
3540
6182
ТВ7 (АСЦП)
14014838
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,722	0	12,845	0	0	12,604	0	0	24	0	64	50,5	0,4	0,28	-
22.09.2025	0,721	0	12,98	0	0	12,737	0	0	24	0	65,6	48,7	0,4	0,28	-
23.09.2025	1,212	0	17,47	0	0	17,128	0	0	24	0	65,6	48,6	0,4	0,28	-
24.09.2025	1,239	0	17,67	0	0	17,323	0	0	24	0	65,5	48,6	0,39	0,28	-
25.09.2025	1,167	0	16,83	0	0	16,501	0	0	24	0	65,5	48,3	0,4	0,28	-
26.09.2025	1,216	0	17,175	0	0	16,84	0	0	24	0	65,6	48,3	0,4	0,28	-
27.09.2025	1,24	0,028	17,025	0	0,161	16,691	0	0,159	24	0	64,4	50	0,4	0,28	-
28.09.2025	0,763	0	12,905	0	0	12,661	0	0	24	0	64,5	50	0,4	0,28	-
29.09.2025	0,774	0	13,05	0	0	12,802	0	0	24	0	69,2	42	0,4	0,27	-
30.09.2025	4,723	0,003	42,41	0	0,02	41,494	0	0,02	24	0	69,7	40,7	0,4	0,26	-
01.10.2025	6,764	0	56,87	0	0	55,628	0	0	24	0	69,6	41,2	0,38	0,26	-
02.10.2025	6,518	0	56,105	0	0	54,88	0	0	24	0	70,5	45,2	0,47	0,26	-
03.10.2025	8,236	0	79,53	0	0	77,754	0	0	24	0	70,5	45,8	0,52	0,26	-
04.10.2025	8,135	0	80,26	0	0	78,47	0	0	24	0	70,2	43,6	0,52	0,26	-
05.10.2025	6,658	0	61,11	0	0	59,758	0	0	24	0	69,7	40,6	0,53	0,26	-
06.10.2025	5,53	0	46,255	0	0	45,246	0	0	24	0	69,8	40,5	0,53	0,26	-
07.10.2025	5,939	0	49,38	0	0	48,301	0	0	24	0	70,2	42,6	0,53	0,26	-
08.10.2025	6,573	0	57,92	0	0	56,641	0	0	24	0	70,1	41,6	0,53	0,26	-
09.10.2025	6,368	0	54,425	0	0	53,225	0	0	24	0	69,6	39,8	0,54	0,26	-
10.10.2025	4,989	0	40,73	0	0	39,841	0	0	24	0	69,9	40,5	0,54	0,26	-
11.10.2025	5,68	0	47,095	0	0	46,065	0	0	24	0	69,6	40,1	0,54	0,26	-
12.10.2025	4,428	0	36,615	0	0	35,818	0	0	24	0	69,6	40	0,54	0,26	-
13.10.2025	4,909	0	40,455	0	0	39,576	0	0	24	0	70,3	42,2	0,53	0,26	-
14.10.2025	7,25	0	62,995	0	0	61,6	0	0	24	0	70,5	43	0,53	0,26	-
15.10.2025	7,194	0	63,84	0	0	62,418	0	0	24	0	70,2	41,1	0,53	0,26	-
16.10.2025	6,181	0	51,72	0	0	50,575	0	0	24	0	70,1	40,6	0,53	0,26	-
17.10.2025	6,364	0	52,63	0	0	51,47	0	0	24	0	70,1	40,5	0,53	0,26	-
18.10.2025	6,174	0	50,805	0	0	49,686	0	0	24	0	70,3	42,9	0,53	0,26	-
19.10.2025	7,015	0	62,255	0	0	60,875	0	0	24	0	70,6	45,2	0,52	0,26	-
20.10.2025	7,873	0	75,315	0	0	73,631	0	0	24	0	70,9	47,7	0,52	0,26	-
Итого:	142,555	0	1306,67	0	0,181	1278,239	0	0,179	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,049														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	1495,979	16888,19	0	0,059	16498,632	0	0,058	5957	18
20.10.2025	1638,533	18194,86	0	0,24	17776,872	0	0,238	6677	18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 7:30:37