

#165963#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР

Борзова 95, Калининград (новый корпус)

3540

6182

ТВ7 (АСЦП)

14014838

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	9,375	0	98,41	0	0	96,195	0	0	24	0	70,8	46,4	0,52	0,26	-
22.10.2025	8,641	0	86,12	0	0	84,181	0	0	24	0	70,4	42,6	0,53	0,26	-
23.10.2025	6,893	0	60,45	0	0	59,109	0	0	24	0	70,1	40,7	0,53	0,26	-
24.10.2025	6,558	0	54,39	0	0	53,194	0	0	24	0	70,4	42,4	0,53	0,26	-
25.10.2025	8,895	0	77,355	0	0	75,635	0	0	24	0	70,6	44,1	0,53	0,26	-
26.10.2025	9,144	0	84,09	0	0	82,213	0	0	24	0	70,6	45,2	0,52	0,26	-
27.10.2025	9,246	0	88,62	0	0	86,642	0	0	24	0	70,8	45,2	0,52	0,26	-
28.10.2025	10,169	0	96,925	0	0	94,745	0	0	24	0	70,7	44,3	0,52	0,26	-
29.10.2025	9,536	0	88,31	0	0	86,336	0	0	24	0	70,7	44	0,53	0,26	-
30.10.2025	9,103	0	83,03	0	0	81,172	0	0	24	0	70,6	43,6	0,53	0,26	-
31.10.2025	8,79	0	79,41	0	0	77,637	0	0	24	0	70,6	44,5	0,53	0,26	-
01.11.2025	9,738	0	90,98	0	0	88,951	0	0	24	0	70,6	45,5	0,53	0,26	-
02.11.2025	9,381	0	91,435	0	0	89,396	0	0	24	0	70,2	42,7	0,53	0,26	-
03.11.2025	7,363	0	65,41	0	0	63,965	0	0	24	0	70,1	42,5	0,53	0,26	-
04.11.2025	7,187	0	63,56	0	0	62,16	0	0	24	0	70,3	44,2	0,53	0,26	-
05.11.2025	8,004	0	74,755	0	0	73,099	0	0	24	0	70,3	42,4	0,53	0,26	-
06.11.2025	8,029	0	70,33	0	0	68,776	0	0	24	0	70,1	43,5	0,53	0,26	-
07.11.2025	8,386	0	76,75	0	0	75,064	0	0	24	0	70,6	44,9	0,53	0,26	-
08.11.2025	9,624	0	91,08	0	0	89,052	0	0	24	0	70,3	47,3	0,52	0,26	-
09.11.2025	10,147	0	107,775	0	0	105,391	0	0	24	0	70,3	46,9	0,51	0,26	-
10.11.2025	10,175	0	105,93	0	0	103,578	0	0	24	0	70,8	45	0,52	0,26	-
11.11.2025	10,012	0	94,645	0	0	92,52	0	0	24	0	70,7	44,4	0,52	0,26	-
12.11.2025	9,46	0	87,72	0	0	85,755	0	0	24	0	70,6	44,5	0,52	0,26	-
13.11.2025	9,615	0	89,67	0	0	87,667	0	0	24	0	70,4	43,3	0,53	0,26	-
14.11.2025	8,786	0	79,17	0	0	77,413	0	0	24	0	70,5	43,3	0,53	0,26	-
15.11.2025	8,884	0	79,82	0	0	78,042	0	0	24	0	71,8	48,8	0,52	0,26	-
16.11.2025	10,886	0	115,61	0	0	112,948	0	0	24	0	75,8	51,5	0,52	0,26	-
17.11.2025	12,509	0	125,94	0	0	122,746	0	0	24	0	73,6	48,5	0,52	0,26	-
18.11.2025	11,913	0	115,79	0	0	113,004	0	0	24	0	73,2	49,6	0,52	0,27	-
19.11.2025	12,527	0	129,54	0	0	126,451	0	0	24	0	73,7	48,4	0,52	0,26	-
20.11.2025	12,465	0	120,445	0	0	117,538	0	0	24	0	75,6	50,6	0,52	0,26	-
Итого:	291,441	0	2773,465	0	0	2710,575	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,609														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	1638,533	18194,86	0	0,24	17776,872	0	0,238	6677	18
20.11.2025	1929,976	20968,325	0	0,24	20487,447	0	0,238	7421	18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:17:54