

#190048#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР
Борзова 95, Калининград (новый корпус)
3540
6182
ТВ7 (ASCII)
14014838
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	13,409	0	131,225	0	0	127,911	0	0	24	0	75,1	49,4	0,53	0,26	2,2
22.11.2025	13,321	0	126,25	0	0	123,098	0	0	24	0	75,5	51,7	0,53	0,26	1,3
23.11.2025	12,469	0	127,595	0	0	124,385	0	0	24	0	80,1	55,1	0,53	0,26	-3,3
24.11.2025	14,43	0	141,385	0	0	137,431	0	0	24	0	80,6	54,3	0,53	0,26	-3,9
25.11.2025	14,985	0	139,495	0	0	135,554	0	0	24	0	78,3	50,9	0,53	0,25	-0,9
26.11.2025	13,677	0	122,46	0	0	119,177	0	0	24	0	78	51	0,53	0,25	-0,4
27.11.2025	14,113	0	127,9	0	0	124,489	0	0	24	0	77	50,9	0,53	0,25	-1,3
28.11.2025	13,628	0	127,775	0	0	124,442	0	0	24	0	76,7	50,3	0,53	0,25	-0,4
29.11.2025	13,101	0	121,62	0	0	118,467	0	0	24	0	77	52	0,53	0,25	-0,3
30.11.2025	13,19	0	129,29	0	0	125,919	0	0	24	0	77	52	0,52	0,25	-0,5
01.12.2025	12,868	0	125,745	0	0	122,466	0	0	24	0	74,8	50,5	0,52	0,26	-
02.12.2025	13,256	0	133,25	0	0	129,954	0	0	24	0	77,6	51,6	0,52	0,26	-
03.12.2025	14,005	0	132,185	0	0	128,685	0	0	24	0	73,8	48,6	0,52	0,26	-
04.12.2025	12,395	0	119,95	0	0	117,042	0	0	24	0	71,9	47,5	0,52	0,26	-
05.12.2025	11,905	0	118,955	0	0	116,209	0	0	24	0	71	45,7	0,52	0,26	-
06.12.2025	10,537	0	101,865	0	0	99,571	0	0	24	0	70,6	45	0,52	0,25	-
07.12.2025	9,296	0	88,46	0	0	86,483	0	0	24	0	70,9	47,3	0,51	0,25	-
08.12.2025	10,464	0	107,94	0	0	105,504	0	0	24	0	71	46	0,52	0,25	-
09.12.2025	10,829	0	105,79	0	0	103,4	0	0	24	0	70,4	43,5	0,53	0,25	-
10.12.2025	9,124	0	82,425	0	0	80,595	0	0	24	0	70,4	43	0,52	0,25	-
11.12.2025	8,868	0	78,775	0	0	77,023	0	0	24	0	70,5	43,1	0,53	0,25	-
12.12.2025	9,035	0	80,615	0	0	78,825	0	0	24	0	70,7	44	0,52	0,25	-
13.12.2025	9,353	0	85,44	0	0	83,531	0	0	24	0	70,8	47	0,51	0,25	-
14.12.2025	10,256	0	104,96	0	0	102,603	0	0	24	0	70,6	45,6	0,51	0,26	-
15.12.2025	9,583	0	93,41	0	0	91,326	0	0	24	0	71,1	47,7	0,51	0,25	-
16.12.2025	11,919	0	123,84	0	0	121,036	0	0	24	0	73,4	49	0,52	0,25	-
17.12.2025	12,653	0	126,69	0	0	123,653	0	0	24	0	76	50,7	0,52	0,25	-
18.12.2025	13,596	0	131,335	0	0	127,99	0	0	24	0	75,3	49,9	0,52	0,25	-
19.12.2025	13,024	0	124,965	0	0	121,823	0	0	24	0	71,1	47,6	0,51	0,25	-
20.12.2025	11,666	0	120,715	0	0	117,984	0	0	24	0	70,7	46	0,51	0,25	-
Итого:	360,955	0	3482,305	0	0	3396,576	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,213														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2025	1929,976	20968,325	0	0,24	20487,447	0	0,238	7421	18
20.12.2025	2290,934	24450,63	0	0,24	23884,024	0	0,238	8141	18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:36:06