

#193615#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР
Борзова 95, Калининград (новый корпус)
3540
6182
ТВ7 (АСЦП)
14014838
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	9,633	0	95,03	0	0	92,902	0	0	24	0	70,8	46,1	0,51	0,26	5,6
22.12.2025	9,589	0	94,56	0	0	92,438	0	0	24	0	71,4	46,7	0,51	0,25	3,7
23.12.2025	11,242	0	111,015	0	0	108,482	0	0	24	0	78,4	51,9	0,51	0,25	0
24.12.2025	14,308	0	132,195	0	0	128,629	0	0	24	0	84,4	57,2	0,53	0,26	-6,3
25.12.2025	16,981	0	153,665	0	0	148,947	0	0	24	0	81,3	55,6	0,54	0,26	-5,6
26.12.2025	15,682	0	149,545	0	0	145,249	0	0	24	0	72,4	47,2	0,54	0,26	4,4
27.12.2025	10,867	0	104,975	0	0	102,52	0	0	24	0	70,8	48,1	0,53	0,26	5,4
28.12.2025	9,747	0	104,72	0	0	102,366	0	0	24	0	71,4	49,7	0,53	0,25	3,8
29.12.2025	10,994	0	123,015	0	0	120,204	0	0	24	0	74,5	50,9	0,53	0,25	2,5
30.12.2025	12,555	0	129,645	0	0	126,452	0	0	24	0	78,9	52,6	0,53	0,25	-1,1
31.12.2025	13,172	0	122,41	0	0	119,072	0	0	24	0	82,4	58,7	0,52	0,25	-4,2
01.01.2026	15,035	0	155,04	0	0	150,477	0	0	24	0	81,4	56,6	0,53	0,25	-5,2
02.01.2026	12,68	0	125,275	0	0	121,67	0	0	24	0	77,7	51,6	0,54	0,25	1,2
03.01.2026	11,372	0	106,33	0	0	103,51	0	0	24	0	78,7	53,8	0,54	0,25	-0,6
04.01.2026	12,823	0	126,1	0	0	122,686	0	0	24	0	80,8	56,5	0,53	0,24	-4
05.01.2026	13,741	0	138,56	0	0	134,623	0	0	24	0	81,7	55,6	0,53	0,24	-3
06.01.2026	14,458	0	135,95	0	0	132,014	0	0	24	0	83,9	57,5	0,53	0,24	-5,5
07.01.2026	14,499	0	135,33	0	0	131,228	0	0	24	0	86,1	61,9	0,52	0,24	-7,8
08.01.2026	16,42	0	167,09	0	0	161,784	0	0	24	0	87,3	63,8	0,52	0,24	-11
09.01.2026	16,9	0	177,155	0	0	171,387	0	0	24	0	86,8	62,5	0,52	0,24	-9,6
10.01.2026	16,454	0	166,62	0	0	161,246	0	0	24	0	83,7	56,2	0,53	0,24	-5,2
11.01.2026	14,553	0	129,875	0	0	125,945	0	0	24	0	83	55,6	0,53	0,24	-5,2
12.01.2026	14,86	0	132,805	0	0	128,849	0	0	24	0	84,7	57,7	0,53	0,24	-
13.01.2026	17,433	0	158,925	0	0	154,02	0	0	24	0	86,2	59,8	0,52	0,24	-
14.01.2026	18,716	0,012	173,915	0	0,053	168,373	0	0,052	24	0	85,2	59,1	0,53	0,24	-
15.01.2026	18,061	0	169,645	0	0	164,352	0	0	24	0	80,3	53,1	0,53	0,24	-
16.01.2026	15,174	0	136,52	0	0	132,68	0	0	24	0	82,8	57,7	0,53	0,24	-
17.01.2026	17,804	0	173,805	0	0	168,648	0	0	24	0	85,7	60,2	0,53	0,25	-
18.01.2026	17,507	0	169,055	0	0	163,725	0	0	24	0	87,4	63,1	0,53	0,25	-
19.01.2026	18,837	0	190,475	0	0,001	184,258	0	0,001	24	0	87,9	63,3	0,53	0,25	-
20.01.2026	20,22	0	202,51	0	0	195,834	0	0	24	0	87,3	62,7	0,53	0,25	-
Итого:	452,317	0	4391,755	0	0,054	4264,57	0	0,053	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	108,034														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	2290,934	24450,63	0	0,24	23884,024	0	0,238	8141	18
20.01.2026	2743,25	28842,385	0	0,294	28148,596	0	0,291	8885	18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.01.2026 7:37:57