

#147693#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БалтЖилСервис, УК, ООО
Левитана 57 к2, Калининград

Заводской номер счётчика 940028	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2920,567	2915,386	5.181	4.456

Подпись исполнителя



#146896#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

7228

ТСМ-И

940028

1

29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{нар} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.08.2025	-	0,194	38,453	37,953	37,602	37,211	24	84	70,8	66,3	1	10	10	10
25.08.2025	-	0,145	31,688	31,328	31,047	30,773	24	84	66,7	62,7	1	10	10	10
26.08.2025	-	0,14	32,641	32,289	31,977	31,695	24	84	67,7	63,9	1	10	10	10
27.08.2025	-	0,169	35,828	35,438	35,078	34,773	24	84	68,8	64,7	1	10	10	10
28.08.2025	-	0,145	32,641	32,273	31,977	31,688	24	84	67,5	63,6	1	10	10	10
29.08.2025	-	0,153	34,609	34,227	33,898	33,594	24	84	68,1	64,2	1	10	10	10
30.08.2025	-	0,164	35,109	34,719	34,352	34,047	24	84	69,8	65,6	1	10	10	10
31.08.2025	-	0,249	40,531	39,883	39,539	39,031	24	84	74,7	69,3	1	10	10	10
01.09.2025	-	0,157	32,578	32,133	31,836	31,484	24	84	71,6	67,4	1	10	10	10
02.09.2025	-	0,173	35,375	34,914	34,578	34,219	24	84	71,2	66,9	1	10	10	10
03.09.2025	-	0,149	32,047	31,648	31,336	31,016	24	84	71	67	1	10	10	10
04.09.2025	-	0,186	37,547	37,062	36,703	36,32	24	84	71,1	66,8	1	10	10	10
05.09.2025	-	0,186	35,906	35,438	35,094	34,727	24	84	71,8	67,3	1	10	10	10
06.09.2025	-	0,198	40,562	40,016	39,641	39,211	24	84	71,5	67,2	1	10	10	10
07.09.2025	-	0,19	37,578	37,109	36,75	36,367	24	84	71,3	66,8	1	10	10	10
08.09.2025	-	0,155	32,156	31,75	31,422	31,102	24	84	71,4	67,1	1	10	10	10
09.09.2025	-	0,154	31,219	30,797	30,523	30,188	24	84	71,4	67	1	10	10	10
10.09.2025	-	0,15	31,594	31,172	30,875	30,539	24	84	71,6	67,4	1	10	10	10
11.09.2025	-	0,191	37,953	37,469	37,086	36,719	24	84	71,8	67,4	1	10	10	10
12.09.2025	-	0,174	36,406	35,969	35,578	35,234	24	84	71,6	67,3	1	10	10	10
13.09.2025	-	0,211	42,094	41,547	41,156	40,711	24	84	71,8	67,4	1	10	10	10
14.09.2025	-	0,205	39,984	39,422	39,078	38,625	24	84	71,4	66,9	1	10	10	10
15.09.2025	-	0,168	34,281	33,812	33,484	33,117	24	84	72	67,7	1	10	10	10
16.09.2025	-	0,166	35,031	34,578	34,234	33,883	24	84	72	67,8	1	10	10	10
17.09.2025	-	0,183	36,953	36,484	36,109	35,734	24	84	72	67,7	1	10	10	10
18.09.2025	-	0,171	35,328	34,906	34,531	34,195	24	84	71,9	67,7	1	10	10	10
19.09.2025	-	0,138	29,891	29,5	29,203	28,891	24	84	72	67,9	1	10	10	10
20.09.2025	-	0,198	40,234	39,734	39,328	38,93	24	84	71,5	67,2	1	10	10	10
21.09.2025	-	0,224	44	43,453	43	42,594	24	84	71,6	67,2	1	10	10	10
22.09.2025	-	0,093	19,703	19,438	19,25	19,039	23,77	84	37,2	44,8	1	10	10	10
23.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	84	21,4	23,2	1	10	10	10
Итого:	-	5,179	1059,92	1046,461	1036,265	1025,657	743,77	-	68,26	64,56	1	10	10	10

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,77 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{нар} , ч	T _{тн} , ч
23.08.2025	2915,386	133451,703	130709,93	130391,328	128988,977	91433,81	0
23.09.2025	2920,567	134511,625	131756,391	131427,594	130014,633	92177,58	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения