

#135042#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1125187

Номер абонента:

Адрес установки:

Донского,2 ФК Балтика (адм)

Система

1

Подача

$Q = M(h_n - h_o)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления
статистические данные
с 21.06.2025 по 21.07.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т	Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M	tn	to	Pn	Ро	
21.06	0,175	17,6	59,47	49,54	0,43	0,40	24,00
22.06	0,140	16,8	58,99	50,68	0,43	0,40	24,00
23.06	0,343	21,1	60,82	44,61	0,43	0,40	24,00
24.06	0,241	19,3	59,76	47,30	0,43	0,40	24,00
25.06	0,417	25,9	61,78	45,66	0,43	0,40	24,00
26.06	0,279	22,1	60,86	48,22	0,43	0,40	24,00
27.06	0,275	21,6	60,96	48,19	0,43	0,40	23,99
Итого:	1,87	144,4	60,50	47,55	0,43	0,40	167,99
28.06	0,089	16,9	58,69	53,39	0,43	0,40	24,00
29.06	0,073	15,5	58,48	53,76	0,43	0,40	24,00
30.06	0,286	22,1	61,04	48,10	0,43	0,40	24,00
01.07	0,307	22,3	61,34	47,53	0,43	0,40	24,00
02.07	0,366	25,8	60,90	46,76	0,42	0,40	24,00
03.07	0,198	20,0	59,74	49,86	0,42	0,40	24,00
04.07	0,165	19,4	59,27	50,77	0,42	0,40	24,00
Итого:	1,48	142,0	60,08	49,63	0,43	0,40	168,00
05.07	0,161	19,4	59,36	51,04	0,42	0,40	24,00
06.07	0,063	16,3	58,14	54,27	0,42	0,40	24,00
07.07	0,193	19,5	59,86	49,94	0,42	0,40	24,00
08.07	0,327	23,8	61,09	47,35	0,42	0,40	24,00
09.07	0,239	20,7	60,25	48,70	0,42	0,40	24,00
10.07	0,367	25,5	60,72	46,36	0,42	0,40	24,00
11.07	0,266	25,6	59,50	49,09	0,42	0,40	24,00
Итого:	1,62	150,7	59,94	49,22	0,42	0,40	168,00
12.07	0,157	22,9	58,60	51,77	0,42	0,40	24,00
13.07	0,190	23,2	58,82	50,62	0,42	0,40	24,00
14.07	0,243	24,8	59,46	49,68	0,42	0,40	24,00
15.07	0,159	18,9	59,48	51,08	0,42	0,40	24,00
16.07	0,200	19,9	59,97	49,94	0,42	0,40	24,00
17.07	0,198	20,8	59,71	50,22	0,42	0,40	24,00
18.07	0,164	19,5	59,53	51,13	0,42	0,40	24,00
Итого:	1,31	150,1	59,34	50,62	0,42	0,40	168,00
19.07	0,126	17,9	59,17	52,15	0,42	0,40	24,00
20.07	0,081	16,2	58,43	53,43	0,42	0,40	24,00
21.07	0,235	21,1	60,30	49,17	0,42	0,40	24,00
Итого:	0,44	55,3	59,39	51,39	0,42	0,40	72,00
Итого:	6,72	642,5	59,91	49,69	0,42	0,40	744,0

dT= 10,22

Общее время работы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		6,72					
Показания интеграторов	На 24:00 20.06.2025	На 24:00 21.07.2025	Результат за период	На 11:32 22.07.2025			
Количество теплоты, Гкал	989,09	995,81	6,72	995,87			
Масса теплоносителя М1, т	42186,8	42829,3	642,5	42838,1			
Время наработки, ч	23349,5	24093,5	744,0	24105,0			
Время неработы Тнер = Тмах + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

S10X v4.18

