

#143662#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1125187

Номер абонента:

Адрес установки:

Донского, 2 ФК Балтика

Система

1

Подача

 $Q = M(h_p - h_o)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления

статистические данные

с 21.07.2025 по 21.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т M	Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
			tn	to	Pn	Ро	
21.07	0,235	21,1	60,30	49,17	0,42	0,40	24,00
22.07	0,211	20,4	60,04	49,70	0,42	0,40	24,00
23.07	0,285	22,6	60,62	47,99	0,42	0,39	24,00
24.07	0,325	24,0	60,93	47,42	0,42	0,39	24,00
25.07	0,250	19,9	60,99	48,44	0,42	0,39	24,00
26.07	0,166	19,4	59,49	50,90	0,42	0,39	24,00
27.07	0,066	15,2	58,17	53,87	0,42	0,39	24,00
Итого:	1,54	142,6	60,18	49,40	0,42	0,39	168,00
28.07	0,237	21,6	60,11	49,11	0,41	0,40	24,00
29.07	0,347	25,2	60,74	47,00	0,41	0,39	24,00
30.07	0,310	21,8	61,48	47,27	0,43	0,39	24,00
31.07	0,156	17,2	60,05	51,01	0,44	0,39	24,00
01.08	0,185	17,9	60,54	50,24	0,44	0,39	24,00
02.08	0,077	14,2	58,65	53,25	0,44	0,39	24,00
03.08	0,108	15,6	59,20	52,32	0,44	0,39	24,00
Итого:	1,42	133,5	60,24	49,62	0,43	0,39	168,00
04.08	0,210	18,5	60,71	49,40	0,44	0,39	24,00
05.08	0,264	19,8	61,52	48,19	0,44	0,39	24,00
06.08	0,316	22,1	61,53	47,22	0,44	0,39	24,00
07.08	0,286	20,9	61,54	47,84	0,44	0,39	24,00
08.08	0,185	17,2	60,48	49,76	0,44	0,39	24,00
09.08	0,136	15,8	59,83	51,26	0,44	0,39	24,00
10.08	0,069	14,2	58,65	53,78	0,44	0,39	24,00
Итого:	1,47	128,5	60,74	49,35	0,44	0,39	168,00
11.08	0,243	18,8	61,23	48,30	0,44	0,39	24,00
12.08	0,260	20,7	60,77	48,19	0,43	0,39	24,00
13.08	0,025	6,4	57,27	53,36	0,17	0,17	24,00
14.08	0,008	2,1	33,43	29,74	0,01	0,02	24,00
15.08	0,008	5,5	30,90	29,49	0,01	0,02	24,00
16.08	---	5,9	26,81	27,18	0,01	0,02	24,00
17.08	---	5,7	24,42	25,02	0,01	0,02	24,00
Итого:	0,54	65,1	50,88	42,61	0,15	0,15	168,00
18.08	---	5,7	23,09	24,03	0,01	0,02	24,00
19.08	---	5,7	22,29	23,23	0,01	0,02	24,00
20.08	---	5,7	21,80	22,77	0,01	0,02	24,00
Итого:	0,00	17,1	22,39	23,34	0,01	0,02	72,00
Итого:	4,97	486,8	57,78	44,40	0,33	0,30	744,0
dT=			13,38				

Общее время работы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество Q =	Q т/с +		Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
тепла, Гкал	4,97						
Показания интеграторов	На 24:00		На 24:00	Результат	На 10:30		
	20.07.2025		20.08.2025	за период	22.08.2025		
Количество теплоты, Гкал	995,38		1000,54	4,97	1000,54		
Масса теплоносителя M1, т	42808,2		43295,0	486,8	43303,1		
Время наработки, ч	24069,5		24813,5	744,0	24848,0		
Время неработы Тнер = Тмах + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч				0,0			

Представитель абонента

Представитель теплосети

S10X v4.18

