

#146651#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1125187

Номер абонента:

Адрес установки:

Донского,2 ФК Балтика (адм.)

Система

1

Подача

 $Q = M(h_p - h_o)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления

статистические данные
с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т	Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M	tn	to	Pn	Ро	
23.08	---	5,2	20,65	21,92	0,01	0,02	24,00
24.08	---	5,1	20,20	21,60	0,01	0,02	24,00
25.08	---	5,2	19,11	19,98	0,19	0,19	24,00
26.08	0,073	48,5	31,69	30,28	0,36	0,36	24,00
27.08	0,372	55,8	54,30	47,64	0,41	0,40	24,00
28.08	0,259	20,4	60,82	48,18	0,42	0,40	24,00
29.08	0,177	17,8	60,49	50,56	0,42	0,39	24,00
Итого:	0,88	158,1	45,53	40,11	0,26	0,25	168,00
30.08	0,128	16,5	59,43	51,70	0,42	0,39	24,00
31.08	0,142	16,8	59,65	51,26	0,42	0,39	24,00
01.09	0,144	16,5	59,77	51,08	0,42	0,39	24,00
02.09	0,377	23,1	62,05	45,74	0,42	0,39	24,00
03.09	0,307	21,5	61,50	47,25	0,42	0,39	24,00
04.09	0,270	20,3	61,12	47,85	0,42	0,40	24,00
05.09	0,219	18,3	60,94	48,98	0,43	0,40	24,00
Итого:	1,59	133,1	60,75	48,85	0,42	0,39	168,00
06.09	0,144	16,2	60,04	51,18	0,43	0,40	24,00
07.09	0,078	14,3	58,78	53,30	0,43	0,40	24,00
08.09	0,207	18,3	60,89	49,57	0,43	0,40	24,00
09.09	0,284	19,7	61,52	47,13	0,43	0,40	24,00
10.09	0,221	17,0	60,63	47,66	0,42	0,40	24,00
11.09	0,211	16,9	60,19	47,69	0,43	0,40	24,00
12.09	0,238	17,3	60,61	46,83	0,43	0,40	24,00
Итого:	1,38	119,7	60,45	48,90	0,43	0,40	168,00
13.09	0,150	15,0	59,44	49,42	0,43	0,40	24,00
14.09	0,119	14,5	58,88	50,73	0,43	0,40	24,00
15.09	0,316	19,9	61,63	45,77	0,43	0,41	24,00
16.09	0,199	16,4	60,54	48,43	0,43	0,41	24,00
17.09	0,283	18,8	61,60	46,55	0,42	0,41	24,00
18.09	0,329	19,9	62,15	45,60	0,43	0,41	24,00
19.09	0,211	16,2	60,93	47,96	0,44	0,40	24,00
Итого:	1,61	120,8	60,87	47,57	0,43	0,41	168,00
20.09	0,141	13,9	59,52	49,40	0,44	0,41	24,00
21.09	0,129	14,1	59,39	50,20	0,44	0,41	24,00
22.09	0,286	18,6	62,06	46,73	0,44	0,41	24,00
Итого:	0,56	46,6	60,50	48,57	0,44	0,41	72,00
Итого:	6,01	578,3	58,53	45,42	0,39	0,37	744,0

dT= 11,11

Общее время работы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		6,01					
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период	На 12:05 23.09.2025			
Количество теплоты, Гкал	1000,54	1006,55	6,01	1006,61			
Масса теплоносителя М1, т	43306,3	43884,6	578,3	43892,1			
Время наработки, ч	24861,5	25605,5	744,0	25617,6			
Время неработы Тнер	Тmax + Ттип + Тdt + Ттех.н		0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

S10X v4.18



23 09 25