

#150442#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1125187

Номер абонента:

Донского, 2 ФК Балтика (адм)

Адрес установки:

Система

1

Подача

 $Q = M(h_p - h_o)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления

статистические данные

с 21.09.2025 по 21.10.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т	Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M	tn	to	Pn	Ро	
21.09	0,129	14,1	59,39	50,20	0,44	0,41	24,00
22.09	0,286	18,6	62,06	46,73	0,44	0,41	24,00
23.09	0,293	18,9	61,86	46,37	0,44	0,41	24,00
24.09	0,317	19,1	62,10	45,47	0,44	0,41	24,00
25.09	0,376	20,5	62,58	44,26	0,44	0,41	24,00
26.09	0,304	19,1	61,79	45,90	0,44	0,41	24,00
27.09	0,367	20,6	62,60	44,75	0,44	0,41	24,00
Итого:	2,07	130,9	61,88	46,05	0,44	0,41	168,00
28.09	0,090	12,5	58,19	51,01	0,44	0,41	24,00
29.09	0,189	16,5	60,44	48,95	0,44	0,41	24,00
30.09	0,461	22,0	63,18	42,28	0,44	0,41	24,00
01.10	0,270	18,5	59,89	45,35	0,30	0,24	24,00
02.10	0,414	21,2	62,42	42,94	0,33	0,15	24,00
03.10	0,287	17,2	62,02	45,37	0,39	0,18	24,00
04.10	0,268	16,6	61,48	45,35	0,41	0,19	24,00
Итого:	1,98	124,5	61,31	45,44	0,39	0,28	168,00
05.10	0,188	14,2	60,37	47,20	0,41	0,19	24,00
06.10	0,084	11,0	58,24	50,65	0,40	0,19	24,00
07.10	0,912	35,9	65,76	40,42	0,37	0,19	24,00
08.10	1,617	60,4	67,10	40,38	0,36	0,19	24,00
09.10	1,341	51,1	66,17	39,94	0,36	0,19	24,00
10.10	1,484	55,0	66,65	39,67	0,36	0,19	24,00
11.10	1,249	46,1	66,62	39,55	0,36	0,18	24,00
Итого:	6,88	273,7	65,87	40,79	0,37	0,19	168,00
12.10	1,152	44,1	66,37	40,27	0,36	0,18	24,00
13.10	1,441	56,1	66,82	41,16	0,36	0,19	24,00
14.10	1,488	58,9	67,06	41,85	0,38	0,19	24,00
15.10	1,308	50,9	67,13	41,49	0,40	0,20	24,00
16.10	1,355	51,1	67,06	40,59	0,41	0,20	24,00
17.10	1,318	51,2	67,13	41,43	0,41	0,20	24,00
18.10	1,420	59,7	66,84	43,11	0,40	0,20	24,00
Итого:	9,48	372,0	66,93	41,48	0,39	0,19	168,00
19.10	1,458	60,2	67,13	42,96	0,40	0,20	24,00
20.10	1,681	67,7	68,44	43,67	0,38	0,19	24,00
21.10	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	3,14	127,9	67,82	43,34	0,39	0,20	48,00
Итого:	23,55	1029,1	65,44	43,98	0,40	0,26	720,0

dT= 21,46

Общее время работы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Количество Q = тепла, Гкал	Q т/с + 23,55		Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 20.09.2025		На 24:00 20.10.2025	Результат за период	На 12:20 21.10.2025		
Количество теплоты, Гкал	1006,14		1029,68	23,55	1030,47		
Масса теплоносителя M1, т	43851,9		44880,9	1029,1	44916,1		
Время наработки, ч	25557,5		26277,5	720,0	26289,8		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч				24,0			

Представитель абонента

Представитель теплосети

S10X v4.18

