

#164033#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1125187

Номер абонента:

Адрес установки:

Донского, 2 ФК Балтика (адм.)

Система

1

Подача

 $Q = M(h_p - h_o)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления

статистические данные

с 21.10.2025 по 21.11.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т M	Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
			t _п	t _о	P _п	P _о	
21.10	1,572	66,1	67,98	44,23	0,39	0,20	24,00
22.10	1,553	60,7	67,53	41,97	0,40	0,20	24,00
23.10	1,490	53,7	67,96	40,25	0,41	0,20	24,00
24.10	1,441	52,9	68,52	41,34	0,41	0,20	24,00
25.10	1,382	52,6	68,26	42,03	0,41	0,19	24,00
26.10	1,296	50,4	68,38	42,73	0,41	0,20	24,00
27.10	1,532	59,4	68,76	43,03	0,40	0,20	24,00
Итого:	10,27	395,9	68,19	42,29	0,40	0,20	168,00
28.10	1,589	58,6	69,00	41,91	0,40	0,20	24,00
29.10	1,454	54,5	68,81	42,20	0,40	0,20	24,00
30.10	1,504	56,4	68,68	42,05	0,41	0,20	24,00
31.10	1,511	57,5	68,59	42,35	0,40	0,20	24,00
01.11	1,499	57,1	69,18	42,97	0,40	0,19	24,00
02.11	1,329	50,5	68,13	41,88	0,41	0,19	24,00
03.11	1,373	50,1	68,15	40,79	0,41	0,19	24,00
Итого:	10,26	384,7	68,67	42,04	0,40	0,20	168,00
04.11	1,468	53,8	68,69	41,46	0,41	0,19	24,00
05.11	1,332	47,6	68,36	40,44	0,41	0,19	24,00
06.11	1,493	53,3	68,65	40,69	0,41	0,19	24,00
07.11	1,544	75,7	69,22	48,86	0,40	0,20	24,00
08.11	1,590	63,3	69,02	43,93	0,40	0,20	24,00
09.11	1,467	61,6	68,90	45,14	0,39	0,20	24,00
10.11	1,624	63,0	68,94	43,20	0,40	0,20	24,00
Итого:	10,52	418,3	68,86	43,76	0,40	0,20	168,00
11.11	1,554	58,4	69,09	42,53	0,40	0,19	24,00
12.11	1,558	60,5	68,74	43,01	0,40	0,19	24,00
13.11	1,537	55,7	69,12	41,58	0,41	0,19	24,00
14.11	1,520	55,3	68,42	40,98	0,41	0,19	24,00
15.11	1,850	69,2	69,98	43,28	0,40	0,19	24,00
16.11	1,757	65,7	74,15	47,46	0,40	0,20	24,00
17.11	1,805	68,0	72,25	45,75	0,39	0,20	24,00
Итого:	11,58	432,7	70,37	43,65	0,40	0,19	168,00
18.11	1,942	75,1	71,47	45,64	0,38	0,20	24,00
19.11	1,947	72,3	71,88	45,00	0,39	0,20	24,00
20.11	2,035	75,6	73,58	46,72	0,38	0,20	24,00
Итого:	5,92	223,0	72,32	45,80	0,38	0,20	72,00
Итого:	48,55	1854,6	69,44	43,08	0,40	0,20	744,0
dT=			26,36				

Общее время работы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		48,55					
Показания интеграторов	На 24:00 20.10.2025	На 24:00 20.11.2025	Результат за период	На 10:53 21.11.2025			
Количество теплоты, Гкал	1029,68	1078,23	48,55	1079,03			
Масса теплоносителя М1, т	44880,9	46735,5	1854,6	46766,3			
Время наработки, ч	26277,5	27021,5	744,0	27032,4			
Время неработы Тнер = Тмах + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

S10X v4.18

