

#178217#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1125187

Номер абонента:

Адрес установки:

Донского,2 ФК Балтика (адм)

Система

1

Подача

 $Q = M(h_p - h_o)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления

статистические данные

с 21.11.2025 по 21.12.2025

Дата	Энергия	Масса, т	Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
	Q, Гкал	M	tn	to	Pn	Po	
21.11	1,903	70,9	73,19	46,38	0,39	0,20	24,00
22.11	1,898	70,7	73,24	46,45	0,38	0,20	24,00
23.11	2,005	70,8	77,38	49,11	0,38	0,20	24,00
24.11	2,260	76,7	78,33	48,91	0,38	0,20	24,00
25.11	2,080	73,5	76,61	48,37	0,38	0,20	24,00
26.11	2,194	78,2	76,17	48,18	0,38	0,20	24,00
27.11	2,145	76,3	75,62	47,54	0,38	0,21	24,00
Итого:	14,48	517,0	75,83	47,86	0,38	0,20	168,00
28.11	2,173	74,4	76,18	47,01	0,36	0,23	24,00
29.11	1,974	73,2	75,18	48,27	0,38	0,21	24,00
30.11	2,026	76,1	75,19	48,60	0,39	0,20	24,00
01.12	2,036	74,6	74,09	46,84	0,39	0,20	24,00
02.12	2,075	77,0	75,67	48,78	0,38	0,21	24,00
03.12	1,924	75,1	72,07	46,51	0,39	0,20	24,00
04.12	1,924	76,4	70,35	45,21	0,39	0,20	24,00
Итого:	14,13	526,9	74,10	47,32	0,38	0,21	168,00
05.12	1,763	70,1	69,52	44,41	0,40	0,20	24,00
06.12	1,751	67,3	69,26	43,27	0,40	0,20	24,00
07.12	1,767	72,6	69,36	45,05	0,39	0,20	24,00
08.12	1,651	66,0	69,66	44,70	0,40	0,20	24,00
09.12	1,548	58,9	68,79	42,56	0,41	0,20	24,00
10.12	1,419	54,5	68,48	42,48	0,41	0,20	24,00
11.12	1,483	56,4	68,75	42,51	0,40	0,19	24,00
Итого:	11,38	445,8	69,15	43,66	0,40	0,20	168,00
12.12	1,527	58,4	68,92	42,82	0,40	0,19	24,00
13.12	1,724	69,3	69,34	44,49	0,39	0,20	24,00
14.12	1,602	62,3	69,11	43,45	0,40	0,20	24,00
15.12	1,819	72,9	69,57	44,67	0,39	0,20	24,00
16.12	1,769	69,6	71,21	45,82	0,40	0,20	24,00
17.12	1,998	71,9	74,34	46,61	0,40	0,20	24,00
18.12	2,046	75,2	73,43	46,28	0,39	0,21	24,00
Итого:	12,49	479,6	70,96	44,97	0,40	0,20	168,00
19.12	1,898	102,4	70,67	52,18	0,40	0,20	24,00
20.12	1,631	65,4	69,09	44,21	0,41	0,20	24,00
21.12	1,568	63,0	69,25	44,41	0,41	0,20	24,00
Итого:	5,10	230,8	69,83	47,80	0,41	0,20	72,00
Итого:	57,58	2200,1	72,37	46,00	0,39	0,20	744,0

dT= 26,37

Общее время работы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/v +	Qсан.ут.
	57,58						
Показания интеграторов	На 24:00 20.11.2025	На 24:00 21.12.2025	Результат за период	На 11:47 22.12.2025			
Количество теплоты, Гкал	1078,23	1135,81	57,58	1136,58			
Масса теплоносителя M1, т	46735,5	48935,6	2200,1	48965,8			
Время наработки, ч	27021,50	27765,5	744,0	27777,3			
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

S10X v4.18

