

#207168#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086  
Аксакова 110  
7086  
9942  
ТВ7 (АСЦП)  
22172456  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	8,508	0	53,713	52,651	0	52,21	52,248	0	24	0	80	41,1	0,42	0,42	-8,3
25.01.2026	8,621	0	55,992	54,914	0	54,437	54,473	0	24	0	79,7	41,9	0,42	0,43	-9,4
26.01.2026	8,308	0	57,274	56,249	0	55,753	55,796	0	24	0	77,7	42,2	0,43	0,43	-7,3
27.01.2026	8,246	0	58,424	57,391	0	56,882	56,91	0	24	0	77,5	42,9	0,43	0,43	-4,4
28.01.2026	8,098	0	55,955	54,949	0	54,462	54,496	0	24	0	77,9	42,4	0,43	0,42	-3,8
29.01.2026	8,468	0	54,416	53,33	0	52,868	52,888	0	24	0	80,7	42,5	0,42	0,42	-6
30.01.2026	8,624	0	53,694	52,578	0	52,137	52,151	0	24	0	81,7	42,2	0,42	0,42	-9,7
31.01.2026	8,771	0	53,362	52,224	0	51,791	51,809	0	24	0	82,3	41,9	0,42	0,42	-12,4
01.02.2026	8,744	0	51,646	50,522	0	50,116	50,138	0	24	0	82,7	41	0,42	0,42	-13,8
02.02.2026	9,227	0	53,324	50,899	0	51,688	50,496	0	24	0	84,3	41,7	0,42	0,42	-18,9
03.02.2026	9,482	0	55,227	53,856	0	53,506	53,407	0	24	0	85,1	42,8	0,42	0,42	-20,1
04.02.2026	9,526	0	56,807	55,421	0	55,055	54,945	0	24	0	84,6	43,3	0,43	0,43	-18
05.02.2026	9,385	0	59,036	57,675	0	57,262	57,161	0	24	0	83,3	44,1	0,43	0,43	-12,3
06.02.2026	8,731	0	59,773	58,54	0	58,114	58,024	0	24	0	79,6	43,8	0,43	0,42	-7,6
07.02.2026	8,455	0	59,358	58,18	0	57,749	57,665	0	24	0	78,8	43,8	0,43	0,42	-3,2
08.02.2026	8,363	0	57,866	56,726	0	56,281	56,23	0	24	0	79,1	43,6	0,43	0,42	-3,3
09.02.2026	8,697	0	55,219	54,023	0	53,612	53,566	0	24	0	81,8	43,1	0,42	0,42	-4,9
10.02.2026	8,647	0	55,586	54,399	0	53,99	53,94	0	24	0	81,2	43	0,42	0,42	-12,1
11.02.2026	8,449	0	60,664	59,506	0	59,026	58,974	0	24	0	78,4	44,2	0,43	0,43	-12,4
12.02.2026	7,834	0	61,047	60,008	0	59,525	59,485	0	24	0	75	43,6	0,44	0,43	-3,8
13.02.2026	7,185	0	56,019	54,974	0	54,685	54,539	0	24	0	73,2	41,8	0,41	0,41	-0,7
14.02.2026	8,574	0	61,324	60,034	0	59,632	59,477	0	24	0	79,3	45	0,43	0,43	-1,2
15.02.2026	9,034	0	59,921	58,584	0	58,144	58,024	0	24	0	82,7	45,6	0,43	0,43	-6,7
16.02.2026	9,411	0	59,136	57,739	0	57,299	57,184	0	24	0	84,9	45,7	0,42	0,43	-11,2
17.02.2026	9,339	0	59,387	58,022	0	57,58	57,477	0	24	0	83,9	45,2	0,42	0,42	-
Итого:	216,727	0	1424,17	1393,394	0	1383,804	1381,503	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,764														

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	1979,59	17068,202	16848,574	0	16698,826	16720,513	0	12469	22
17.02.2026	2196,317	18492,371	18241,971	0	18082,631	18102,014	0	13069	22

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
18.02.2026 10:08:22