

#282646#

Отчёт по теплотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Адрес потребителя Аксакова 110
Номер абонента 7086
Порядковый номер 9942
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 22172456
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	8,863	0	61,327	60,072	0	59,591	59,509	0	24	0	80,6	45,1	0,43	0,43	-11,6
19.02.2026	8,253	0	61,253	60,133	0	59,639	59,591	0	24	0	77,3	44,2	0,43	0,43	-
20.02.2026	8,237	0	62,425	61,3	0	60,795	60,739	0	24	0	77	44,6	0,43	0,43	-
21.02.2026	8,019	0	61,116	60,037	0	59,556	59,51	0	24	0	76	43,8	0,43	0,43	-
22.02.2026	7,748	0	64,219	63,151	0	62,663	62,58	0	24	0	73,9	44,4	0,44	0,43	-
23.02.2026	7,308	0	62,948	61,956	0	61,494	61,42	0	24	0	71,9	43,5	0,44	0,43	-
24.02.2026	2,536	0	48,55	48,296	0	47,897	47,879	0	24	0	52,7	42,8	0,26	0,28	-
25.02.2026	6,627	0	53,582	52,701	0	52,391	52,315	0	24	0	70,3	40,1	0,39	0,39	-
26.02.2026	7,303	0	59,284	58,294	0	57,902	57,824	0	24	0	72,2	42,1	0,42	0,42	-
27.02.2026	6,946	0	61,695	60,755	0	60,346	60,259	0	24	0	69,8	42,3	0,43	0,42	-
28.02.2026	6,731	0	60,89	59,984	0	59,57	59,493	0	24	0	69,3	42,4	0,43	0,43	-
01.03.2026	6,346	0	55,222	54,405	0	54,045	53,998	0	24	0	68,7	40,7	0,42	0,43	-
02.03.2026	6,29	0	53,473	52,67	0	52,326	52,282	0	24	0	69	40,3	0,42	0,42	-
03.03.2026	6,145	0	51,727	50,968	0	50,623	50,607	0	24	0	68,7	39,7	0,42	0,43	-
04.03.2026	6,001	0	49,863	49,134	0	48,812	48,801	0	24	0	68,4	39	0,42	0,42	-
05.03.2026	5,997	0	49,618	48,888	0	48,572	48,558	0	24	0	68,4	38,9	0,42	0,42	-
06.03.2026	6,172	0	50,283	49,533	0	49,201	49,194	0	24	0	69,1	39,2	0,42	0,42	-
07.03.2026	6,13	0	50,936	50,187	0	49,85	49,835	0	24	0	68,8	39,4	0,42	0,43	-
08.03.2026	6,196	0	52,686	51,918	0	51,556	51,54	0	24	0	68,9	40,2	0,41	0,41	-
09.03.2026	5,962	0	49,455	48,732	0	48,393	48,39	0	24	0	69	39,5	0,4	0,41	-
10.03.2026	5,534	0	44,399	43,741	0	43,442	43,446	0	24	0	69,2	38,7	0,41	0,41	-
11.03.2026	4,562	0	32,986	32,487	0	32,281	32,315	0	24	0	68,8	35	0,4	0,42	-
12.03.2026	4,486	0	32,349	31,875	0	31,661	31,709	0	24	0	68,6	34,7	0,4	0,42	-
13.03.2026	4,46	0	32,014	31,549	0	31,336	31,387	0	24	0	68,5	34,5	0,4	0,42	-
14.03.2026	4,189	0	29,981	29,549	0	29,344	29,399	0	24	0	68,5	34,4	0,4	0,42	-
15.03.2026	4,444	0	31,878	31,403	0	31,2	31,242	0	22	2	68,6	34,6	0,4	0,41	-
16.03.2026	5,262	0	42,006	41,396	0	41,108	41,127	0	24	0	68,7	38,1	0,4	0,41	-
17.03.2026	6,501	0	57,004	56,174	0	55,769	55,734	0	24	0	69,4	41,6	0,41	0,41	-
18.03.2026	6,284	0	53,491	52,724	0	52,337	52,331	0	24	0	69,2	40,5	0,41	0,41	-
Итого:	179,532	0	1476,66	1454,012	0	1443,7	1443,014	0	694	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,88														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 694

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	2196,317	18492,371	18241,971	0	18082,631	18102,014	0	13069	22
18.03.2026	2375,848	19969,03	19695,982	0	19526,331	19545,027	0	13763	24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 14:36:10