

#146037#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.08.2025 по 06.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Школа №24, МАОУ СОШ  
Пионерская 9, Калининград

Заводской номер счётчика 1123839	Показания прибора, Гкал 06.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3316,145	3314,688	1.457

Подпись исполнителя



с 07.09.25 по 25



#146036#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 06.09.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

7866

Тип теплосчёта

TEM104-1

Заводской номер

1123839

Номер системы

1

Отчёт сформирован

18.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab, ч	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0,064	25,609	25,016	24	24	0	0	0	0	1	0	70,7	68,1	0,35	0,27
22.08.2025	-	0,06	25,812	25,234	24	24	0	0	0	0	1	0	70,9	68,5	0,36	0,27
23.08.2025	-	0,059	25,344	24,766	24	24	0	0	0	0	1	0	70,6	68,3	0,36	0,28
24.08.2025	-	0,059	25,031	24,484	24	24	0	0	0	0	1	0	70,5	68,1	0,36	0,28
25.08.2025	-	0,06	23,594	23,062	22,8	22,8	0	0	0	0	1	0	70,4	67,8	0,36	0,28
26.08.2025	-	0,065	25,391	24,812	24	24	0	0	0	0	1	128	71	68,4	0,36	0,28
27.08.2025	-	0,062	24,875	24,328	24	24	0	0	0	0	0	0	70,3	67,8	0,36	0,28
28.08.2025	-	0,069	25,406	24,828	24	24	0	0	0	0	0	0	70	67,3	0,36	0,28
29.08.2025	-	0,099	25,969	25,391	24	24	0	0	0	0	3	128	70,4	66,5	0,36	0,27
30.08.2025	-	0,06	25,844	25,281	24	24	0	0	0	0	0	0	70,5	68,2	0,36	0,28
31.08.2025	-	0,06	25,859	25,281	24	24	0	0	0	0	0	0	70,6	68,3	0,36	0,28
01.09.2025	-	0,088	26,172	25,578	24	24	0	0	0	0	1	0	70,6	67,2	0,36	0,28
02.09.2025	-	0,145	24,984	24,422	24	24	0	0	0	0	1	0	70,3	64,4	0,36	0,28
03.09.2025	-	0,148	26,125	25,531	24	24	0	0	0	0	3	0	70,7	65	0,36	0,28
04.09.2025	-	0,154	27,094	26,5	24	24	0	0	0	0	1	0	71,1	65,3	0,36	0,28
05.09.2025	-	0,148	28,141	27,5	24	24	0	0	0	0	1	0	71	65,6	0,37	0,28
06.09.2025	-	0,058	27,656	27,031	24	24	0	0	0	0	1	0	70,7	68,6	0,37	0,28
Итого:	-	1,458	438,906	429,045	406,8	406,8	0	0	0	0	-	-	70,61	67,26	0,36	0,28

Общее время работы системы

408 час.

Период нормальной работы системы

406,8 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	3314,688	156218,391	152496,891	34277,98	0
06.09.2025	3316,145	156657,297	152925,938	34684,78	0

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---